Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 110 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9058.038.1
Строит.Адрес: Седова 110
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208262-ч(с)-0417.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208262 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	136,42	118,26	18,16	74,01	45,73	28,28	7,00	5,00	3,37	17,82	-	-	18,26	-	18,26	-	74,25	-	1,32			4,69
24.03.17	24,00	-	132,75	116,41	16,34	74,04	45,21	28,83	7,00	5,00	3,38	16,05	-	-	16,44	-	16,44	-	74,20	-	1,19			4,57
25.03.17	24,00	-	53,28	47,50	5,78	71,99	44,78	27,21	7,00	5,00	1,28	6,94	-	-	7,04	-	7,04	-	60,93	-	0,42			1,71
26.03.17	24,00	-	68,09	54,50	13,59	71,51	41,36	30,15	7,00	5,00	1,56	15,84	-	-	16,18	-	16,18	-	67,02	-	1,06			2,62
27.03.17	24,00	-	137,50	117,78	19,72	74,49	45,00	29,49	7,00	5,00	3,50	19,40	-	-	19,87	-	19,87	-	74,60	-	1,45			4,95
28.03.17	24,00	-	130,78	114,62	16,16	72,81	44,19	28,62	7,00	5,00	3,31	15,80	-	-	16,18	-	16,18	-	72,79	-	1,15			4,46
29.03.17	24,00	-	131,72	114,55	17,17	73,07	43,96	29,11	7,00	5,00	3,37	16,60	-	-	16,99	-	16,99	-	73,48	-	1,22			4,59
30.03.17	24,00	-	133,45	116,20	17,25	76,17	45,51	30,66	7,00	5,00	3,62	16,53	-	-	16,95	-	16,95	-	76,28	-	1,26			4,88
31.03.17	24,00	-	136,04	117,64	18,40	76,57	46,12	30,45	7,00	5,00	3,64	17,77	-	-	18,21	-	18,21	-	76,65	-	1,36			5,00
01.04.17	24,00	-	135,29	117,66	17,63	75,79	46,04	29,75	7,00	5,00	3,52	17,42	-	-	17,87	-	17,87	-	75,69	-	1,32			4,84
02.04.17	24,00	-	139,95	118,07	21,88	73,59	45,41	28,18	7,00	5,00	3,36	21,42	-	-	21,95	-	21,95	-	73,73	-	1,58			4,94
03.04.17	24,00	-	136,33	118,12	18,21	73,62	45,13	28,49	7,00	5,00	3,40	17,75	-	-	18,20	-	18,20	-	73,70	-	1,31			4,71
04.04.17	24,00	-	136,95	119,51	17,44	73,87	45,63	28,24	7,00	5,00	3,42	16,84	-	-	17,27	-	17,27	-	73,98	-	1,25			4,66
05.04.17	24,00	-	138,14	119,96	18,18	73,34	46,14	27,20	7,00	5,00	3,30	17,71	-	-	18,14	-	18,14	-	73,08	-	1,30			4,60
06.04.17	24,00	-	138,73	118,25	20,48	70,74	44,74	26,00	7,00	5,00	3,11	20,05	-	-	20,52	-	20,52	-	70,80	-	1,42			4,53
07.04.17	24,00	-	135,94	119,22	16,72	71,52	44,96	26,56	7,00	5,00	3,20	16,30	-	-	16,68	-	16,68	-	71,53	-	1,17			4,36
08.04.17	24,00	-	145,14	124,50	20,64	71,01	45,21	25,80	7,00	5,00	3,24	20,26	-	-	20,72	-	20,72	-	71,11	-	1,44			4,68
09.04.17	24,00	-	145,16	125,95	19,21	71,01	45,33	25,68	7,00	5,00	3,27	18,71	-	-	19,14	-	19,14	-	71,18	-	1,33			4,60
10.04.17	24,00	-	141,28	122,62	18,66	71,04	45,73	25,31	7,00	5,00	3,14	18,22	-	-	18,61	-	18,61	-	71,15	-	1,30			4,43
11.04.17	24,00	-	137,70	120,88	16,82	71,13	45,74	25,39	7,00	5,00	3,10	16,38	-	-	16,75	-	16,75	-	71,19	-	1,17			4,26
12.04.17	24,00	-	136,13	118,22	17,91	71,04	44,73	26,31	7,00	5,00	3,13	17,62	-	-	18,05	-	18,05	-	71,12	-	1,26			4,39
13.04.17	24,00	-	134,22	116,71	17,51	70,84	43,71	27,13	7,00	5,00	3,17	17,43	-	-	17,82	-	17,82	-	70,94	-	1,24			4,41
14.04.17	24,00	-	133,59	115,94	17,65	72,45	43,68	28,77	7,00	5,00	3,34	17,52	-	-	17,93	-	17,93	-	73,02	-	1,28			4,62
15.04.17	24,00	-	135,43	116,28	19,15	76,13	45,44	30,69	7,00	5,00	3,58	19,00	-	-	19,49	-	19,49	-	76,21	-	1,45			5,03
16.04.17	24,00	-	135,71	116,70	19,01	76,50	45,69	30,81	7,00	5,00	3,60	18,92	-	-	19,44	-	19,44	-	76,66	-	1,45			5,05
17.04.17	24,00	-	134,86	116,88	17,98	75,95	45,57	30,38	7,00	5,00	3,59	17,50	-	-	17,98	-	17,98	-	76,07	-	1,33			4,92
18.04.17	24,00	-	111,76	97,60	14,16	76,24	45,75	30,49	7,00	5,00	3,01	13,74	-	-	14,12	-	14,12	-	76,37	-	1,05			4,06
19.04.17	24,00	-	134,31	117,81	16,50	76,41	46,15	30,26	7,00	5,00	3,61	15,99	-	-	16,42	-	16,42	-	76,51	-	1,22			4,83
20.04.17	24,00	-	135,90	118,86	17,04	76,39	46,60	29,79	7,00	5,00	3,58	16,54	-	-	16,97	-	16,97	-	76,42	-	1,27			4,84
21.04.17	24,00	-	135,48	119,70	15,78	75,65	46,56	29,09	7,00	5,00	3,51	15,35	-	-	15,74	-	15,74	-	75,75	-	1,17			4,68
22.04.17	24,00	-	140,01	122,23	17,78	74,96	46,64	28,32	7,00	5,00	3,50	17,36	-	-	17,78	-	17,78	-	74,79	-	1,30			4,80
Среднее	24,00	-	130,90	113,52	17,38	73,67	45,24	28,43	7,00	5,00	3,25	17,12	-	-	17,54	-	17,54	-	73,26	-	1,26	-	-	4,51
Итого	744,00		4058,04	3519,13	538,91						100,69	530,78	0,00	0,00	543,71	0,00	543,71	0,00			39,01	0,00	0,00	139,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 08:00	90750,06	75810,56	13678,25	-	14015,05	-	3046,38	-	
	23.04.17 14:00	94843,86	79361,24	14213,09	-	14562,92	-	3187,28	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **139,54** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **543,71** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Контрольно-аналитическая группа КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 АПР 2017

«____» _____ г.