Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 114 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9059.038.1
Строит.Адрес: Седова 114
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-246410-ч(с)-0417.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 246410

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0902
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	88,46	74,26	14,20	73,36	45,12	28,24	7,00	5,00	2,10	14,18	-	14,18	14,54	-	14,54	-	73,41	-	1,04			3,14
24.03.17	24,00	-	86,46	73,02	13,44	73,40	44,22	29,18	7,00	5,00	2,14	13,36	-	13,36	13,69	-	13,69	-	73,49	-	0,98			3,12
25.03.17	24,00	-	34,81	30,73	4,08	70,05	43,80	26,25	7,00	5,00	0,81	5,53	-	5,53	5,59	-	5,59	-	52,16	-	0,29			1,10
26.03.17	24,00	-	43,23	33,88	9,35	70,31	39,74	30,57	7,00	5,00	0,96	11,17	-	11,17	11,40	-	11,40	-	66,60	-	0,74			1,70
27.03.17	24,00	-	86,04	73,11	12,93	73,82	44,04	29,78	7,00	5,00	2,14	13,50	-	13,50	13,84	-	13,84	-	73,69	-	0,99			3,13
28.03.17	24,00	-	85,08	71,03	14,05	72,20	43,31	28,89	7,00	5,00	2,02	14,60	-	14,60	14,94	-	14,94	-	72,00	-	1,05			3,07
29.03.17	24,00	-	85,01	71,00	14,01	72,40	43,13	29,27	7,00	5,00	2,06	14,29	-	14,29	14,64	-	14,64	-	72,42	-	1,03			3,09
30.03.17	24,00	-	85,60	72,22	13,38	75,50	44,76	30,74	7,00	5,00	2,21	13,47	-	13,47	13,79	-	13,79	-	75,42	-	1,02			3,23
31.03.17	24,00	-	86,72	73,27	13,45	75,91	45,58	30,33	7,00	5,00	2,22	13,54	-	13,54	13,91	-	13,91	-	75,78	-	1,02			3,25
01.04.17	24,00	-	86,44	73,20	13,24	75,20	45,64	29,56	7,00	5,00	2,15	13,43	-	13,43	13,78	-	13,78	-	75,05	-	1,01			3,16
02.04.17	24,00	-	88,82	73,50	15,32	72,97	45,08	27,89	7,00	5,00	2,03	15,62	-	15,62	16,02	-	16,02	-	72,88	-	1,14			3,17
03.04.17	24,00	-	85,62	73,65	11,97	72,98	44,97	28,01	7,00	5,00	2,04	12,35	-	12,35	12,63	-	12,63	-	72,84	-	0,90			2,94
04.04.17	24,00	-	86,94	74,37	12,57	73,25	45,27	27,98	7,00	5,00	2,08	12,65	-	12,65	12,96	-	12,96	-	73,14	-	0,93			3,00
05.04.17	24,00	-	87,55	74,80	12,75	72,71	45,76	26,95	7,00	5,00	2,01	12,95	-	12,95	13,24	-	13,24	-	72,04	-	0,93			2,95
06.04.17	24,00	-	86,43	73,77	12,66	70,14	44,20	25,94	7,00	5,00	1,91	12,75	-	12,75	13,02	-	13,02	-	69,96	-	0,89			2,80
07.04.17	24,00	-	86,53	74,41	12,12	70,93	44,28	26,65	7,00	5,00	1,98	12,11	-	12,11	12,42	-	12,42	-	70,83	-	0,86			2,84
08.04.17	24,00	-	90,73	77,81	12,92	70,43	44,57	25,86	7,00	5,00	2,01	12,93	-	12,93	13,23	-	13,23	-	70,28	-	0,91			2,92
09.04.17	24,00	-	93,92	78,60	15,32	70,46	44,86	25,60	7,00	5,00	2,02	15,22	-	15,22	15,59	-	15,59	-	70,40	-	1,07			3,09
10.04.17	24,00	-	90,49	76,79	13,70	70,45	45,38	25,07	7,00	5,00	1,93	13,63	-	13,63	13,93	-	13,93	-	70,33	-	0,96			2,89
11.04.17	24,00	-	88,75	75,55	13,20	70,55	45,23	25,32	7,00	5,00	1,93	13,03	-	13,03	13,30	-	13,30	-	70,43	-	0,92			2,85
12.04.17	24,00	-	87,43	73,86	13,57	70,46	43,93	26,53	7,00	5,00	1,97	13,42	-	13,42	13,72	-	13,72	-	70,33	-	0,95			2,92
13.04.17	24,00	-	86,39	72,83	13,56	70,25	43,37	26,88	7,00	5,00	1,98	13,38	-	13,38	13,67	-	13,67	-	70,13	-	0,94			2,91
14.04.17	24,00	-	84,66	72,40	12,26	71,76	43,34	28,42	7,00	5,00	2,07	12,02	-	12,02	12,32	-	12,32	-	71,95	-	0,87			2,94
15.04.17	24,00	-	87,18	72,62	14,56	75,47	44,95	30,52	7,00	5,00	2,24	14,33	-	14,33	14,71	-	14,71	-	75,31	-	1,08			3,32
16.04.17	24,00	-	87,15	72,90	14,25	75,83	45,20	30,63	7,00	5,00	2,25	14,05	-	14,05	14,40	-	14,40	-	75,72	-	1,07			3,32
17.04.17	24,00	-	86,05	73,23	12,82	75,29	45,11	30,18	7,00	5,00	2,23	12,60	-	12,60	12,93	-	12,93	-	75,15	-	0,95			3,18
18.04.17	24,00	-	86,44	73,24	13,20	75,52	45,29	30,23	7,00	5,00	2,23	13,00	-	13,00	13,34	-	13,34	-	75,40	-	0,98			3,21
19.04.17	24,00	-	86,99	73,71	13,28	75,75	45,67	30,08	7,00	5,00	2,24	13,05	-	13,05	13,38	-	13,38	-	75,62	-	0,99			3,23
20.04.17	24,00	-	86,77	74,47	12,30	75,73	46,22	29,51	7,00	5,00	2,22	12,12	-	12,12	12,43	-	12,43	-	75,57	-	0,92			3,13
21.04.17	24,00	-	86,68	74,92	11,76	75,00	45,99	29,01	7,00	5,00	2,19	11,58	-	11,58	11,86	-	11,86	-	74,97	-	0,87			3,06
22.04.17	24,00	-	90,50	76,47	14,03	74,24	46,22	28,02	7,00	5,00	2,17	13,73	-	13,73	14,09	-	14,09	-	73,83	-	1,01			3,19
Среднее	24,00	-	84,19	71,28	12,91	72,98	44,65	28,33	7,00	5,00	2,02	13,02	-	13,02	13,33	-	13,33	-	72,17	-	0,94	-	-	2,96
Итого	744,00		2609,87	2209,62	400,25						62,54	403,59	0,00	403,59	413,31	0,00	413,31	0,00			29,29	0,00	0,00	91,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 09:00	10963,62	9416,01	1619,72	-	1668,23	-	443,74	-	-
	23.04.17 05:00	13559,41	11613,63	2021,15	-	2079,32	-	539,10	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = -0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **91,72** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **413,31** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2017
«___» _____ г.