

Адрес: г. Санкт-Петербург, Садовая 116 / ДПО-НТВС  
 Обслуживающая организация: ООО "НидраХит НонТаж"  
 Исполник: Обуховский Э.А.

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за апрель 2017  
 Договор: 9060.038.1  
 Стройм.Адрес: Садовая 116  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Страна подключения: Девятинская

Узел учета: СДЮ-НТВС  
 Код УТЭ: \_\_\_\_\_  
 Расчетная мощность совместно с УТЭ: \_\_\_\_\_  
 График: 150/70

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 205585  
 Податош.тр.(М1): Расходомер: ПРМ 32  
 Оборот.тр.(М2): Расходомер: ПРМ 32  
 Тр-д.тр.(М3): Тр-д.тр.: ГВС(М3)  
 Тр-д.тр.(М4): Тр-д.тр.: ГВС(М4)  
 Тр-д.тр.(М5): Тр-д.тр.: ГВС(М5)  
 Расчетный алгоритм: змач: Q=M1\*(t0-tнв)/M2\*(t0-tнв) лето: G=M1\*(t0-tнв)/M2\*(t0-tнв)  
 Расчетный алгоритм: змач: Q=M1\*(t0-tнв)/M2\*(t0-tнв) лето: G=M1\*(t0-tнв)/M2\*(t0-tнв)

Приборы УТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Термометробр.: КТСЛ-Н  
 Термометробр.: КТСЛ-Н  
 Термометробр.: КТСЛ-Н  
 Термометробр.: КТСЛ-Н  
 Преобр.давления: \_\_\_\_\_  
 Преобр.давления: \_\_\_\_\_  
 Преобр.давления: \_\_\_\_\_  
 Преобр.давления: \_\_\_\_\_

Дополнительные нагрузки: Гкал/Час: Qот=0,184 Qвент= Qот+Qвент=0,099  
 Дополнительные нагрузки (гр.час): Гкал/Час: Qот+гр.час= Qот+0,045 Qвент+гр.час= Qвент+0,045  
 Дополнительные расходы (гр.ст.): Г/ст.: Qот+гр.ст.= Qот+0 Qвент+гр.ст.= Qвент+0  
 Дополнительные расходы (гр.ст.): Г/ст.: Qот+гр.ст.= Qот+0 Qвент+гр.ст.= Qвент+0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие теплопотреб.				
			М1	М2	ДМ	Т1	Т2	DT	P1	P2	Qотопл	М3	М4	ДМ	У3	У4	дВгвс	Утопл	Т3	Т4	Qвс.общ.	Qвс.кап.	Qвс.гвс	Q.общ.					
23.03.17	24.00	-	83,13	73,07	10,06	74,68	47,21	27,47	7,00	5,00	2,03	10,06	-	-	-	10,27	-	-	10,27	-	-	-	72,93	-	-	0,73	Лкал	Лкал	2,76
24.03.17	24.00	-	82,81	71,91	10,90	74,76	46,75	28,01	7,00	5,00	2,03	10,90	-	-	-	11,12	-	-	10,27	-	-	-	73,36	-	-	0,80	Лкал	Лкал	2,83
25.03.17	24.00	-	26,01	24,20	1,81	72,06	45,86	26,20	7,00	5,00	0,69	1,81	-	-	-	1,85	-	-	1,85	-	-	-	45,90	-	-	0,08	Лкал	Лкал	0,77
26.03.17	24.00	-	48,28	39,89	8,39	71,89	43,07	28,82	7,00	5,00	1,20	8,39	-	-	-	8,56	-	-	8,56	-	-	-	67,04	-	-	0,56	Лкал	Лкал	1,76
27.03.17	24.00	-	82,38	73,35	9,03	74,72	46,42	28,30	7,00	5,00	2,09	9,03	-	-	-	9,21	-	-	9,21	-	-	-	73,83	-	-	0,67	Лкал	Лкал	2,75
28.03.17	24.00	-	80,33	70,94	9,39	72,95	45,38	27,57	7,00	5,00	1,97	9,39	-	-	-	9,58	-	-	9,58	-	-	-	71,80	-	-	0,67	Лкал	Лкал	2,64
29.03.17	24.00	-	81,96	72,10	9,86	73,64	45,49	28,15	7,00	5,00	2,01	9,86	-	-	-	11,27	-	-	11,27	-	-	-	72,30	-	-	0,80	Лкал	Лкал	2,81
30.03.17	24.00	-	83,36	72,10	11,26	76,50	46,98	29,52	7,00	5,00	2,14	11,26	-	-	-	11,49	-	-	11,49	-	-	-	75,46	-	-	0,85	Лкал	Лкал	2,99
31.03.17	24.00	-	82,26	73,08	9,18	76,89	47,65	29,24	7,00	5,00	2,15	9,18	-	-	-	9,37	-	-	9,37	-	-	-	75,74	-	-	0,70	Лкал	Лкал	2,84
01.04.17	24.00	-	83,40	72,93	10,47	75,88	47,30	28,68	7,00	5,00	2,11	10,47	-	-	-	10,68	-	-	10,68	-	-	-	74,47	-	-	0,78	Лкал	Лкал	2,89
02.04.17	24.00	-	82,54	73,10	9,44	73,92	46,65	27,27	7,00	5,00	2,00	9,44	-	-	-	9,63	-	-	9,63	-	-	-	73,18	-	-	0,69	Лкал	Лкал	2,69
03.04.17	24.00	-	81,96	73,08	8,88	73,99	46,48	27,51	7,00	5,00	2,02	8,88	-	-	-	9,06	-	-	9,06	-	-	-	72,96	-	-	0,65	Лкал	Лкал	2,67
04.04.17	24.00	-	82,98	73,93	9,05	74,17	47,01	27,16	7,00	5,00	2,02	9,05	-	-	-	9,23	-	-	9,23	-	-	-	72,95	-	-	0,66	Лкал	Лкал	2,68
05.04.17	24.00	-	83,55	73,97	9,58	73,46	47,40	26,06	7,00	5,00	1,94	9,58	-	-	-	9,78	-	-	9,78	-	-	-	72,29	-	-	0,69	Лкал	Лкал	2,63
06.04.17	24.00	-	82,77	72,98	9,79	71,06	45,88	25,84	7,00	5,00	1,85	9,79	-	-	-	9,99	-	-	9,99	-	-	-	69,77	-	-	0,68	Лкал	Лкал	2,53
07.04.17	24.00	-	82,60	73,73	8,87	71,85	46,21	25,18	7,00	5,00	1,90	8,87	-	-	-	9,05	-	-	9,05	-	-	-	70,71	-	-	0,63	Лкал	Лкал	2,53
08.04.17	24.00	-	86,92	77,17	9,75	71,94	46,32	25,02	7,00	5,00	1,95	9,75	-	-	-	9,95	-	-	9,95	-	-	-	69,70	-	-	0,68	Лкал	Лкал	2,63
09.04.17	24.00	-	88,91	77,83	11,08	71,37	46,59	24,78	7,00	5,00	1,94	11,08	-	-	-	11,31	-	-	11,31	-	-	-	70,57	-	-	0,78	Лкал	Лкал	2,72
10.04.17	24.00	-	85,14	76,81	9,33	71,44	47,11	24,33	7,00	5,00	1,85	9,33	-	-	-	9,52	-	-	9,52	-	-	-	70,53	-	-	0,66	Лкал	Лкал	2,51
11.04.17	24.00	-	84,76	74,69	10,07	71,48	46,94	24,54	7,00	5,00	1,84	10,07	-	-	-	10,28	-	-	10,28	-	-	-	70,50	-	-	0,71	Лкал	Лкал	2,55
12.04.17	24.00	-	82,45	73,00	9,45	71,36	45,68	25,68	7,00	5,00	1,89	9,45	-	-	-	9,64	-	-	9,64	-	-	-	69,88	-	-	0,66	Лкал	Лкал	2,55
13.04.17	24.00	-	82,66	71,85	10,81	71,04	44,79	26,25	7,00	5,00	1,90	10,81	-	-	-	11,03	-	-	11,03	-	-	-	70,30	-	-	0,76	Лкал	Лкал	2,66
14.04.17	24.00	-	81,36	71,63	9,73	73,24	45,32	27,92	7,00	5,00	2,01	9,73	-	-	-	9,93	-	-	9,93	-	-	-	72,72	-	-	0,71	Лкал	Лкал	2,71
15.04.17	24.00	-	84,67	71,82	12,85	76,65	47,12	29,53	7,00	5,00	2,14	12,85	-	-	-	13,11	-	-	13,11	-	-	-	75,37	-	-	0,97	Лкал	Лкал	3,11
16.04.17	24.00	-	82,57	72,12	10,45	76,92	47,17	29,75	7,00	5,00	2,16	10,45	-	-	-	10,66	-	-	10,66	-	-	-	75,59	-	-	0,79	Лкал	Лкал	2,95
17.04.17	24.00	-	82,26	72,38	9,88	76,39	47,05	29,34	7,00	5,00	2,14	9,88	-	-	-	10,08	-	-	10,08	-	-	-	74,81	-	-	0,74	Лкал	Лкал	2,88
18.04.17	24.00	-	82,01	72,38	9,63	76,88	47,28	29,60	7,00	5,00	2,16	9,63	-	-	-	9,83	-	-	9,83	-	-	-	75,41	-	-	0,73	Лкал	Лкал	2,88
19.04.17	24.00	-	83,47	72,90	10,57	77,18	47,71	29,47	7,00	5,00	2,17	10,57	-	-	-	10,79	-	-	10,79	-	-	-	75,38	-	-	0,80	Лкал	Лкал	2,97
20.04.17	24.00	-	82,37	73,71	8,66	77,16	48,28	28,88	7,00	5,00	2,11	8,66	-	-	-	8,84	-	-	8,84	-	-	-	75,48	-	-	0,65	Лкал	Лкал	2,80
21.04.17	24.00	-	84,53	74,10	10,43	76,47	48,28	28,19	7,00	5,00	2,11	10,43	-	-	-	10,64	-	-	10,64	-	-	-	74,93	-	-	0,78	Лкал	Лкал	2,89
22.04.17	24.00	-	84,75	75,68	9,07	75,48	48,16	27,32	7,00	5,00	2,08	9,07	-	-	-	9,26	-	-	9,26	-	-	-	74,16	-	-	0,67	Лкал	Лкал	2,76
Среднее	24.00	-	80,30	70,65	9,64	74,09	46,63	27,46	7,00	5,00	1,96	9,64	-	-	-	9,84	-	-	9,84	-	-	-	71,94	-	-	0,70	Лкал	Лкал	2,66
Итого	744,00	-	2489,15	2190,25	298,90	60,63	298,90	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		М1(Г)	М2(Г)	М3(Г)	М4(Г)	У3(кВт)	У4(кВт)	Q СДЮ (ккал)	Q ГВС (ккал)	Твв, Ч
	22.03.17 23:00	23.04.17 06:00									
Период расчета по среднему:	22.03.17 23:00 - 23.04.17 06:00		12709,76	10970,22	61,98	-	632,09	366,50	598,62	-	-

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплотехнической, расчетный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого по приборам учета: \_\_\_\_\_  
 Итого по приборам учета: \_\_\_\_\_

0,28 °C = -0,08 Ккал/кВт.ч  
 82,27 Ккал/кВт.ч  
 305,00 кВт.ч

ООО «ИндраХит НонТаж»  
 печать энергосбыта  
 25 АПР 2017