Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 118 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9061.038.1
Строит.Адрес: Седова 118
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208195-ч(с)-0417.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208195 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	63,96	54,64	9,32	73,90	42,63	31,27	7,00	5,00	1,68	9,71	-	-	9,93	-	9,93	-	73,79	-	0,72			2,40
24.03.17	24,00	-	63,19	53,76	9,43	73,94	42,00	31,94	7,00	5,00	1,68	9,97	-	-	10,20	-	10,20	-	73,83	-	0,74			2,42
25.03.17	24,00	-	28,21	24,62	3,59	72,77	41,67	31,10	7,00	5,00	0,75	4,25	-	-	4,32	-	4,32	-	66,43	-	0,28			1,03
26.03.17	24,00	-	30,51	22,15	8,36	70,51	37,94	32,57	7,00	5,00	0,71	9,18	-	-	9,36	-	9,36	-	65,68	-	0,60			1,31
27.03.17	24,00	-	65,94	55,07	10,87	74,30	42,10	32,20	7,00	5,00	1,75	11,21	-	-	11,49	-	11,49	-	74,04	-	0,83			2,58
28.03.17	24,00	-	63,28	53,51	9,77	72,83	41,21	31,62	7,00	5,00	1,65	10,42	-	-	10,66	-	10,66	-	72,50	-	0,75			2,40
29.03.17	24,00	-	63,20	53,05	10,15	72,72	40,89	31,83	7,00	5,00	1,68	10,33	-	-	10,56	-	10,56	-	72,49	-	0,75			2,43
30.03.17	24,00	-	64,24	53,39	10,85	76,03	42,42	33,61	7,00	5,00	1,82	10,49	-	-	10,76	-	10,76	-	75,80	-	0,80			2,62
31.03.17	24,00	-	63,62	54,32	9,30	76,41	42,96	33,45	7,00	5,00	1,82	9,33	-	-	9,58	-	9,58	-	76,07	-	0,71			2,53
01.04.17	24,00	-	65,60	54,28	11,32	75,84	43,03	32,81	7,00	5,00	1,76	11,62	-	-	11,90	-	11,90	-	75,45	-	0,88			2,64
02.04.17	24,00	-	66,53	54,45	12,08	73,48	42,60	30,88	7,00	5,00	1,67	12,27	-	-	12,57	-	12,57	-	73,24	-	0,90			2,57
03.04.17	24,00	-	63,90	54,43	9,47	73,46	42,48	30,98	7,00	5,00	1,67	9,82	-	-	10,07	-	10,07	-	73,18	-	0,72			2,38
04.04.17	24,00	-	64,84	54,92	9,92	73,74	42,64	31,10	7,00	5,00	1,70	10,18	-	-	10,43	-	10,43	-	73,52	-	0,75			2,44
05.04.17	24,00	-	65,83	55,25	10,58	73,41	43,37	30,04	7,00	5,00	1,64	10,96	-	-	11,21	-	11,21	-	72,87	-	0,80			2,44
06.04.17	24,00	-	64,84	54,34	10,50	70,61	41,98	28,63	7,00	5,00	1,54	10,71	-	-	10,96	-	10,96	-	70,32	-	0,75			2,30
07.04.17	24,00	-	63,22	54,70	8,52	71,42	42,00	29,42	7,00	5,00	1,59	8,78	-	-	8,98	-	8,98	-	71,14	-	0,62			2,22
08.04.17	24,00	-	68,21	57,13	11,08	70,84	42,20	28,64	7,00	5,00	1,62	11,45	-	-	11,69	-	11,69	-	70,56	-	0,81			2,42
09.04.17	24,00	-	68,88	57,99	10,89	70,92	42,43	28,49	7,00	5,00	1,61	11,52	-	-	11,77	-	11,77	-	70,76	-	0,82			2,42
10.04.17	24,00	-	67,31	56,73	10,58	70,95	43,09	27,86	7,00	5,00	1,56	11,00	-	-	11,26	-	11,26	-	70,72	-	0,78			2,33
11.04.17	24,00	-	65,69	55,91	9,78	71,01	43,06	27,95	7,00	5,00	1,52	10,35	-	-	10,59	-	10,59	-	70,79	-	0,74			2,26
12.04.17	24,00	-	62,80	54,67	8,13	70,92	41,77	29,15	7,00	5,00	1,56	8,68	-	-	8,88	-	8,88	-	70,60	-	0,61			2,17
13.04.17	24,00	-	64,04	53,80	10,24	70,74	40,88	29,86	7,00	5,00	1,58	10,64	-	-	10,87	-	10,87	-	70,50	-	0,75			2,33
14.04.17	24,00	-	63,44	53,37	10,07	71,95	40,67	31,28	7,00	5,00	1,64	10,49	-	-	10,73	-	10,73	-	71,72	-	0,75			2,39
15.04.17	24,00	-	64,75	53,57	11,18	76,00	42,75	33,25	7,00	5,00	1,76	11,49	-	-	11,79	-	11,79	-	75,70	-	0,87			2,63
16.04.17	24,00	-	63,24	53,73	9,51	76,34	43,14	33,20	7,00	5,00	1,76	9,86	-	-	10,10	-	10,10	-	76,05	-	0,75			2,51
17.04.17	24,00	-	63,53	54,01	9,52	75,80	42,86	32,94	7,00	5,00	1,76	9,85	-	-	10,10	-	10,10	-	75,58	-	0,74			2,50
18.04.17	24,00	-	60,33	51,88	8,45	76,05	42,65	33,40	7,00	5,00	1,67	9,31	-	-	9,57	-	9,57	-	75,82	-	0,71			2,38
19.04.17	24,00	-	63,65	54,50	9,15	76,30	43,03	33,27	7,00	5,00	1,78	9,59	-	-	9,85	-	9,85	-	76,02	-	0,73			2,51
20.04.17	24,00	-	63,87	55,07	8,80	76,26	43,40	32,86	7,00	5,00	1,77	9,42	-	-	9,66	-	9,66	-	75,91	-	0,71			2,49
21.04.17	24,00	-	63,51	55,33	8,18	75,48	43,28	32,20	7,00	5,00	1,75	8,70	-	-	8,93	-	8,93	-	75,28	-	0,66			2,40
22.04.17	24,00	-	66,51	56,58	9,93	74,99	43,56	31,43	7,00	5,00	1,75	10,42	-	-	10,68	-	10,68	-	74,35	-	0,78			2,53
Среднее	24,00	-	62,28	52,62	9,66	73,55	42,28	31,27	7,00	5,00	1,62	10,06	-	-	10,30	-	10,30	-	72,93	-	0,74	-	-	2,35
Итого	744,00		1930,67	1631,15	299,52						50,18	312,00	0,00	0,00	319,45	0,00	319,45	0,00			22,79	0,00	0,00	72,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 09:00	42354,59	35862,26	4443,03	-	4544,97	-	1624,88	-	-
	23.04.17 05:00	44275,64	37484,65	4754,01	-	4863,39	-	1697,53	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **72,89** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **319,45** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление учета
Отделение учетации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2017
«____» _____ г.

печать энергосбыта