Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 124 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8702.038.1
Строит.Адрес: Седова 124
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207115-ч(с)-0417.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207115 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	155,94	137,49	18,45	73,87	49,09	24,78	7,00	5,00	3,32	19,69	-	-	20,21	-	20,21	-	73,95	-	1,46			4,77
24.03.17	24,00	-	154,65	135,12	19,53	73,92	48,64	25,28	7,00	5,00	3,32	20,86	-	-	21,37	-	21,37	-	73,93	-	1,54			4,86
25.03.17	24,00	-	60,86	56,48	4,38	72,88	47,96	24,92	7,00	5,00	1,30	6,59	-	-	6,70	-	6,70	-	65,82	-	0,43			1,73
26.03.17	24,00	-	76,87	62,96	13,91	70,45	44,96	25,49	7,00	5,00	1,49	16,46	-	-	16,82	-	16,82	-	67,05	-	1,11			2,59
27.03.17	24,00	-	158,90	138,09	20,81	74,34	48,87	25,47	7,00	5,00	3,41	22,34	-	-	22,88	-	22,88	-	74,22	-	1,66			5,07
28.03.17	24,00	-	151,90	133,07	18,83	72,72	47,98	24,74	7,00	5,00	3,21	20,05	-	-	20,52	-	20,52	-	72,51	-	1,45			4,67
29.03.17	24,00	-	151,39	132,91	18,48	72,89	47,75	25,14	7,00	5,00	3,24	19,82	-	-	20,30	-	20,30	-	73,11	-	1,45			4,69
30.03.17	24,00	-	153,12	134,88	18,24	76,02	49,51	26,51	7,00	5,00	3,52	19,10	-	-	19,61	-	19,61	-	75,88	-	1,45			4,97
31.03.17	24,00	-	155,18	136,28	18,90	76,43	50,07	26,36	7,00	5,00	3,47	20,66	-	-	21,21	-	21,21	-	76,23	-	1,58			5,04
01.04.17	24,00	-	155,80	135,97	19,83	75,71	49,79	25,92	7,00	5,00	3,51	20,11	-	-	20,63	-	20,63	-	75,45	-	1,52			5,03
02.04.17	24,00	-	159,56	136,70	22,86	73,46	48,97	24,49	7,00	5,00	3,30	23,60	-	-	24,17	-	24,17	-	73,35	-	1,73			5,03
03.04.17	24,00	-	154,78	137,02	17,76	73,48	48,71	24,77	7,00	5,00	3,41	17,76	-	-	18,12	-	18,12	-	72,76	-	1,29			4,70
04.04.17	24,00	-	157,55	138,52	19,03	73,74	49,18	24,56	7,00	5,00	3,41	19,03	-	-	19,42	-	19,42	-	73,67	-	1,40			4,81
05.04.17	24,00	-	158,72	139,21	19,51	73,27	49,55	23,72	7,00	5,00	3,34	19,51	-	-	19,91	-	19,91	-	71,33	-	1,39			4,73
06.04.17	24,00	-	158,56	137,16	21,40	70,60	47,85	22,75	7,00	5,00	3,13	21,40	-	-	21,84	-	21,84	-	70,24	-	1,50			4,64
07.04.17	24,00	-	156,77	138,31	18,46	71,39	48,18	23,21	7,00	5,00	3,17	18,46	-	-	18,84	-	18,84	-	74,19	-	1,37			4,54
08.04.17	24,00	-	165,02	144,46	20,56	70,87	48,37	22,50	7,00	5,00	3,26	20,56	-	-	20,98	-	20,98	-	70,52	-	1,45			4,71
09.04.17	24,00	-	165,78	146,20	19,58	70,89	48,58	22,31	7,00	5,00	3,27	19,58	-	-	19,98	-	19,98	-	70,46	-	1,38			4,65
10.04.17	24,00	-	162,23	143,09	19,14	70,90	48,84	22,06	7,00	5,00	3,17	19,14	-	-	19,53	-	19,53	-	70,60	-	1,35			4,52
11.04.17	24,00	-	159,17	141,14	18,03	71,00	48,78	22,22	7,00	5,00	3,15	18,03	-	-	18,40	-	18,40	-	70,67	-	1,27			4,42
12.04.17	24,00	-	156,85	137,89	18,96	70,91	47,90	23,01	7,00	5,00	3,18	18,96	-	-	19,35	-	19,35	-	70,64	-	1,34			4,52
13.04.17	24,00	-	154,96	135,73	19,23	70,70	47,10	23,60	7,00	5,00	3,21	19,23	-	-	19,62	-	19,62	-	70,32	-	1,35			4,56
14.04.17	24,00	-	153,17	134,91	18,26	72,20	47,37	24,83	7,00	5,00	3,36	18,26	-	-	18,63	-	18,63	-	71,80	-	1,31			4,67
15.04.17	24,00	-	154,76	135,29	19,47	75,97	49,31	26,66	7,00	5,00	3,62	19,47	-	-	19,87	-	19,87	-	75,56	-	1,47			5,09
16.04.17	24,00	-	155,87	135,64	20,23	76,33	49,47	26,86	7,00	5,00	3,65	20,23	-	-	20,64	-	20,64	-	75,94	-	1,54			5,19
17.04.17	24,00	-	154,59	136,25	18,34	75,79	49,24	26,55	7,00	5,00	3,63	18,34	-	-	18,71	-	18,71	-	75,36	-	1,38			5,01
18.04.17	24,00	-	155,12	136,26	18,86	76,02	49,39	26,63	7,00	5,00	3,64	18,86	-	-	19,24	-	19,24	-	75,65	-	1,43			5,07
19.04.17	24,00	-	155,44	137,26	18,18	76,25	49,74	26,51	7,00	5,00	3,65	18,18	-	-	18,55	-	18,55	-	75,83	-	1,38			5,03
20.04.17	24,00	-	158,10	138,46	19,64	76,23	50,07	26,16	7,00	5,00	3,63	19,64	-	-	20,04	-	20,04	-	76,17	-	1,50			5,13
21.04.17	24,00	-	158,02	139,40	18,62	75,50	50,04	25,46	7,00	5,00	3,45	19,97	-	-	20,49	-	20,49	-	75,56	-	1,51			4,96
22.04.17	24,00	-	156,81	138,91	17,90	74,79	50,10	24,69	7,00	5,00	3,35	19,20	-	-	19,69	-	19,69	-	74,25	-	1,43			4,77
Среднее	24,00	-	151,18	132,61	18,56	73,53	48,75	24,78	7,00	5,00	3,25	19,13	-	-	19,56	-	19,56	-	73,00	-	1,40	-	-	4,65
Итого	744,00		4686,44	4111,06	575,38						100,76	593,09	0,00	0,00	606,27	0,00	606,27	0,00			43,42	0,00	0,00	144,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 08:00	49380,05	43278,04	8455,05	-	8669,13	-	1591,43	-	-
	23.04.17 04:00	54042,79	47366,50	8834,53	-	9057,88	-	1735,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,16 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **144,02** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **606,27** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление учетного учета
Отдел коммунальных КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
2-5 АПР 2017
«____» _____ г.
печать энергосбыта