Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 128 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8701.038.1
Строит.Адрес: Седова 128
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208199-ч(с)-0417.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208199 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	97,22	82,78	14,44	73,24	48,96	24,28	7,00	5,00	2,10	13,25	-	-	13,58	-	13,58	-	73,32	-	0,97			3,07
24.03.17	24,00	-	95,93	81,23	14,70	73,27	48,24	25,03	7,00	5,00	2,13	13,41	-	-	13,74	-	13,74	-	73,39	-	0,98			3,11
25.03.17	24,00	-	36,42	32,98	3,44	72,10	47,88	24,22	7,00	5,00	0,81	3,68	-	-	3,75	-	3,75	-	64,93	-	0,24			1,04
26.03.17	24,00	-	50,98	37,80	13,18	69,43	44,17	25,26	7,00	5,00	0,99	13,39	-	-	13,68	-	13,68	-	66,22	-	0,88			1,88
27.03.17	24,00	-	98,19	82,29	15,90	73,69	48,57	25,12	7,00	5,00	2,16	14,61	-	-	14,96	-	14,96	-	73,65	-	1,08			3,24
28.03.17	24,00	-	93,87	79,52	14,35	72,03	47,53	24,50	7,00	5,00	2,05	13,03	-	-	13,33	-	13,33	-	71,81	-	0,93			2,98
29.03.17	24,00	-	93,90	79,10	14,80	72,23	47,41	24,82	7,00	5,00	2,09	13,13	-	-	13,44	-	13,44	-	72,34	-	0,95			3,04
30.03.17	24,00	-	94,34	80,26	14,08	75,32	49,24	26,08	7,00	5,00	2,24	12,11	-	-	12,42	-	12,42	-	75,26	-	0,91			3,15
31.03.17	24,00	-	96,58	81,12	15,46	75,74	50,05	25,69	7,00	5,00	2,25	13,38	-	-	13,72	-	13,72	-	75,68	-	1,01			3,26
01.04.17	24,00	-	97,84	80,79	17,05	75,00	49,69	25,31	7,00	5,00	2,22	14,89	-	-	15,24	-	15,24	-	74,77	-	1,11			3,33
02.04.17	24,00	-	99,08	81,02	18,06	72,84	48,79	24,05	7,00	5,00	2,12	15,67	-	-	16,07	-	16,07	-	72,77	-	1,14			3,27
03.04.17	24,00	-	97,32	81,37	15,95	72,82	48,71	24,11	7,00	5,00	2,14	13,54	-	-	13,85	-	13,85	-	72,76	-	0,99			3,13
04.04.17	24,00	-	98,05	82,31	15,74	73,11	49,31	23,80	7,00	5,00	2,14	13,37	-	-	13,70	-	13,70	-	73,09	-	0,98			3,11
05.04.17	24,00	-	97,72	82,79	14,93	72,60	49,63	22,97	7,00	5,00	2,07	12,79	-	-	13,08	-	13,08	-	72,06	-	0,92			2,99
06.04.17	24,00	-	97,78	81,50	16,28	70,03	47,93	22,10	7,00	5,00	1,96	14,01	-	-	14,32	-	14,32	-	69,96	-	0,98			2,94
07.04.17	24,00	-	98,70	82,08	16,62	70,78	48,27	22,51	7,00	5,00	2,02	14,30	-	-	14,61	-	14,61	-	70,62	-	1,01			3,03
08.04.17	24,00	-	101,96	85,87	16,09	70,31	48,43	21,88	7,00	5,00	2,06	13,57	-	-	13,89	-	13,89	-	70,22	-	0,95			3,01
09.04.17	24,00	-	104,87	86,54	18,33	70,33	48,61	21,72	7,00	5,00	2,07	15,69	-	-	16,04	-	16,04	-	70,36	-	1,10			3,17
10.04.17	24,00	-	99,88	85,04	14,84	70,35	48,98	21,37	7,00	5,00	2,00	12,23	-	-	12,52	-	12,52	-	70,31	-	0,86			2,86
11.04.17	24,00	-	101,10	86,87	14,23	70,43	48,44	21,99	7,00	5,00	1,91	14,23	-	-	14,54	-	14,54	-	70,36	-	1,00			2,91
12.04.17	24,00	-	98,59	85,08	13,51	70,32	46,91	23,41	7,00	5,00	1,99	13,51	-	-	13,81	-	13,81	-	70,25	-	0,95			2,94
13.04.17	24,00	-	94,97	80,88	14,09	70,06	47,09	22,97	7,00	5,00	2,02	11,83	-	-	12,06	-	12,06	-	69,95	-	0,83			2,85
14.04.17	24,00	-	96,76	80,09	16,67	71,61	47,45	24,16	7,00	5,00	2,10	14,28	-	-	14,62	-	14,62	-	71,89	-	1,03			3,13
15.04.17	24,00	-	98,89	80,17	18,72	75,27	49,48	25,79	7,00	5,00	2,26	16,27	-	-	16,70	-	16,70	-	75,17	-	1,22			3,48
16.04.17	24,00	-	96,17	80,76	15,41	75,63	49,85	25,78	7,00	5,00	2,25	13,18	-	-	13,53	-	13,53	-	75,64	-	1,00			3,25
17.04.17	24,00	-	95,61	81,02	14,59	75,09	49,66	25,43	7,00	5,00	2,24	12,25	-	-	12,57	-	12,57	-	75,05	-	0,92			3,16
18.04.17	24,00	-	96,96	81,00	15,96	75,33	49,80	25,53	7,00	5,00	2,25	13,62	-	-	13,97	-	13,97	-	75,32	-	1,03			3,27
19.04.17	24,00	-	96,01	81,68	14,33	75,56	50,26	25,30	7,00	5,00	2,25	12,04	-	-	12,34	-	12,34	-	75,49	-	0,91			3,16
20.04.17	24,00	-	97,78	82,39	15,39	75,56	50,50	25,06	7,00	5,00	2,25	13,09	-	-	13,44	-	13,44	-	75,43	-	0,99			3,23
21.04.17	24,00	-	97,28	82,93	14,35	74,85	50,18	24,67	7,00	5,00	2,22	12,09	-	-	12,39	-	12,39	-	74,81	-	0,90			3,12
22.04.17	24,00	-	101,63	84,49	17,14	74,14	50,34	23,80	7,00	5,00	2,19	14,90	-	-	15,28	-	15,28	-	73,83	-	1,10			3,29
Среднее	24,00	-	94,27	79,15	15,12	72,87	48,72	24,15	7,00	5,00	2,05	13,27	-	-	13,59	-	13,59	-	72,47	-	0,96	-	-	3,01
Итого	744,00		2922,38	2453,75	468,63						63,52	411,34	0,00	0,00	421,19	0,00	421,19	0,00			29,87	0,00	0,00	93,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 09:00	30686,97	25122,87	5599,28	-	5739,49	-	1055,37	-	-
	23.04.17 04:00	33594,15	27502,59	6009,19	-	6159,22	-	1151,21	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **93,26** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **421,19** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление учета
Отдел организации КУУТЭ
печать энергосбыта
25 АПР 2017
«____» _____ г.