

Абонент: ЖЭС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садова 130 / СЛО-ПВС
 Осуществляющая организация: ООО "Инфракил Монтаж"
 Исполнитель: Общественный э.д.

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за апрель 2017
 Договор: 9055.038.1
 Стронт-адрес: Садова 130
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: ДевЛТДБ/Б/А
 ВКГ/207333-ч(С)0417.хТ

Узел учета: СЛО-ПВС
 Код УУТЗ:
 Расчетная мощность совместно с УУТЗ:
 Гидростат: 150/70
 Тэп: Гр.С = 0,28

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 207333
 Подогрев: гр.(М1): расходомер: ПРМН 32
 Обогрев: гр.(М2): расходомер: ПРМН 32
 гр.д. ЛВС(М3): расходомер: ПРМН 20
 гр.ширк.ЛВС(М4): расходомер:
 гр.подогрев(У5): расходомер:
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tух)-M2*(t2-tух) лето: Q=M1*(t1-tух)-M2*(t2-tух)
 Огр=0,184 Оверт.= Очек.огр.= Огрс=0,099
 Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час: Очек.гр.ст= Очек.сп= 0,045
 Договорные расходы (гр.ст.ч): Г/ст.ч: Гот=55,44 Гсент=0 Гсх.огр.=0 Грес=18

Приборы УУТЗ поверены до _____
 Термометр: КТСПН
 Термометр: КТСПН
 Термометр: ТСПН
 Термометр: ТСПН
 Термометр:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Дата	Тп	НС	Учет отопления (Гр-1)												Учет ГВС (Гр-2)								Контрольные данные		Общие
			M1	M2	DM	T1	T2	CT	CT	P1	P2	Q(отоп)	M3	M4	DM	V3	V4	V(отоп)	T3	T4	Qгр.общ.	Qгр.кал.	Qгр.теп.	Q.общ.	
23.03.17	24.00	-	106,77	88,28	18,49	73,75	49,68	24,07	7,00	5,00	2,55	12,90	-	-	13,18	-	73,61	-	0,95	3,49	3,49	3,49			
24.03.17	24.00	-	96,44	80,40	16,04	74,08	49,37	24,71	7,00	5,00	2,34	11,51	-	-	11,76	-	73,18	-	0,84	3,18	3,18	3,18			
25.03.17	24.00	-	3,53	0,90	2,63	12,12	26,70	-14,58	7,00	5,00	0,00	2,63	-	-	3,75	-	10,98	-	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.03.17	24.00	-	102,46	82,18	20,28	72,34	47,86	24,48	7,00	5,00	2,37	16,22	-	-	16,56	-	68,30	-	1,11	3,48	3,48	3,48			
27.03.17	24.00	-	101,14	83,55	17,59	73,38	48,86	24,52	7,00	5,00	2,48	11,77	-	-	12,02	-	73,27	-	0,86	3,35	3,35	3,35			
28.03.17	24.00	-	101,35	82,07	19,28	72,28	48,14	24,14	7,00	5,00	2,40	13,63	-	-	12,88	-	72,07	-	0,98	3,38	3,38	3,38			
29.03.17	24.00	-	101,45	83,05	18,40	74,24	49,10	25,14	7,00	5,00	2,52	12,57	-	-	13,95	-	73,89	-	0,93	3,45	3,45	3,45			
30.03.17	24.00	-	102,37	84,45	18,92	76,10	50,36	25,74	7,00	5,00	2,64	11,92	-	-	12,20	-	75,82	-	0,90	3,54	3,54	3,54			
31.03.17	24.00	-	103,80	85,21	18,59	76,17	50,77	25,40	7,00	5,00	2,64	12,41	-	-	12,74	-	75,91	-	0,94	3,58	3,58	3,58			
01.04.17	24.00	-	104,56	85,23	19,33	73,24	49,88	23,97	7,00	5,00	2,50	14,60	-	-	13,07	-	73,06	-	1,07	3,57	3,57	3,57			
02.04.17	24.00	-	105,61	85,61	21,00	73,34	49,28	23,97	7,00	5,00	2,53	11,88	-	-	12,14	-	73,07	-	0,87	3,40	3,40	3,40			
03.04.17	24.00	-	103,91	85,61	18,30	73,34	49,28	23,97	7,00	5,00	2,53	11,88	-	-	12,14	-	73,07	-	0,85	3,46	3,46	3,46			
04.04.17	24.00	-	106,41	87,17	19,24	73,52	50,06	23,46	7,00	5,00	2,36	12,58	-	-	12,88	-	70,18	-	0,90	3,26	3,26	3,26			
05.04.17	24.00	-	104,60	86,27	18,33	71,73	49,27	22,46	7,00	5,00	2,30	13,77	-	-	13,29	-	71,24	-	0,90	3,28	3,28	3,28			
06.04.17	24.00	-	104,71	85,60	19,11	70,44	48,92	22,27	7,00	5,00	2,33	13,38	-	-	14,09	-	70,85	-	0,97	3,28	3,28	3,28			
07.04.17	24.00	-	106,64	88,16	18,48	71,21	48,77	21,85	7,00	5,00	2,35	13,20	-	-	13,70	-	70,42	-	0,93	3,40	3,40	3,40			
08.04.17	24.00	-	110,39	92,58	17,81	70,62	48,77	21,85	7,00	5,00	2,29	15,78	-	-	16,14	-	70,68	-	1,12	3,12	3,12	3,12			
09.04.17	24.00	-	111,96	91,67	20,29	70,83	49,39	21,44	7,00	5,00	2,25	12,69	-	-	12,97	-	70,51	-	0,87	3,28	3,28	3,28			
10.04.17	24.00	-	106,72	89,02	17,70	70,76	49,57	21,19	7,00	5,00	2,25	12,24	-	-	12,53	-	70,48	-	0,98	3,39	3,39	3,39			
11.04.17	24.00	-	104,90	87,65	17,25	70,76	49,13	21,63	7,00	5,00	2,30	13,94	-	-	14,28	-	70,58	-	0,87	3,12	3,12	3,12			
12.04.17	24.00	-	104,88	85,75	19,13	70,67	48,18	22,49	7,00	5,00	2,25	12,24	-	-	12,53	-	70,48	-	0,98	3,28	3,28	3,28			
13.04.17	24.00	-	104,50	83,76	20,74	70,36	47,34	23,02	7,00	5,00	2,31	15,38	-	-	15,70	-	70,20	-	1,08	3,39	3,39	3,39			
14.04.17	24.00	-	102,64	84,32	18,32	74,61	49,25	25,36	7,00	5,00	2,56	12,31	-	-	13,48	-	74,23	-	0,98	3,51	3,51	3,51			
15.04.17	24.00	-	101,96	84,56	17,40	75,74	50,11	25,63	7,00	5,00	2,59	12,90	-	-	13,23	-	75,81	-	0,98	3,56	3,56	3,56			
16.04.17	24.00	-	102,95	84,88	18,07	75,98	50,22	25,76	7,00	5,00	2,59	13,09	-	-	13,42	-	75,67	-	0,93	3,51	3,51	3,51			
17.04.17	24.00	-	103,21	84,83	18,38	75,58	49,91	25,67	7,00	5,00	2,58	13,09	-	-	12,51	-	75,69	-	0,93	3,42	3,42	3,42			
18.04.17	24.00	-	102,32	84,90	17,42	75,95	50,22	25,73	7,00	5,00	2,58	12,21	-	-	12,08	-	75,67	-	0,86	3,41	3,41	3,41			
19.04.17	24.00	-	102,33	85,82	16,51	75,92	50,55	25,26	7,00	5,00	2,53	11,80	-	-	11,68	-	75,17	-	0,89	3,44	3,44	3,44			
20.04.17	24.00	-	103,59	86,65	16,93	75,27	50,55	24,62	7,00	5,00	2,59	11,37	-	-	12,08	-	75,63	-	0,86	3,33	3,33	3,33			
21.04.17	24.00	-	105,05	88,56	16,49	75,96	51,25	24,71	7,00	5,00	2,46	11,94	-	-	12,21	-	73,99	-	0,87	3,29	3,29	3,29			
22.04.17	24.00	-	106,13	89,19	15,94	73,27	49,91	23,36	7,00	5,00	2,38	12,61	-	-	12,94	-	71,02	-	0,91	3,29	3,29	3,29			
Среднее	24.00	-	100,94	83,13	17,82	71,43	48,71	22,71	7,00	5,00	2,38	12,61	-	-	12,94	-	71,02	-	0,91	3,29	3,29	3,29			
Итого	744,00	-	3129,28	2576,89	552,39	73,74	487,92	227,14	7,00	5,00	2,38	390,92	-	-	401,14	-	401,14	-	0,00	102,05	102,05	102,05			

Показания счетчиков на момент снятия данных: 23.03.17 10:00 М1(Г) 15928,05 М2(Г) 14694,13 М3(Г) 705,97 М4(Г) 725,27 Q(СЛО) (Гкал) 142,58
 23.04.17 14:00 М1(Г) 15929,38 М2(Г) 14699,50 М3(Г) 747,47 М4(Г) 768,82 Q(СЛО) (Гкал) 154,35

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплотеносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Корректировка на температуру воздуха
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

0,28 °C = -0,15 Гкал;
 101,90 Гкал;
 401,14 куб.м.
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 «Инфракил Монтаж»
 «Инфракил Монтаж»
 25 APR 2017