Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 140 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8729.038.1
Строит.Адрес: Седова 140
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208254-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208254 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2508
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,114
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=45,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	107,08	92,17	14,91	71,39	38,56	32,83	7,00	5,00	3,03	14,91	-	-	16,61	-	16,61	-	71,27	-	1,06			4,09
24.03.17	24,00	-	103,56	90,27	13,29	71,34	38,04	33,30	7,00	5,00	3,01	13,29	-	-	14,91	-	14,91	-	71,18	-	0,95			3,95
25.03.17	24,00	-	45,19	44,77	0,42	70,41	36,55	33,86	7,00	5,00	1,53	0,42	-	-	1,02	-	1,02	-	66,82	-	0,03			1,56
26.03.17	24,00	-	47,20	39,41	7,79	65,94	31,28	34,66	7,00	5,00	1,40	7,79	-	-	8,55	-	8,55	-	63,44	-	0,49			1,89
27.03.17	24,00	-	105,37	90,31	15,06	71,57	37,65	33,92	7,00	5,00	3,06	15,06	-	-	16,82	-	16,82	-	71,38	-	1,07			4,14
28.03.17	24,00	-	102,92	88,32	14,60	70,23	37,03	33,20	7,00	5,00	2,94	14,60	-	-	16,29	-	16,29	-	70,02	-	1,02			3,96
29.03.17	24,00	-	102,01	87,93	14,08	70,03	36,52	33,51	7,00	5,00	2,95	14,08	-	-	15,76	-	15,76	-	69,91	-	0,98			3,93
30.03.17	24,00	-	104,26	90,10	14,16	73,19	37,98	35,21	7,00	5,00	3,18	14,16	-	-	15,98	-	15,98	-	73,01	-	1,03			4,21
31.03.17	24,00	-	106,37	92,54	13,83	73,67	38,74	34,93	7,00	5,00	3,24	13,83	-	-	15,75	-	15,75	-	73,48	-	1,02			4,25
01.04.17	24,00	-	106,27	92,13	14,14	73,19	38,85	34,34	7,00	5,00	3,17	14,14	-	-	15,86	-	15,86	-	72,91	-	1,03			4,20
02.04.17	24,00	-	106,07	89,76	16,31	70,97	38,20	32,77	7,00	5,00	2,95	16,31	-	-	17,97	-	17,97	-	70,77	-	1,15			4,10
03.04.17	24,00	-	104,33	91,08	13,25	70,89	37,91	32,98	7,00	5,00	3,01	13,25	-	-	15,02	-	15,02	-	70,70	-	0,94			3,94
04.04.17	24,00	-	104,53	92,52	12,01	71,18	38,43	32,75	7,00	5,00	3,03	12,01	-	-	13,59	-	13,59	-	71,01	-	0,85			3,89
05.04.17	24,00	-	105,52	93,51	12,01	70,98	39,22	31,76	7,00	5,00	2,97	12,01	-	-	13,62	-	13,62	-	70,64	-	0,85			3,82
06.04.17	24,00	-	104,04	91,10	12,94	68,26	37,90	30,36	7,00	5,00	2,77	12,94	-	-	14,40	-	14,40	-	68,08	-	0,88			3,65
07.04.17	24,00	-	104,98	92,01	12,97	68,98	38,02	30,96	7,00	5,00	2,85	12,97	-	-	14,51	-	14,51	-	68,76	-	0,89			3,74
08.04.17	24,00	-	112,27	96,79	15,48	68,59	38,50	30,09	7,00	5,00	2,92	15,48	-	-	17,14	-	17,14	-	68,40	-	1,06			3,98
09.04.17	24,00	-	113,06	96,36	16,70	68,69	38,53	30,16	7,00	5,00	2,91	16,70	-	-	18,35	-	18,35	-	68,54	-	1,14			4,06
10.04.17	24,00	-	107,38	95,48	11,90	68,65	39,02	29,63	7,00	5,00	2,83	11,90	-	-	13,28	-	13,28	-	68,46	-	0,81			3,65
11.04.17	24,00	-	106,08	93,61	12,47	68,66	39,05	29,61	7,00	5,00	2,77	12,47	-	-	14,05	-	14,05	-	68,46	-	0,85			3,63
12.04.17	24,00	-	104,03	89,94	14,09	68,50	37,89	30,61	7,00	5,00	2,76	14,09	-	-	15,59	-	15,59	-	68,31	-	0,96			3,72
13.04.17	24,00	-	101,38	87,47	13,91	68,25	36,65	31,60	7,00	5,00	2,77	13,91	-	-	15,39	-	15,39	-	68,05	-	0,95			3,71
14.04.17	24,00	-	100,20	85,90	14,30	69,25	35,92	33,33	7,00	5,00	2,86	14,30	-	-	15,97	-	15,97	-	69,11	-	0,99			3,85
15.04.17	24,00	-	101,27	87,41	13,86	73,11	37,53	35,58	7,00	5,00	3,11	13,86	-	-	15,60	-	15,60	-	72,90	-	1,01			4,12
16.04.17	24,00	-	103,35	88,25	15,10	73,48	37,86	35,62	7,00	5,00	3,15	15,10	-	-	16,96	-	16,96	-	73,28	-	1,11			4,25
17.04.17	24,00	-	103,67	89,41	14,26	73,01	37,85	35,16	7,00	5,00	3,15	14,26	-	-	16,04	-	16,04	-	72,84	-	1,04			4,18
18.04.17	24,00	-	103,18	91,34	11,84	73,24	38,25	34,99	7,00	5,00	3,20	11,84	-	-	13,55	-	13,55	-	73,07	-	0,87			4,06
19.04.17	24,00	-	104,64	91,10	13,54	73,50	38,53	34,97	7,00	5,00	3,19	13,54	-	-	15,19	-	15,19	-	73,32	-	0,99			4,18
20.04.17	24,00	-	106,69	90,21	16,48	73,56	38,74	34,82	7,00	5,00	3,15	16,48	-	-	18,48	-	18,48	-	73,37	-	1,21			4,36
21.04.17	24,00	-	107,85	89,62	18,23	72,84	38,70	34,14	7,00	5,00	3,06	18,23	-	-	20,21	-	20,21	-	72,70	-	1,33			4,39
22.04.17	24,00		106,39	90,31	16,08	73,30	38,66	34,64	7,00	5,00	3,13	16,08	-	-	17,96	-	17,96	-	73,13	-	1,18	-	-	4,31
Среднее	24,00	-	101,33	87,78	13,55	70,93	37,82	33,11	7,00	5,00	2,90	13,55	-	-	15,17	-	15,17	-	70,56	-	0,96	-	-	3,86
Итого	744,00		3141,14	2721,13	420,01						90,04	420,01	0,00	0,00	470,42	0,00	470,42	0,00			29,75	0,00	0,00	119,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.10.15 15:00	86221,03	75425,92	0,00	-	44651,38	-	2530,30		-
	04.10.15 15:00	86221,03	75425,92	0,00	-	44651,38	-	2530,30	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **119,67** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **470,42** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) печать потребителя
_____ /_____/

ООО "ИнфраХит Монтаж" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление по коммерческому учету Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 АПР 2017