

Объект: ЖЭС Нежского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садовая 144 / СДЮ-ПВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: Обрудовский Э-1

Установка: ВКТ-7 № 207107
 Часовые и отсчетные приборы: Релик (Снег) 3001
 ВКТ-7-207107-4(С-0417)БК

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за апрель 2017
 Договор: 9730.036.1
 Строчка: Садовая 144
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: СДЮ-ПВС
 Кол. УТЭ: 1
 График: 130/70

Расчитать/взять совместно с УТЭ:

Тех. гр. С = 0,28

Вычислитель: ВКТ-7 № 207107
 Показатр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32
 Обсчетр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32
 Тр.д. ПС(M3): расходомер: ПРЭМ 20
 Тр.цирк. ПС(M4): расходомер:
 Тр.подпитки(У5): расходомер:
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-mb)+M2*(t2-mb) лето: Q=M1*(t1-mb)+M2*(t2-mb)
 Договорные нагрузки (гр.чае): Гкал/час: Qгр.сп=0,0946
 Договорные расходы (гр.ср.): Г/сут: Qгр.сп.ср=0,043
 Договорные расходы (гр.ср.): Г/сут: Qгр.сп.ср=0,043
 Расчетные расходы (гр.ср.): Г/сут: Qгр.сп.ср=0,043
 Расчетные расходы (гр.ср.): Г/сут: Qгр.сп.ср=0,043

Приборы УТЭ поверены до _____
 Терморегистр.: КТСГН
 Терморегистр.: КТСГН
 Терморегистр.: ТСПН
 Терморегистр.: Терморегистр.:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Дата	Тп	НС	Узел отопление (ТЭ-1)										Узел ПС (ТЭ-2)								Контрольные данные		Общие			
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dm	U3	U4	dU3	Uполн	T3	T4	Qгр.общ.	Qгр.кап.		Qгр.теп	Q.общ.	
23.03.17	24.00	-	83,30	68,75	14,55	73,53	43,73	29,80	44,36	7,00	5,00	2,13	13,51	-	-	13,83	-	13,83	-	73,47	-	0,99	3,12	3,12	3,12	
24.03.17	24.00	-	80,71	67,61	13,10	72,55	43,14	30,41	42,26	7,00	5,00	2,14	12,07	-	-	12,37	-	12,37	-	73,41	-	0,88	3,02	3,02	3,02	
25.03.17	24.00	-	32,18	28,87	3,31	71,35	42,46	28,89	43,55	7,00	5,00	0,83	4,27	-	-	4,33	-	4,33	-	57,20	-	0,24	1,07	1,07	1,07	
26.03.17	24.00	-	51,88	41,15	10,73	68,55	40,01	28,54	42,96	7,00	5,00	1,01	14,74	-	-	15,02	-	15,02	-	61,25	-	0,90	1,91	1,91	1,91	
27.03.17	24.00	-	80,46	68,88	11,58	73,95	42,96	30,99	42,31	7,00	5,00	2,20	10,76	-	-	11,03	-	11,03	-	73,73	-	0,79	3,00	3,00	3,00	
28.03.17	24.00	-	80,76	67,46	13,30	72,21	42,31	29,90	42,06	7,00	5,00	2,07	12,67	-	-	12,96	-	12,96	-	72,01	-	0,91	2,98	2,98	2,98	
29.03.17	24.00	-	80,11	67,34	12,77	72,50	42,06	30,44	43,55	7,00	5,00	2,09	12,21	-	-	12,50	-	12,50	-	72,58	-	0,89	2,98	2,98	2,98	
30.03.17	24.00	-	80,96	67,96	13,00	75,59	43,55	32,04	44,36	7,00	5,00	2,23	12,24	-	-	12,66	-	12,66	-	75,44	-	0,93	3,16	3,16	3,16	
31.03.17	24.00	-	79,65	68,61	11,04	75,98	44,36	31,62	44,36	7,00	5,00	2,22	10,48	-	-	10,77	-	10,77	-	75,72	-	0,79	3,01	3,01	3,01	
01.04.17	24.00	-	82,54	68,41	14,13	75,21	44,26	30,95	43,55	7,00	5,00	2,17	13,50	-	-	13,84	-	13,84	-	74,77	-	1,01	3,18	3,18	3,18	
02.04.17	24.00	-	83,59	68,76	14,83	73,08	43,85	29,23	43,55	7,00	5,00	2,06	14,15	-	-	14,48	-	14,48	-	72,97	-	0,92	2,99	2,99	2,99	
03.04.17	24.00	-	81,77	68,47	13,30	73,09	43,56	29,53	44,36	7,00	5,00	2,08	12,63	-	-	12,92	-	12,92	-	72,94	-	0,85	2,93	2,93	2,93	
04.04.17	24.00	-	81,35	68,06	12,29	73,37	44,03	29,34	44,36	7,00	5,00	2,07	11,57	-	-	11,85	-	11,85	-	73,22	-	0,85	2,89	2,89	2,89	
05.04.17	24.00	-	81,92	69,11	12,81	72,86	44,58	28,28	44,36	7,00	5,00	2,01	12,14	-	-	12,42	-	12,42	-	72,42	-	0,88	2,89	2,89	2,89	
06.04.17	24.00	-	81,03	66,99	14,04	70,28	43,32	26,96	44,36	7,00	5,00	1,95	12,91	-	-	12,30	-	12,30	-	70,16	-	0,84	2,79	2,79	2,79	
07.04.17	24.00	-	82,24	65,62	16,62	71,07	43,75	27,32	44,36	7,00	5,00	2,06	12,94	-	-	13,20	-	13,20	-	70,81	-	0,91	2,97	2,97	2,97	
08.04.17	24.00	-	85,05	69,52	15,53	70,68	43,62	27,06	44,36	7,00	5,00	2,05	13,14	-	-	13,44	-	13,44	-	70,54	-	0,93	2,98	2,98	2,98	
09.04.17	24.00	-	85,67	70,18	15,49	70,70	43,65	27,05	44,36	7,00	5,00	2,10	12,69	-	-	12,96	-	12,96	-	70,61	-	0,89	3,00	3,00	3,00	
10.04.17	24.00	-	83,37	68,45	14,92	70,63	44,05	26,58	44,36	7,00	5,00	2,01	12,80	-	-	12,45	-	12,45	-	70,42	-	0,86	2,88	2,88	2,88	
11.04.17	24.00	-	82,23	67,55	14,68	70,69	43,99	26,70	44,36	7,00	5,00	2,01	11,80	-	-	12,07	-	12,07	-	70,48	-	0,83	2,84	2,84	2,84	
12.04.17	24.00	-	81,02	66,40	14,62	70,54	42,78	27,76	44,36	7,00	5,00	2,03	12,02	-	-	12,29	-	12,29	-	70,36	-	0,85	2,88	2,88	2,88	
13.04.17	24.00	-	81,28	65,65	15,63	70,29	42,07	28,22	44,36	7,00	5,00	2,04	13,02	-	-	13,32	-	13,32	-	70,13	-	0,91	2,95	2,95	2,95	
14.04.17	24.00	-	79,69	65,25	14,44	71,96	41,88	30,08	44,36	7,00	5,00	2,15	11,73	-	-	11,99	-	11,99	-	72,28	-	0,85	3,00	3,00	3,00	
15.04.17	24.00	-	80,32	65,63	14,69	75,55	43,48	32,07	44,36	7,00	5,00	2,32	11,95	-	-	12,23	-	12,23	-	75,29	-	0,90	3,22	3,22	3,22	
16.04.17	24.00	-	80,93	65,81	15,12	75,92	43,60	32,32	44,36	7,00	5,00	2,36	12,23	-	-	12,53	-	12,53	-	75,76	-	0,92	3,28	3,28	3,28	
17.04.17	24.00	-	79,45	66,11	13,34	75,35	43,50	31,85	44,36	7,00	5,00	2,33	10,48	-	-	10,76	-	10,76	-	75,11	-	0,79	3,11	3,11	3,11	
18.04.17	24.00	-	78,97	66,16	12,81	75,60	43,85	31,75	44,36	7,00	5,00	2,33	9,88	-	-	10,14	-	10,14	-	75,41	-	0,74	3,07	3,07	3,07	
19.04.17	24.00	-	79,43	66,55	12,88	75,82	44,13	31,69	44,36	7,00	5,00	2,33	10,01	-	-	10,26	-	10,26	-	75,60	-	0,76	3,09	3,09	3,09	
20.04.17	24.00	-	79,94	67,21	12,73	75,80	44,45	31,35	44,36	7,00	5,00	2,33	9,88	-	-	10,15	-	10,15	-	75,51	-	0,75	3,07	3,07	3,07	
21.04.17	24.00	-	79,88	67,72	12,16	75,11	44,31	30,80	44,36	7,00	5,00	2,29	9,45	-	-	9,69	-	9,69	-	74,97	-	0,71	3,00	3,00	3,00	
22.04.17	24.00	-	83,04	68,88	14,16	74,55	44,41	29,94	44,36	7,00	5,00	2,26	11,64	-	-	11,92	-	11,92	-	73,73	-	0,86	3,12	3,12	3,12	
Среднее	24.00	-	78,86	65,49	13,37	73,07	43,41	29,66	44,36	7,00	5,00	2,07	11,75	-	-	12,02	-	12,02	-	72,20	-	0,85	2,92	2,92	2,92	
Итого	744,00	-	2444,72	2030,12	414,60	414,60	414,60	414,60	414,60	414,60	414,60	414,60	414,60	414,60	414,60	414,60	414,60	414,60	414,60	414,60	414,60	414,60	414,60	414,60	414,60	414,60

Показание счетчиков на момент: 23.03.17 08:00
 Снятие данных: 23.04.17 04:00
 M1(Г) 4104,50 M2(Г) 32635,34 M3(Г) 3776,03
 M4(Г) 4353,69 M5(Г) 34654,02 M6(Г) 4139,01
 U3(кВ) 15163,67 U4(кВ) 14933,15 Q СДЮ (Гкал) 1267,70 Q ПС (Гкал) 1337,80

Период расчета по среднему: Комиссия по тарифам
 Объем теплотехнической энергии, рассчитанное по среднему: 0,28 °С = -0,12 Гкал/сут
 Период превышения Q: 90,46 Гкал/сут
 Корректировка на температуру холодной воды: с учетом корректировки 372,68 Гкал/сут
 Итого по приборам учета: с учетом корректировки 372,68 Гкал/сут

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 «ИнфраХит Монтаж»
 печать: 25 АПР 2017

«ИнфраХит Монтаж»
 печать: 25 АПР 2017
 «ИнфраХит Монтаж»
 печать: 25 АПР 2017