

Абонент: ЖКСЗ Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садова 148 / СЛО-Н-ГЭС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: Обуховский э.д.

Установление прибора: Часовые и отсчн. архивы в файлах: ВКГ7-208368-ч(С)-0417.04
 Вычислитель: ВКГ-7 № 208368

Подает: гр.(M1): расходомер: ПРМ 32 Гли= 0,067
 Обратн: гр.(M2): расходомер: ПРМ 32 Гли= 0,067
 Тр.д. гр.(M3): Тр.д. гр.(M4): расходомер: ПРМ 20 Гли= 0,027
 Тр.подпитки (M5): расходомер: Гли= 12

Расчетный алгоритм: эмака: Q=M1*(T1-T2)*K*(T1+T2) лего: Q=M1*(T1-T2)*K*(T1+T2)
 Договорные нагрузки (гр.час): Кал/час: Отг=0,174 Овент= Очек.отг.= Очек.сл.= Очек.сл.=
 Договорные расходы (гр.ст.): Т/ст: бет=52,56 Свент=0 Очек.сл.=0 Очек.сл.=0 Очек.сл.=0
 Фактические потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Учет отопления (ТВ-1)

Режим (Семь): 3001
 Гли= 30
 Глак= 30
 Глак= 12

Приборы УУТЗ поверены до _____
 Термопреобр.: КТСН-Н
 Термопреобр.: КТСН-Н
 Термопреобр.: ТСП-Н
 Термопреобр.:
 Термопреобр.:
 Термопреобр.:

Учет ГВС (ТВ-2)

Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Дата	Тч	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)												Контрольные данные		Общие
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	p1	p2	Отсчгл	M3	M4	dm	V3	V4	diver	Уплдл	T3	T4	Отсч общ.	Отсч кал.	Отсч гек.	Темп.отсч					
23.03.17	24.00	-	68,07	55,77	12,30	72,11	41,34	30,77	7,00	5,00	1,80	11,17	-	-	-	11,44	-	-	12,10	-	-	11,44	-	-	71,83	-	0,85	2,60	
24.03.17	24.00	-	67,31	54,40	12,91	72,11	40,54	31,57	7,00	5,00	1,80	11,83	-	-	-	12,10	-	-	12,10	-	-	11,44	-	-	71,83	-	0,85	2,65	
25.03.17	24.00	-	28,55	24,50	4,05	70,89	39,87	31,02	7,00	5,00	0,76	4,39	-	-	-	4,47	-	-	4,47	-	-	65,00	-	-	63,73	-	0,52	1,05	
26.03.17	24.00	-	32,82	23,67	9,15	66,78	34,76	32,02	7,00	5,00	0,75	9,61	-	-	-	9,79	-	-	9,79	-	-	11,14	-	-	63,73	-	0,79	2,62	
27.03.17	24.00	-	67,42	55,96	11,46	72,34	40,40	31,94	7,00	5,00	1,83	10,90	-	-	-	11,14	-	-	11,14	-	-	12,15	-	-	70,48	-	0,84	2,59	
28.03.17	24.00	-	66,68	53,85	11,46	72,34	39,28	31,59	7,00	5,00	1,76	11,87	-	-	-	12,94	-	-	12,94	-	-	12,15	-	-	70,48	-	0,84	2,66	
29.03.17	24.00	-	67,06	53,43	13,63	70,87	39,28	31,59	7,00	5,00	1,76	10,83	-	-	-	12,94	-	-	12,94	-	-	11,09	-	-	73,99	-	0,80	2,72	
30.03.17	24.00	-	67,13	55,19	11,94	73,99	40,81	33,18	7,00	5,00	1,92	10,51	-	-	-	10,75	-	-	10,75	-	-	11,09	-	-	73,99	-	0,78	2,70	
31.03.17	24.00	-	67,20	55,59	11,61	74,44	41,40	33,04	7,00	5,00	1,88	10,51	-	-	-	10,75	-	-	10,75	-	-	11,09	-	-	73,99	-	0,80	2,78	
01.04.17	24.00	-	68,30	54,87	13,43	73,92	41,37	32,55	7,00	5,00	1,92	10,51	-	-	-	12,58	-	-	12,58	-	-	10,75	-	-	73,99	-	0,90	2,81	
02.04.17	24.00	-	70,12	54,27	15,85	71,70	40,98	30,72	7,00	5,00	1,77	12,29	-	-	-	12,58	-	-	12,58	-	-	10,75	-	-	71,37	-	1,04	2,78	
03.04.17	24.00	-	66,58	53,58	13,00	71,64	40,45	31,19	7,00	5,00	1,78	11,61	-	-	-	14,84	-	-	14,84	-	-	10,75	-	-	71,37	-	0,83	2,80	
04.04.17	24.00	-	68,40	54,12	14,28	71,93	40,93	31,00	7,00	5,00	1,80	12,62	-	-	-	11,85	-	-	11,85	-	-	12,91	-	-	71,60	-	0,90	2,62	
05.04.17	24.00	-	68,37	54,72	13,65	71,66	41,55	30,11	7,00	5,00	1,78	11,88	-	-	-	12,15	-	-	12,15	-	-	10,46	-	-	68,59	-	0,70	2,36	
06.04.17	24.00	-	65,27	54,21	12,06	68,94	40,84	28,50	7,00	5,00	1,65	10,24	-	-	-	10,46	-	-	10,46	-	-	9,11	-	-	69,24	-	0,62	2,31	
07.04.17	24.00	-	65,52	54,79	10,73	69,67	41,08	28,59	7,00	5,00	1,70	8,93	-	-	-	9,11	-	-	9,11	-	-	10,88	-	-	69,24	-	0,73	2,45	
08.04.17	24.00	-	69,43	56,94	12,49	69,24	41,35	27,89	7,00	5,00	1,72	10,66	-	-	-	10,88	-	-	10,88	-	-	10,88	-	-	69,10	-	0,87	2,62	
09.04.17	24.00	-	71,52	56,95	14,57	69,24	41,08	28,26	7,00	5,00	1,75	12,65	-	-	-	12,91	-	-	12,91	-	-	10,55	-	-	68,95	-	0,71	2,41	
10.04.17	24.00	-	68,31	55,02	12,29	69,31	41,77	27,56	7,00	5,00	1,70	10,32	-	-	-	10,55	-	-	10,55	-	-	10,55	-	-	68,95	-	0,71	2,37	
11.04.17	24.00	-	67,68	54,41	11,77	69,19	40,54	28,65	7,00	5,00	1,69	9,95	-	-	-	10,47	-	-	10,47	-	-	10,15	-	-	68,95	-	0,81	2,52	
12.04.17	24.00	-	66,18	52,54	12,14	69,33	41,77	27,56	7,00	5,00	1,67	10,24	-	-	-	12,03	-	-	12,03	-	-	10,15	-	-	68,60	-	0,78	2,49	
13.04.17	24.00	-	66,79	53,13	13,66	68,96	39,24	29,72	7,00	5,00	1,71	11,78	-	-	-	10,44	-	-	10,44	-	-	10,44	-	-	70,02	-	0,72	2,69	
14.04.17	24.00	-	64,85	52,76	12,09	70,09	39,03	31,06	7,00	5,00	1,77	10,23	-	-	-	10,87	-	-	10,87	-	-	10,87	-	-	73,52	-	0,78	2,76	
15.04.17	24.00	-	65,43	53,01	12,42	73,92	40,57	33,35	7,00	5,00	1,91	10,63	-	-	-	11,44	-	-	11,44	-	-	11,44	-	-	73,97	-	0,83	2,64	
16.04.17	24.00	-	66,35	53,35	13,00	74,29	40,72	33,57	7,00	5,00	1,93	11,17	-	-	-	10,24	-	-	10,24	-	-	10,24	-	-	73,97	-	0,73	2,64	
17.04.17	24.00	-	65,84	53,89	11,95	73,79	40,86	32,93	7,00	5,00	1,93	10,00	-	-	-	9,87	-	-	9,87	-	-	10,24	-	-	73,97	-	0,71	2,59	
18.04.17	24.00	-	65,35	53,87	11,48	74,04	40,86	32,93	7,00	5,00	1,92	9,62	-	-	-	9,87	-	-	9,87	-	-	9,87	-	-	73,94	-	0,71	2,64	
19.04.17	24.00	-	65,19	54,35	10,84	74,29	41,49	32,80	7,00	5,00	1,92	9,02	-	-	-	9,25	-	-	9,25	-	-	10,11	-	-	73,85	-	0,73	2,53	
20.04.17	24.00	-	66,67	54,97	11,70	74,31	42,06	32,25	7,00	5,00	1,89	8,81	-	-	-	10,11	-	-	10,11	-	-	10,11	-	-	73,85	-	0,65	2,53	
21.04.17	24.00	-	65,94	55,38	10,56	73,57	41,89	31,68	7,00	5,00	1,89	9,02	-	-	-	9,02	-	-	9,02	-	-	11,06	-	-	72,44	-	0,78	2,66	
22.04.17	24.00	-	68,61	55,96	12,65	73,13	42,09	31,04	7,00	5,00	1,88	10,82	-	-	-	11,06	-	-	11,06	-	-	11,06	-	-	72,44	-	0,78	2,50	
Среднее	24,00	-	64,84	52,69	12,14	71,64	40,56	30,98	7,00	5,00	1,74	10,70	-	-	-	10,94	-	-	10,94	-	-	10,94	-	-	70,99	-	0,76	2,50	
Итого	74,00	-	2009,94	1633,45	376,49	71,64	33,95	331,59	0,00	0,00	339,06	0,00	-	-	-	339,06	-	-	339,06	-	-	339,06	-	-	23,59	-	0,00	77,53	

Показания счетчиков на момент	Дата, время	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	У3(М)	У4(М)	Q СЛО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч
Снятия данных:	23.03.17 08:00	54104,32	43258,10	13203,64	-	13503,12	-	184,32	-	-
	23.04.17 04:00	56100,89	44879,65	13833,85	-	13604,78	-	197,29	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения I2:
 Период превышения I2:
 Поправка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 С учетом корректировок

0,28 °C = -0,11 Гкал;
 77,43 Гкал;
 339,06 куб.м.

Узел учета: СЛО-Н-ГЭС
 Код УУТЗ:
 Расчетная мощность совместно с УУТЗ:
 Радиус: 150/70

Тяг. гр.С = 0,28

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ООО «ИнфраХит Монтаж»
 Печать потребителя
 ООО «ИнфраХит Монтаж»
 Печать потребителя
 ООО «ИнфраХит Монтаж»
 Печать потребителя

25 APR 2017