Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9305.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 158 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 158 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205591-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205591 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,13
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0592
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	81,27	69,31	11,96	73,14	45,97	27,17	7,00	5,00	1,83	12,66	-	-	12,96	-	12,96	-	73,23	-	0,93			2,76
24.03.17	24,00	-	80,43	68,02	12,41	73,17	45,63	27,54	7,00	5,00	1,83	13,00	-	-	13,31	-	13,31	-	73,26	-	0,95			2,78
25.03.17	24,00	-	32,69	29,40	3,29	71,25	44,71	26,54	7,00	5,00	0,72	4,98	-	-	5,06	-	5,06	-	59,84	-	0,30			1,02
26.03.17	24,00	-	48,87	37,72	11,15	69,44	44,16	25,28	7,00	5,00	0,83	14,99	-	-	15,27	-	15,27	-	60,00	-	0,90			1,73
27.03.17	24,00	-	81,35	68,85	12,50	73,61	46,18	27,43	7,00	5,00	1,84	13,17	-	-	13,48	-	13,48	-	73,57	-	0,97			2,81
28.03.17	24,00	-	80,37	67,24	13,13	71,90	44,72	27,18	7,00	5,00	1,79	13,74	-	-	14,08	-	14,08	-	71,82	-	0,99			2,77
29.03.17	24,00	-	79,64	67,09	12,55	72,19	44,63	27,56	7,00	5,00	1,80	13,15	-	-	13,46	-	13,46	-	72,45	-	0,96			2,76
30.03.17	24,00	-	80,99	67,75	13,24	75,20	46,04	29,16	7,00	5,00	1,93	13,84	-	-	14,17	-	14,17	-	75,28	-	1,04			2,97
31.03.17	24,00	-	81,28	68,38	12,90	75,58	46,47	29,11	7,00	5,00	1,95	13,42	-	-	13,77	-	13,77	-	75,56	-	1,02			2,97
01.04.17	24,00	-	81,42	68,28	13,14	74,78	46,54	28,24	7,00	5,00	1,90	13,56	-	-	13,90	-	13,90	-	74,56	-	1,01			2,91
02.04.17	24,00	-	83,67	68,70	14,97	72,68	46,39	26,29	7,00	5,00	1,77	15,49	-	-	15,86	-	15,86	-	72,65	-	1,13			2,90
03.04.17	24,00	-	80,80	68,60	12,20	72,67	46,03	26,64	7,00	5,00	1,79	12,78	-	-	13,08	-	13,08	-	72,64	-	0,93			2,72
04.04.17	24,00	-	81,31	69,43	11,88	72,93	46,96	25,97	7,00	5,00	1,76	12,52	-	-	12,83	-	12,83	-	72,92	-	0,91			2,67
05.04.17	24,00	-	83,94	69,35	14,59	72,44	46,97	25,47	7,00	5,00	1,73	15,16	-	-	15,53	-	15,53	-	72,21	-	1,09			2,82
06.04.17	24,00	-	81,91	68,54	13,37	69,89	45,43	24,46	7,00	5,00	1,63	14,02	-	-	14,29	-	14,29	-	69,86	-	0,98			2,61
07.04.17	24,00	-	80,24	68,91	11,33	70,62	45,66	24,96	7,00	5,00	1,68	11,96	-	-	12,24	-	12,24	-	70,47	-	0,84			2,52
08.04.17	24,00	-	85,09	71,32	13,77	70,31	45,78	24,53	7,00	5,00	1,70	14,44	-	-	14,75	-	14,75	-	70,35	-	1,01			2,72
09.04.17	24,00	-	85,42	72,10	13,32	70,32	45,92	24,40	7,00	5,00	1,71	14,01	-	-	14,31	-	14,31	-	70,36	-	0,99			2,70
10.04.17	24,00	-	64,01	58,11	5,90	70,17	45,47	24,70	7,00	5,00	0,91	14,75	-	-	15,05	-	15,05	-	64,15	-	0,95			1,85
11.04.17	24,00	-	84,54	73,51	11,03	70,33	46,15	24,18	7,00	5,00	1,42	16,15	-	-	16,52	-	16,52	-	70,33	-	1,14			2,55
12.04.17	24,00	-	84,36	72,15	12,21	70,23	45,21	25,02	7,00	5,00	1,46	17,21	-	-	17,59	-	17,59	-	70,21	-	1,21			2,67
13.04.17	24,00	-	84,78	71,05	13,73	70,01	44,53	25,48	7,00	5,00	1,49	18,38	-	-	18,82	-	18,82	-	70,01	-	1,29			2,78
14.04.17	24,00	-	80,94	68,80	12,14	71,58	44,61	26,97	7,00	5,00	1,68	14,69	-	-	15,04	-	15,04	-	71,77	-	1,05			2,73
15.04.17	24,00	-	80,91	67,23	13,68	75,13	46,58	28,55	7,00	5,00	1,89	14,16	-	-	14,53	-	14,53	-	75,09	-	1,06			2,95
16.04.17	24,00	-	81,68	67,67	14,01	75,49	46,76	28,73	7,00	5,00	1,91	14,56	-	-	14,93	-	14,93	-	75,49	-	1,10			3,01
17.04.17	24,00	-	80,70	68,06	12,64	74,92	46,63	28,29	7,00	5,00	1,88	13,28	-	-	13,61	-	13,61	-	74,92	-	1,00			2,88
18.04.17	24,00	-	81,23	68,24	12,99	75,17	46,65	28,52	7,00	5,00	1,90	13,65	-	-	14,00	-	14,00	-	75,18	-	1,03			2,92
19.04.17	24,00	-	81,82	68,54	13,28	75,39	46,95	28,44	7,00	5,00	1,90	13,95	-	-	14,30	-	14,30	-	75,39	-	1,05			2,95
20.04.17	24,00	-	81,85	69,20	12,65	75,37	47,35	28,02	7,00	5,00	1,88	13,40	-	-	13,72	-	13,72	-	75,35	-	1,01			2,89
21.04.17	24,00	-	80,48	69,71	10,77	74,66	47,27	27,39	7,00	5,00	1,86	11,47	-	-	11,77	-	11,77	-	74,68	-	0,86			2,71
22.04.17	24,00	-	84,59	70,74	13,85	74,00	47,31	26,69	7,00	5,00	1,84	14,57	-	-	14,93	-	14,93	-	73,74	-	1,07			2,91
Среднее	24,00	-	78,79	66,52	12,28	72,73	45,99	26,74	7,00	5,00	1,68	13,78	-	-	14,10	-	14,10	-	71,85	-	0,99	-	-	2,67
Итого	744,00		2442,58	2062,00	380,58						52,17	427,11	0,00	0,00	437,16	0,00	437,16	0,00			30,75	0,00	0,00	82,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.03.17 23:00	56454,31	46954,37	10209,32	-	10449,64	-	1662,54	-	-
	23.04.17 06:00	58919,77	49037,00	10638,89	-	10889,32	-	1746,17	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **82,82** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **437,16** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя
ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел автоматизации УУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2017
«____» _____ г.