Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 160 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 160 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207793-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207793 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	121,83	98,89	22,94	74,64	45,60	29,04	7,00	5,00	2,87	22,94	-	-	25,07	-	25,07	-	74,79	-	1,72			4,59
24.03.17	24,00	-	118,65	97,26	21,39	74,65	45,03	29,62	7,00	5,00	2,88	21,39	-	-	23,44	-	23,44	-	74,71	-	1,60			4,48
25.03.17	24,00	-	47,67	40,79	6,88	72,95	44,28	28,67	7,00	5,00	1,18	6,88	-	-	7,64	-	7,64	-	71,16	-	0,49			1,67
26.03.17	24,00	-	72,59	51,91	20,68	72,71	44,34	28,37	7,00	5,00	1,53	20,68	-	-	21,93	-	21,93	-	69,98	-	1,45			2,98
27.03.17	24,00	-	121,39	91,73	29,66	75,15	45,37	29,78	7,00	5,00	2,73	29,66	-	-	31,81	-	31,81	-	75,19	-	2,23			4,96
28.03.17	24,00	-	119,52	91,13	28,39	73,33	44,32	29,01	7,00	5,00	2,65	28,39	-	-	30,40	-	30,40	-	73,35	-	2,08			4,73
29.03.17	24,00	-	118,64	91,02	27,62	73,77	43,92	29,85	7,00	5,00	2,72	27,62	-	-	29,75	-	29,75	-	73,93	-	2,04			4,76
30.03.17	24,00	-	115,23	91,69	23,54	76,78	45,17	31,61	7,00	5,00	2,90	23,54	-	-	25,65	-	25,65	-	76,85	-	1,81			4,71
31.03.17	24,00	-	118,78	92,40	26,38	77,14	45,73	31,41	7,00	5,00	2,91	26,38	-	-	28,60	-	28,60	-	77,16	-	2,04			4,94
01.04.17	24,00	-	119,48	92,39	27,09	76,28	45,45	30,83	7,00	5,00	2,85	27,09	-	-	29,27	-	29,27	-	76,23	-	2,07			4,92
02.04.17	24,00	-	122,41	93,06	29,35	74,10	45,18	28,92	7,00	5,00	2,69	29,35	-	-	31,46	-	31,46	-	74,13	-	2,18			4,87
03.04.17	24,00	-	120,15	92,63	27,52	74,17	44,93	29,24	7,00	5,00	2,71	27,52	-	-	29,57	-	29,57	-	74,21	-	2,04			4,75
04.04.17	24,00	-	123,00	93,57	29,43	74,41	45,43	28,98	7,00	5,00	2,71	29,43	-	-	31,57	-	31,57	-	74,45	-	2,19			4,90
05.04.17	24,00	-	119,76	93,97	25,79	73,75	45,84	27,91	7,00	5,00	2,63	25,79	-	-	27,81	-	27,81	-	73,66	-	1,90			4,53
06.04.17	24,00	-	119,04	92,70	26,34	71,21	44,37	26,84	7,00	5,00	2,49	26,34	-	-	28,16	-	28,16	-	71,21	-	1,88			4,37
07.04.17	24,00	-	117,97	93,15	24,82	72,03	44,41	27,62	7,00	5,00	2,58	24,82	-	-	26,68	-	26,68	-	72,03	-	1,79			4,36
08.04.17	24,00	-	126,88	95,47	31,41	71,60	44,71	26,89	7,00	5,00	2,57	31,41	-	-	33,44	-	33,44	-	71,65	-	2,25			4,82
09.04.17	24,00	-	125,86	97,05	28,81	71,61	44,69	26,92	7,00	5,00	2,61	28,81	-	-	30,78	-	30,78	-	71,65	-	2,06			4,67
10.04.17	24,00	-	121,13	94,52	26,61	71,56	45,25	26,31	7,00	5,00	2,49	26,61	-	-	28,48	-	28,48	-	71,58	-	1,90			4,39
11.04.17	24,00	-	119,47	93,10	26,37	71,62	45,16	26,46	7,00	5,00	2,46	26,37	-	-	28,20	-	28,20	-	71,66	-	1,89			4,35
12.04.17	24,00	-	118,68	91,29	27,39	71,52	43,82	27,70	7,00	5,00	2,53	27,39	-	-	29,35	-	29,35	-	71,54	-	1,96			4,49
13.04.17	24,00	-	117,19	90,17	27,02	71,31	43,23	28,08	7,00	5,00	2,53	27,02	-	-	29,00	-	29,00	-	71,33	-	1,93			4,46
14.04.17	24,00	-	115,39	89,62	25,77	73,13	43,38	29,75	7,00	5,00	2,66	25,77	-	-	27,83	-	27,83	-	73,27	-	1,89			4,55
15.04.17	24,00	-	118,36	89,74	28,62	76,70	44,96	31,74	7,00	5,00	2,85	28,62	-	-	30,82	-	30,82	-	76,71	-	2,20			5,05
16.04.17	24,00	-	117,93	90,11	27,82	77,08	45,19	31,89	7,00	5,00	2,88	27,82	-	-	30,02	-	30,02	-	77,12	-	2,15			5,02
17.04.17	24,00	-	117,45	90,39	27,06	76,50	45,06	31,44	7,00	5,00	2,84	27,06	-	-	29,18	-	29,18	-	76,52	-	2,07			4,91
18.04.17	24,00	-	117,63	90,53	27,10	76,76	45,24	31,52	7,00	5,00	2,86	27,10	-	-	29,23	-	29,23	-	76,81	-	2,08			4,94
19.04.17	24,00	-	117,11	90,98	26,13	76,95	45,39	31,56	7,00	5,00	2,87	26,13	-	-	28,30	-	28,30	-	76,98	-	2,01			4,88
20.04.17	24,00	-	118,27	92,00	26,27	76,93	45,81	31,12	7,00	5,00	2,86	26,27	-	-	28,44	-	28,44	-	76,95	-	2,02			4,89
21.04.17	24,00	-	118,79	92,68	26,11	76,26	45,85	30,41	7,00	5,00	2,82	26,11	-	-	28,29	-	28,29	-	76,37	-	1,99			4,81
22.04.17	24,00		118,06	91,89	26,17	76,71	45,68	31,03	7,00	5,00	2,85	26,17	-	-	28,34	-	28,34	-	76,77	-	2,01	-	-	4,86
Среднее	24,00	-	115,62	89,61	26,02	74,30	44,93	29,37	7,00	5,00	2,64	26,02	-	-	28,02	-	28,02	-	74,19	-	1,93	-	-	4,57
Итого	744,00		3584,31	2777,83	806,48						81,71	806,48	0,00	0,00	868,51	0,00	868,51	0,00			59,90	0,00	0,00	141,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 00:00	60093,05	47159,55	22144,16	-	22725,26	-	2076,87	-	-
	22.04.17 15:00	63634,54	49904,62	23550,08	-	24166,41	-	2216,62	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,23 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **141,39** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **868,51** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2017
печать энергосбыта
«____» _____ г.