Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 162 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9307.038.1
Строит.Адрес: Седова 162
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207800-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207800 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,225 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1998
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0908
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=67,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	353,37	342,86	10,51	74,52	66,14	8,38	7,00	5,00	2,89	10,51	-	-	12,00	-	12,00	-	74,49	-	0,78			3,67
24.03.17	24,00	-	346,99	338,02	8,97	74,58	66,02	8,56	7,00	5,00	2,91	8,97	-	-	10,29	-	10,29	-	74,54	-	0,67			3,58
25.03.17	24,00	-	141,21	139,50	1,71	73,09	64,85	8,24	7,00	5,00	1,16	1,71	-	-	1,97	-	1,97	-	73,13	-	0,13			1,29
26.03.17	24,00	-	190,59	182,06	8,53	73,48	64,65	8,83	7,00	5,00	1,62	8,53	-	-	9,69	-	9,69	-	73,37	-	0,63			2,24
27.03.17	24,00	-	353,37	342,38	10,99	75,08	66,52	8,56	7,00	5,00	2,95	10,99	-	-	12,54	-	12,54	-	75,04	-	0,82			3,77
28.03.17	24,00	-	345,91	333,06	12,85	73,25	64,90	8,35	7,00	5,00	2,80	12,85	-	-	14,63	-	14,63	-	73,22	-	0,94			3,74
29.03.17	24,00	-	344,92	333,40	11,52	73,64	65,07	8,57	7,00	5,00	2,87	11,52	-	-	13,38	-	13,38	-	73,60	-	0,85			3,72
30.03.17	24,00	-	348,14	337,47	10,67	76,68	67,68	9,00	7,00	5,00	3,05	10,67	-	-	12,56	-	12,56	-	76,64	-	0,82			3,87
31.03.17	24,00	-	351,81	341,65	10,16	77,08	68,14	8,94	7,00	5,00	3,07	10,16	-	-	12,13	-	12,13	-	77,04	-	0,78			3,85
01.04.17	24,00	-	352,04	341,13	10,91	76,23	67,45	8,78	7,00	5,00	3,01	10,91	-	-	12,84	-	12,84	-	76,19	-	0,83			3,84
02.04.17	24,00	-	355,25	342,90	12,35	74,05	65,78	8,27	7,00	5,00	2,85	12,35	-	-	14,20	-	14,20	-	74,01	-	0,91			3,77
03.04.17	24,00	-	337,61	327,67	9,94	74,11	65,74	8,37	7,00	5,00	2,76	9,94	-	-	10,14	-	10,14	-	74,06	-	0,74			3,49
04.04.17	24,00	-	356,90	346,57	10,33	74,34	66,05	8,29	7,00	5,00	2,89	10,33	-	-	11,96	-	11,96	-	74,30	-	0,77			3,66
05.04.17	24,00	-	359,00	347,85	11,15	73,74	65,72	8,02	7,00	5,00	2,80	11,15	-	-	12,84	-	12,84	-	73,69	-	0,82			3,62
06.04.17	24,00	-	354,81	342,19	12,62	71,18	63,48	7,70	7,00	5,00	2,65	12,62	-	-	14,36	-	14,36	-	71,14	-	0,90			3,55
07.04.17	24,00	-	355,17	345,61	9,56	71,99	64,11	7,88	7,00	5,00	2,74	9,56	-	-	11,11	-	11,11	-	71,96	-	0,69			3,43
08.04.17	24,00	-	367,04	356,12	10,92	71,56	63,86	7,70	7,00	5,00	2,76	10,92	-	-	12,53	-	12,53	-	71,52	-	0,78			3,54
09.04.17	24,00	-	371,59	359,09	12,50	71,57	63,93	7,64	7,00	5,00	2,76	12,50	-	-	13,94	-	13,94	-	71,53	-	0,89			3,65
10.04.17	24,00	-	363,61	354,13	9,48	71,53	64,05	7,48	7,00	5,00	2,66	9,48	-	-	10,81	-	10,81	-	71,49	-	0,68			3,34
11.04.17	24,00	-	358,46	349,28	9,18	71,58	64,01	7,57	7,00	5,00	2,66	9,18	-	-	10,48	-	10,48	-	71,53	-	0,66			3,31
12.04.17	24,00	-	350,60	342,05	8,55	71,49	63,62	7,87	7,00	5,00	2,71	8,55	-	-	9,92	-	9,92	-	71,45	-	0,61			3,32
13.04.17	24,00	-	345,33	334,21	11,12	71,24	63,17	8,07	7,00	5,00	2,71	11,12	-	-	12,38	-	12,38	-	71,20	-	0,79			3,50
14.04.17	24,00	-	342,76	333,37	9,39	73,05	64,45	8,60	7,00	5,00	2,88	9,39	-	-	10,97	-	10,97	-	73,01	-	0,69			3,57
15.04.17	24,00	-	344,46	334,64	9,82	76,63	67,49	9,14	7,00	5,00	3,08	9,82	-	-	11,48	-	11,48	-	76,59	-	0,75			3,83
16.04.17	24,00	-	345,98	335,96	10,02	77,00	67,81	9,19	7,00	5,00	3,10	10,02	-	-	11,65	-	11,65	-	76,96	-	0,77			3,87
17.04.17	24,00	-	346,47	337,68	8,79	76,42	67,41	9,01	7,00	5,00	3,06	8,79	-	-	10,25	-	10,25	-	76,38	-	0,67			3,73
18.04.17	24,00	-	347,16	339,27	7,89	76,67	67,64	9,03	7,00	5,00	3,08	7,89	-	-	9,53	-	9,53	-	76,62	-	0,60			3,68
19.04.17	24,00	-	349,12	341,52	7,60	76,87	67,86	9,01	7,00	5,00	3,09	7,60	-	-	9,06	-	9,06	-	76,83	-	0,58			3,68
20.04.17	24,00	-	352,86	345,01	7,85	76,87	67,98	8,89	7,00	5,00	3,08	7,85	-	-	9,56	-	9,56	-	76,82	-	0,60			3,69
21.04.17	24,00	-	354,54	347,62	6,92	76,14	67,47	8,67	7,00	5,00	3,03	6,92	-	-	8,44	-	8,44	-	76,10	-	0,53			3,55
22.04.17	24,00		352,17	344,72	7,46	76,63	67,77	8,86	7,00	5,00	3,07	7,46	-	-	9,02	-	9,02	-	76,58	-	0,57	-	-	3,64
Среднее	24,00	-	339,98	330,29	9,69	74,27	65,83	8,43	7,00	5,00	2,80	9,69	-	-	11,18	-	11,18	-	74,23	-	0,72	-	-	3,52
Итого	744,00		10539,24	10238,99	300,26						86,73	300,26	0,00	0,00	346,66	0,00	346,66	0,00			22,25	0,00	0,00	108,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 09:00	219525,68	213193,12	186358,14	-	191136,52	-	1861,92	-	-
	22.04.17 15:00	229804,70	223177,14	194899,83	-	199892,33	-	1968,29	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **108,90** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **346,66** куб.м.

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ

печать энергосбыта

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 АПР 2017

«____» _____ г.