Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-1 / СЦО Строит.Адрес: Седова 17-1 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Елизарова д.41а Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219177-ч(с)-0417.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219177 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	523,35	523,35	0,00	54,27	47,74	6,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
24.03.17	24,00	-	525,92	525,92	0,00	53,91	47,44	6,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
25.03.17	24,00	-	519,39	519,39	0,00	53,35	46,87	6,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
26.03.17	24,00	-	519,38	519,38	0,00	53,30	46,81	6,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
27.03.17	24,00	-	519,19	519,19	0,00	52,92	46,54	6,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
28.03.17	24,00	-	519,28	519,28	0,00	53,13	46,65	6,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
29.03.17	24,00	-	518,72	518,72	0,00	57,39	49,82	7,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
30.03.17	24,00	-	518,95	518,95	0,00	56,18	48,90	7,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,79
31.03.17	24,00	-	518,86	518,86	0,00	56,65	49,33	7,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
01.04.17	24,00	-	515,57	515,57	0,00	55,84	48,75	7,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
02.04.17	24,00	-	513,63	513,63	0,00	54,11	47,51	6,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
03.04.17	24,00	-	513,75	513,75	0,00	54,38	47,67	6,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
04.04.17	24,00	-	513,52	513,52	0,00	54,94	48,13	6,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
05.04.17	24,00	-	513,41	513,41	0,00	52,81	46,75	6,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
06.04.17	24,00	-	513,38	513,38	0,00	50,35	44,89	5,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
07.04.17	24,00	-	513,36	513,36	0,00	51,55	45,69	5,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
08.04.17	24,00	-	513,24	513,24	0,00	52,10	46,10	6,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
09.04.17	24,00	-	513,48	513,48	0,00	52,12	46,09	6,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
10.04.17	24,00	-	513,16	513,16	0,00	52,07	46,28	5,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
11.04.17	24,00	-	512,91	512,91	0,00	51,76	46,09	5,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
12.04.17	24,00	-	513,07	513,07	0,00	51,70	45,86	5,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
13.04.17	24,00	-	513,51	513,51	0,00	51,74	45,71	6,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
14.04.17	24,00	-	513,29	513,29	0,00	53,30	46,69	6,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
15.04.17	24,00	-	513,18	513,18	0,00	55,90	48,65	7,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,73
16.04.17	24,00	-	513,18	513,18	0,00	55,52	48,34	7,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,70
17.04.17	24,00	-	512,97	512,97	0,00	55,94	48,68	7,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
18.04.17	24,00	-	517,00	517,00	0,00	57,27	49,73	7,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,91
19.04.17	24,00	-	517,31	517,31	0,00	56,27	49,09	7,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,73
20.04.17	24,00	-	516,72	516,72	0,00	56,54	49,42	7,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,70
21.04.17	24,00	-	533,29	533,29	0,00	56,36	49,53	6,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
22.04.17	24,00		522,44	522,44	0,00	56,39	49,35	7,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,70
Среднее	24,00	-	516,72	516,72	-	54,20	47,58	6,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			3,43
Итого	744,00		16018,41	16018,41	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	106,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.04.17 20:00	277149,67	282011,30	-	-	-	-	2522,53	-	-
	22.04.17 15:00	284794,82	289656,45	-	-	-	-	2573,15		-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **106,38** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 24 АПР 2017 г. печать энергосбыта