Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8756.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-2 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 17-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208364-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208364 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,448 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=431,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	396,40	396,40	0,00	51,08	41,58	9,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,77
24.03.17	24,00	-	397,41	397,41	0,00	50,58	41,21	9,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,73
25.03.17	24,00	-	392,65	392,65	0,00	50,10	40,61	9,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
26.03.17	24,00	-	392,94	392,94	0,00	50,05	40,57	9,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,73
27.03.17	24,00	-	392,43	392,43	0,00	49,66	40,45	9,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
28.03.17	24,00	-	392,86	392,86	0,00	50,08	40,57	9,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
29.03.17	24,00	-	392,73	392,73	0,00	54,09	43,14	10,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,31
30.03.17	24,00	-	392,93	392,93	0,00	52,94	42,31	10,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
31.03.17	24,00	-	392,77	392,77	0,00	53,43	42,76	10,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,20
01.04.17	24,00	-	390,29	390,29	0,00	52,47	42,18	10,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
02.04.17	24,00	-	389,03	389,03	0,00	50,89	41,23	9,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,76
03.04.17	24,00	-	389,19	389,19	0,00	51,16	41,26	9,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,86
04.04.17	24,00	-	389,04	389,04	0,00	51,73	41,79	9,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,87
05.04.17	24,00	-	388,63	388,63	0,00	49,39	40,72	8,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
06.04.17	24,00	-	388,69	388,69	0,00	47,03	39,19	7,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
07.04.17	24,00	-	388,80	388,80	0,00	48,41	39,96	8,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
08.04.17	24,00	-	388,58	388,58	0,00	48,82	40,18	8,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
09.04.17	24,00	-	388,95	388,95	0,00	48,89	40,23	8,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
10.04.17	24,00	-	388,69	388,69	0,00	48,76	40,47	8,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	3,23
11.04.17	24,00	-	388,45	388,45	0,00	48,54	40,36	8,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
12.04.17	24,00	-	388,57	388,57	0,00	48,44	40,03	8,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
13.04.17	24,00	-	388,53	388,53	0,00	48,50	39,71	8,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
14.04.17	24,00	-	389,10	389,10	0,00	50,25	40,54	9,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
15.04.17	24,00	-	389,11	389,11	0,00	52,66	42,13	10,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,11
16.04.17	24,00	-	389,08	389,08	0,00	52,28	41,79	10,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,08
17.04.17	24,00	-	389,08	389,08	0,00	52,69	42,11	10,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,13
18.04.17	24,00	-	392,58	392,58	0,00	54,06	42,99	11,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
19.04.17	24,00	-	391,73	391,73	0,00	53,06	42,52	10,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,14
20.04.17	24,00	-	393,28	393,28	0,00	53,26	42,84	10,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
21.04.17	24,00	-	317,09	317,09	0,00	53,08	41,33	11,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,73
22.04.17	24,00		367,37	367,37	-	53,13	42,23	10,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,99
Среднее	24,00	-	387,64	387,64	-	50,95	41,26	9,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,76
Итого	744,00		12016,98	12016,98	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	116,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 07:00	173933,14	173900,86	-	-	-	-	1722,55	-	-
	22.04.17 15:00	185633,53	185601,25	-	-	-	-	1836,17	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **116,53** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«24» 05 2017 г.

печать энергосбыта