Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8752.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-3 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 17-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

НАЛАДИТЬ РАБОТУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204683-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204683 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,2 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=192,696 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	365,02	365,02	0,00	51,13	45,97	5,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
24.03.17	24,00	-	366,26	366,26	0,00	50,63	45,47	5,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
25.03.17	24,00	-	362,21	362,21	0,00	50,16	45,01	5,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
26.03.17	24,00	-	362,23	362,23	0,00	50,11	44,98	5,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,87
27.03.17	24,00	-	362,07	362,07	0,00	49,72	44,67	5,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
28.03.17	24,00	-	362,09	362,09	0,00	50,13	44,95	5,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
29.03.17	24,00	-	361,83	361,83	0,00	54,16	48,18	5,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
30.03.17	24,00	-	362,02	362,02	0,00	53,00	47,20	5,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
31.03.17	24,00	-	361,78	361,78	0,00	53,49	47,71	5,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
01.04.17	24,00	-	359,46	359,46	0,00	52,54	46,96	5,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
02.04.17	24,00	-	358,33	358,33	0,00	50,95	45,74	5,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
03.04.17	24,00	-	358,22	358,22	0,00	51,22	45,94	5,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
04.04.17	24,00	-	358,11	358,11	0,00	51,79	46,46	5,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
05.04.17	24,00	-	358,16	358,16	0,00	49,46	44,78	4,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,69
06.04.17	24,00	-	358,36	358,36	0,00	47,09	42,77	4,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,56
07.04.17	24,00	-	358,35	358,35	0,00	48,46	43,82	4,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
08.04.17	24,00	-	358,31	358,31	0,00	48,88	44,11	4,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,72
09.04.17	24,00	-	358,35	358,35	0,00	48,95	44,20	4,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,71
10.04.17	24,00	-	357,94	357,94	0,00	48,82	44,33	4,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
11.04.17	24,00	-	357,45	357,45	0,00	48,59	44,20	4,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,58
12.04.17	24,00	-	358,20	358,20	0,00	48,49	43,86	4,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,67
13.04.17	24,00	-	358,18	358,18	0,00	48,55	43,79	4,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,72
14.04.17	24,00	-	358,35	358,35	0,00	50,29	45,03	5,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
15.04.17	24,00	-	358,42	358,42	0,00	52,72	46,97	5,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
16.04.17	24,00	-	358,49	358,49	0,00	52,34	46,70	5,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
17.04.17	24,00	-	358,42	358,42	0,00	52,75	47,01	5,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
18.04.17	24,00	-	361,51	361,51	0,00	54,12	48,17	5,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
19.04.17	24,00	-	362,01	362,01	0,00	53,13	47,49	5,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
20.04.17	24,00	-	362,28	362,28	0,00	53,32	47,72	5,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
21.04.17	24,00	-	368,94	368,94	0,00	53,23	47,78	5,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
22.04.17	24,00		364,41	364,41	0,00	53,23	47,66	5,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,04
Среднее	24,00	-	360,51	360,51	-	51,01	45,79	5,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
Итого	744,00		11175,76	11175,76	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	58,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 08:00	98895,22	98895,62	-	-	-	-	660,12	-	-
	22.04.17 15:00	109819,44	109819,84	-	-	-	-	717,39	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **58,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» АПР 2017 г.
печать энергосбыта