Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 30 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 30 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1313236-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1313236 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	71,63	71,46	0,17	67,12	43,25	23,87	6,13	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,72
24.03.17	24,00	-	71,69	71,52	0,18	67,26	43,22	24,04	6,13	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,73
25.03.17	24,00	-	71,72	71,52	0,20	67,14	42,89	24,25	6,13	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,75
26.03.17	24,00	-	71,67	71,47	0,20	67,57	42,91	24,66	6,13	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,78
27.03.17	24,00	-	71,61	71,41	0,20	67,15	42,72	24,43	6,13	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,76
28.03.17	24,00	-	71,54	71,30	0,24	67,26	42,76	24,50	6,13	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
29.03.17	24,00	-	69,34	69,11	0,22	67,36	42,66	24,70	6,15	3,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,72
30.03.17	24,00	-	71,60	71,41	0,19	68,44	43,02	25,42	6,13	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
31.03.17	24,00	-	71,70	71,51	0,19	69,13	43,38	25,75	6,13	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,86
01.04.17	24,00	-	71,68	71,50	0,19	68,85	43,50	25,35	6,13	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
02.04.17	24,00	-	71,66	71,49	0,17	67,96	43,09	24,87	6,13	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
03.04.17	24,00	-	71,50	71,32	0,18	67,54	43,26	24,28	6,12	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,75
04.04.17	24,00	-	71,68	71,50	0,18	67,19	42,92	24,27	6,13	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,75
05.04.17	24,00	-	71,66	71,47	0,19	67,38	43,30	24,08	6,13	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,74
06.04.17	24,00	-	71,51	71,28	0,23	65,90	43,09	22,81	6,12	3,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,64
07.04.17	24,00	-	71,50	71,28	0,22	64,51	42,43	22,08	6,13	3,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,59
08.04.17	24,00	-	71,53	71,31	0,22	64,72	42,49	22,23	6,12	3,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,60
09.04.17	24,00	-	71,53	71,31	0,21	64,78	42,29	22,49	6,12	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
10.04.17	24,00	-	71,56	71,35	0,21	64,61	42,33	22,28	6,12	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,60
11.04.17	24,00	-	71,44	71,22	0,22	64,82	43,09	21,73	6,13	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,56
12.04.17	24,00	-	71,41	71,21	0,20	64,48	42,76	21,72	6,13	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,56
13.04.17	24,00	-	71,89	71,69	0,20	64,21	42,19	22,02	6,15	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,59
14.04.17	24,00	-	63,38	63,24	0,13	73,23	43,62	29,61	5,84	3,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
15.04.17	24,00	-	70,88	70,71	0,17	66,77	42,20	24,57	6,18	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,75
16.04.17	24,00	-	70,78	70,56	0,22	69,38	43,37	26,01	6,18	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
17.04.17	24,00	-	70,81	70,56	0,25	69,24	43,24	26,00	6,17	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
18.04.17	24,00	-	70,84	70,59	0,25	68,93	43,10	25,83	6,17	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
19.04.17	24,00	-	71,04	70,71	0,33	68,21	42,79	25,42	6,17	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
20.04.17	24,00	-	71,18	70,87	0,31	69,08	43,39	25,69	6,18	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
21.04.17	24,00	-	71,22	70,94	0,28	69,32	43,81	25,51	6,18	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
22.04.17	24,00	-	70,97	70,70	0,27	68,69	43,28	25,41	6,18	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
Среднее	24,00	-	71,10	70,89	0,21	67,36	42,98	24,38	6,13	3,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,74
Итого	744,00		2204,17	2197,56	6,61						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	53,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,4 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **53,99** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ / печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации узлов УУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «24» АПР 2017 г. печать энергосбыта