Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 59 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 59
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-10772-ч(с)-0417.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 10772 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 2С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	*	181,80	167,27	14,52	71,90	47,37	24,53	5,20	4,00	4,09	14,84	0,00	0,00	15,19	0,00	15,19	-	71,59	0,00	1,06			5,15
24.03.17	24,00	*	179,77	165,57	14,20	71,78	47,08	24,70	5,20	4,00	4,09	14,34	0,00	0,00	14,67	0,00	14,67	-	71,28	0,00	1,02			5,11
25.03.17	24,00	*	179,00	164,58	14,41	71,55	46,81	24,74	5,20	4,00	4,07	14,64	0,00	0,00	14,98	0,00	14,98	-	71,21	0,00	1,04			5,11
26.03.17	24,00	*	179,64	162,69	16,95	71,59	46,62	24,98	5,20	4,00	4,05	17,33	0,00	0,00	17,73	0,00	17,73	-	71,23	0,00	1,24			5,28
27.03.17	24,00	*	177,40	161,87	15,53	71,50	46,78	24,73	5,20	4,00	4,04	15,20	0,00	0,00	15,55	0,00	15,55	-	71,10	0,00	1,08			5,12
28.03.17	24,00	*	184,14	169,34	14,80	71,63	47,38	24,25	5,20	4,00	4,12	14,79	0,00	0,00	15,13	0,00	15,13	-	71,32	0,00	1,06			5,17
29.03.17	24,00	*	183,91	168,80	15,11	73,81	48,42	25,39	5,20	4,00	4,31	14,97	0,00	0,00	15,34	0,00	15,34	-	73,38	0,00	1,10			5,41
30.03.17	24,00	*	183,34	168,91	14,43	73,73	48,18	25,55	5,20	4,00	4,30	14,83	0,00	0,00	15,19	0,00	15,19	-	73,33	0,00	1,09			5,39
31.03.17	24,00	*	182,78	168,96	13,82	73,95	48,45	25,50	5,20	4,00	4,31	13,90	0,00	0,00	14,25	0,00	14,25	-	73,53	0,00	1,02			5,34
01.04.17	24,00	*	183,17	168,74	14,43	73,26	48,04	25,22	5,20	4,00	4,20	15,36	0,00	0,00	15,74	0,00	15,74	-	72,70	0,00	1,12			5,32
02.04.17	24,00	*	183,80	167,90	15,90	71,44	47,36	24,08	5,20	4,00	3,98	16,95	0,00	0,00	17,35	0,00	17,35	-	71,19	0,00	1,21			5,19
03.04.17	24,00	*	181,40	168,55	12,84	71,63	47,22	24,42	5,20	4,00	4,06	13,79	0,00	0,00	14,11	0,00	14,11	-	71,18	0,00	0,98			5,04
04.04.17	24,00	*	182,01	168,61	13,40	71,83	47,48	24,35	5,20	4,00	4,05	14,35	0,00	0,00	14,69	0,00	14,69	-	71,50	0,00	1,03			5,07
05.04.17	24,00	*	182,42	168,28	14,14	70,14	47,31	22,83	5,20	4,00	3,78	15,19	0,00	0,00	15,52	0,00	15,52	-	69,37	0,00	1,05			4,84
06.04.17	24,00	*	177,98	162,98	15,00	68,76	46,26	22,49	5,20	4,00	3,60	16,08	0,00	0,00	16,42	0,00	16,42	-	68,55	0,00	1,10			4,70
07.04.17	24,00	*	176,39	161,94	14,45	69,15	46,32	22,83	5,20	4,00	3,68	14,90	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23	-	68,80	0,00	1,03			4,70
08.04.17	24,00	*	176,49	161,11	15,38	68,92	46,00	22,92	5,20	4,00	3,63	16,46	0,00	0,00	16,82	0,00	16,82	-	68,61	0,00	1,13			4,76
09.04.17	24,00	*	177,22	160,33	16,89	68,94	45,71	23,23	5,20	4,00	3,65	18,11	0,00	0,00	18,51	0,00	18,51	-	68,78	0,00	1,25			4,89
10.04.17	24,00	*	176,12	162,20	13,92	69,13	46,62	22,51	5,20	4,00	3,58	15,04	0,00	0,00	15,37	0,00	15,37	-	68,80	0,00	1,04			4,62
11.04.17	24,00	*	176,21	162,43	13,79	69,07	46,79	22,28	5,20	4,00	3,55	14,86	0,00	0,00	15,18	0,00	15,18	-	68,71	0,00	1,02			4,58
12.04.17	24,00	*	174,77	160,46	14,31	68,39	45,72	22,67	5,20	4,00	3,57	15,42	0,00	0,00	15,75	0,00	15,75	-	67,98	0,00	1,05			4,62
13.04.17	24,00	*	173,45	159,46	13,99	67,77	44,72	23,05	5,20	4,00	3,61	15,05	0,00	0,00	15,37	0,00	15,37	-	67,42	0,00	1,02			4,63
14.04.17	24,00	*	173,88	161,36	12,52	70,27	45,57	24,70	5,20	4,00	3,92	13,49	0,00	0,00	13,79	0,00	13,79	-	70,10	0,00	0,95			4,87
15.04.17	24,00	*	177,32	163,22	14,10	73,73	47,46	26,27	5,20	4,00	4,22	15,22	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59	-	73,27	0,00	1,12			5,33
16.04.17	24,00	*	177,26	162,33	14,94	73,13	47,05	26,07	5,20	4,00	4,21	15,35	0,00	0,00	15,72	0,00	15,72	-	72,74	0,00	1,12			5,33
17.04.17	24,00	*	176,31	163,46	12,86	73,45	47,12	26,33	5,20	4,00	4,24	13,93	0,00	0,00	14,27	0,00	14,27	-	73,02	0,00	1,02			5,25
18.04.17	24,00	*	176,45	163,10	13,35	73,62	47,17	26,44	5,20	4,00	4,25	14,42	0,00	0,00	14,77	0,00	14,77	-	73,21	0,00	1,06			5,30
19.04.17	24,00	*	176,20	163,76	12,44	73,89	47,65	26,24	5,20	4,00	4,23	13,47	0,00	0,00	13,81	0,00	13,81	-	73,48	0,00	0,99			5,22
20.04.17	24,00	*	176,53	164,01	12,51	73,71	47,84	25,87	5,20	4,00	4,18	13,54	0,00	0,00	13,87	0,00	13,87	-	73,16	0,00	0,99			5,17
21.04.17	24,00	*	175,46	162,45	13,01	72,64	47,16	25,48	5,20	4,00	4,08	13,98	0,00	0,00	14,31	0,00	14,31	-	72,17	0,00	1,01			5,09
22.04.17	24,00	*	174,91	162,65	12,27	71,84	47,08	24,77	5,20	4,00	3,97	13,21	0,00	0,00	13,51	0,00	13,51	-	71,19	0,00	0,94			4,92
Среднее	24,00	-	178,63	164,43	14,20	71,49	46,99	24,50	5,20	4,00	3,99	14,94	-	-	15,28	-	15,28	-	71,09	-	1,06	-	-	5,05
Итого	744,00		5537,55	5097,35	440,20						123,62	462,99	0,00	0,00	473,73	0,00	473,73	0,00			32,92	0,00	0,00	156,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 19:00	32192,15	31820,87	1769,01	0,00	1821,34	0,00	899,80	143,17	-
	23.04.17 02:00	37601,41	36798,63	2223,20	0,00	2286,06	0,00	1052,80	175,46	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **156,54** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **473,73** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление по учету
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2017
«___» ___ г.