Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9150.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 61 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 61 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204817-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204817 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до | Txв, гр.С= 0

ПРИНЯТЬ РАБОТУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,39793 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=119,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	177,26	175,60	1,66	71,73	47,50	24,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,38
24.03.17	24,00	-	176,39	174,70	1,69	71,53	47,24	24,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,37
25.03.17	24,00	-	176,13	174,33	1,80	71,38	47,08	24,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,37
26.03.17	24,00	-	175,63	173,96	1,67	71,35	47,04	24,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
27.03.17	24,00	-	173,91	172,65	1,26	71,28	47,14	24,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,26
28.03.17	24,00	-	173,90	171,60	2,30	71,49	47,20	24,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,34
29.03.17	24,00	-	174,82	172,17	2,65	73,60	48,08	25,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,59
30.03.17	24,00	-	175,15	172,69	2,46	73,49	48,04	25,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,58
31.03.17	24,00	-	175,68	173,46	2,22	73,71	48,39	25,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,56
01.04.17	24,00	-	175,63	173,46	2,17	72,86	47,88	24,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,49
02.04.17	24,00	-	175,72	173,62	2,10	71,18	47,31	23,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,30
03.04.17	24,00	-	175,64	173,41	2,23	71,38	47,31	24,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,34
04.04.17	24,00	-	176,20	174,20	2,00	71,63	47,53	24,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,34
05.04.17	24,00	-	176,33	174,43	1,90	69,71	47,07	22,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,08
06.04.17	24,00	-	171,86	170,01	1,85	68,57	46,32	22,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,91
07.04.17	24,00	-	171,53	169,75	1,78	68,92	46,47	22,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
08.04.17	24,00	-	170,92	168,99	1,93	68,69	46,28	22,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,92
09.04.17	24,00	-	171,08	169,10	1,98	68,76	46,10	22,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,97
10.04.17	24,00	-	172,20	170,30	1,90	68,92	46,62	22,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
11.04.17	24,00	-	173,02	171,19	1,83	68,83	46,78	22,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,91
12.04.17	24,00	-	171,52	169,65	1,87	68,14	45,97	22,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
13.04.17	24,00	-	169,66	167,90	1,76	67,58	45,17	22,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,88
14.04.17	24,00	-	171,20	169,45	1,75	70,35	46,07	24,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,24
15.04.17	24,00	-	173,86	172,14	1,72	73,51	47,93	25,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,54
16.04.17	24,00	-	174,07	172,40	1,67	72,92	47,74	25,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,47
17.04.17	24,00	-	174,22	172,52	1,70	73,29	47,84	25,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,52
18.04.17	24,00	-	174,34	172,65	1,69	73,44	47,92	25,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,53
19.04.17	24,00	-	175,10	173,39	1,71	73,72	48,34	25,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,53
20.04.17	24,00	-	175,65	174,00	1,65	73,50	48,45	25,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,49
21.04.17	24,00	-	174,53	172,73	1,80	72,48	47,78	24,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,40
22.04.17	24,00		175,09	173,37	1,72	73,23	48,19	25,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,47
Среднее	24,00	-	174,14	172,25	1,88	71,33	47,25	24,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,29
Итого	744,00		5398,24	5339,82	58,42						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	132,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 19:00	56651,80	56304,93	-	-	-	-	1717,18	-	-
	22.04.17 15:00	61844,03	61440,69	-	-	-	-	1844,84	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **132,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 АПР 2017
печать энергосбыта