Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 71 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 71
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 24960
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24960-ч(с)-0417.txt
Режим (схема): 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 0
Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00		150,99	150,01	0,98	72,84	45,96	26,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,11
24.03.17	24,00		151,58	150,61	0,97	72,94	45,93	27,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
25.03.17	24,00		150,85	149,89	0,96	72,82	45,65	27,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
26.03.17	24,00		150,57	149,61	0,96	72,59	45,41	27,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,14
27.03.17	24,00		150,33	149,52	0,81	72,62	45,28	27,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
28.03.17	24,00		149,40	149,37	0,03	72,55	45,29	27,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,08
29.03.17	24,00		148,80	148,57	0,23	72,65	45,17	27,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,11
30.03.17	24,00		149,31	148,70	0,62	74,92	46,00	28,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
31.03.17	24,00		149,78	148,87	0,91	74,80	45,99	28,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
01.04.17	24,00		150,30	149,35	0,96	75,03	46,35	28,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
02.04.17	24,00		150,24	149,26	0,97	74,28	46,07	28,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,29
03.04.17	24,00		150,38	149,40	0,98	72,40	45,44	26,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,11
04.04.17	24,00		150,20	149,23	0,97	72,64	45,52	27,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,13
05.04.17	24,00		150,72	149,78	0,95	72,84	45,58	27,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,16
06.04.17	24,00		151,04	150,07	0,97	71,03	45,30	25,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
07.04.17	24,00		147,21	146,23	0,98	69,68	44,42	25,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,77
08.04.17	24,00	*	129,47	129,47	0,00	70,07	43,75	26,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
09.04.17	24,00		145,91	145,54	0,37	69,87	43,95	25,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,80
10.04.17	24,00		145,97	145,62	0,34	69,90	43,83	26,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,83
11.04.17	24,00		146,82	146,51	0,31	70,10	44,46	25,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
12.04.17	24,00		147,27	147,28	-0,01	70,04	44,59	25,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,75
13.04.17	24,00		145,99	146,07	-0,08	69,33	43,78	25,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,73
14.04.17	24,00		145,11	145,26	-0,14	68,72	43,09	25,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
15.04.17	24,00		146,11	146,33	-0,22	71,40	43,69	27,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
16.04.17	24,00		148,51	148,75	-0,24	74,89	45,39	29,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,38
17.04.17	24,00		148,59	148,83	-0,24	74,23	45,22	29,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,31
18.04.17	24,00		148,72	148,93	-0,21	74,59	45,33	29,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
19.04.17	24,00		148,85	149,10	-0,24	74,75	45,53	29,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
20.04.17	24,00		149,36	149,62	-0,26	75,03	45,85	29,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
21.04.17	24,00		149,84	150,09	-0,26	74,85	46,09	28,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,30
22.04.17	24,00		149,35	149,60	-0,25	74,88	45,82	29,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,33
Среднее	24,00	-	148,31	147,92	0,39	72,56	45,15	27,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,09
Итого	744,00		4597,56	4585,45	12,11						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	126,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	06.04.15 15:00	21630,36	20917,55	-	-	-	-	754,17	-	4176,38
	06.04.15 15:00	21630,36	20917,55	-	-	-	-	754,17	-	4176,38

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **126,80** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2017
печать энергосбыта
«___» ___