

Абонент: ЖКС2 Невского района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Садовая 73 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "Индрахит Монтаж"
Источники: 2в Невская котельная

Установка прибора:
Вычислитель: СИТ-941 № 24694
Подкаш.тр.(M1):
Образн.тр.(M2):
Тр.д. ГВС(M3):
Тр.цирж. ГВС(M4):
Тр.подпитки(V5):

Узел учета: СЦО
Код: УУТ3

Расшифровать совместно с УУТ3: график: 150/70

Тхв, гр.С= 0

Допороговые нагрузки, Гкал/час: Qот=0,395 Qвент.= Qгрейт.= Qгвс=
Допоровные расходы (гр.ч.г.): Гкал/час: Qгрейт.ср.= Qгвс.ср.= Qгрейт.-д= Qгвс.-д=0
Допоровные расходы (гр.ч.г.): Гкал/час: Qгрейт.-д= Qгвс.-д=0
Объемные показатели: КТТПР-01
Термопреобр.: КТТПР-01
Преобр. давления:
Преобр. давления:
Преобр. давления:
Преобр. давления:
Преобр. давления:
Преобр. давления:
Преобр. давления:
Преобр. давления:
Преобр. давления:
Преобр. давления:
Преобр. давления:

Учет по показаниям (ТВ-1)

Дата	Тп	НС	М1	M2	dm	T1	T2	d1	d2	P1	P2	Qотпл Гкал	M3	T	M4	dm	Mквб	V3 м.куб	V4 м.куб	длвс м.куб	Уплдл м.куб	Т3 С	Т4 С	Qгвс.общ. Гкал	Контрольные данные			Общее темпотопл-е Гкал
																									Гкал	Гкал	Гкал	
23.03.17	24.00		109,66	109,76	-0,10	71,61	42,00	29,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,25		
24.03.17	24.00		109,96	110,07	-0,10	71,71	41,74	29,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,30		
25.03.17	24.00		109,21	109,32	-0,10	71,59	41,35	30,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,30		
26.03.17	24.00		108,84	108,96	-0,12	71,36	41,04	30,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,25		
27.03.17	24.00		108,76	108,98	-0,22	71,38	40,97	30,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,44		
28.03.17	24.00		107,98	108,76	-0,78	71,31	40,98	30,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,44		
29.03.17	24.00		107,46	107,95	-0,54	71,40	40,85	30,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,43		
30.03.17	24.00		107,46	107,75	-0,29	73,60	41,53	32,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,22		
31.03.17	24.00		107,61	107,73	-0,13	73,49	41,53	31,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,24		
01.04.17	24.00		107,89	107,96	-0,08	73,71	41,90	31,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,07		
02.04.17	24.00		107,82	107,88	-0,07	72,98	41,85	29,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08		
03.04.17	24.00		107,79	107,87	-0,08	71,39	41,29	30,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08		
04.04.17	24.00		107,64	107,72	-0,08	71,58	41,42	30,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,03		
05.04.17	24.00		107,92	107,99	-0,08	71,58	41,43	29,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,99		
06.04.17	24.00		108,05	108,12	-0,07	69,85	41,43	28,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,99		
07.04.17	24.00		105,18	105,27	-0,09	68,49	40,55	27,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,04		
08.04.17	24.00		109,63	109,72	-0,10	68,89	41,17	27,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08		
09.04.17	24.00		112,06	112,16	-0,10	68,74	41,27	27,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08		
10.04.17	24.00		111,75	111,85	-0,10	68,76	41,18	27,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,03		
11.04.17	24.00		111,82	111,91	-0,09	68,97	41,86	27,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00		
12.04.17	24.00		111,65	111,75	-0,09	68,91	42,11	26,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,99		
13.04.17	24.00		110,48	110,58	-0,10	68,21	41,10	27,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,26		
14.04.17	24.00		109,62	109,73	-0,10	67,59	40,27	27,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,52		
15.04.17	24.00		110,22	110,32	-0,10	70,19	40,65	29,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,46		
16.04.17	24.00		111,65	111,72	-0,07	73,64	42,10	31,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,48		
17.04.17	24.00		111,40	111,49	-0,08	72,98	41,92	31,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,48		
18.04.17	24.00		111,37	111,45	-0,09	73,32	42,06	31,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,48		
19.04.17	24.00		111,36	111,45	-0,09	73,47	42,19	31,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,44		
20.04.17	24.00		111,65	111,75	-0,10	73,75	42,58	31,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,47		
21.04.17	24.00		111,96	112,07	-0,11	73,59	42,88	30,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,26		
22.04.17	24.00		111,66	111,76	-0,10	73,61	42,55	31,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,26		
Среднее	24,00	-	109,59	109,73	-0,14	71,33	41,54	29,79	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,15		
Итого	744,00		3397,44	3401,78	-4,34																							

Учет по показаниям (ТВ-2)

Q отпл Гкал	Q гвс. Гкал	Q общ. Гкал
660,54	490,28	1150,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ПРБ (Гкал)	Тхв, Ч
13.04.15 18:00	-	20557,29	20567,23	-	-	-	660,54	660,54	490,28
20.04.15 18:00	20567,29	20567,23	-	-	-	-	660,54	-	490,28

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, расходуемое по среднему:
Объем теплоносителя, расходуемый по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения Т2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого по приборам учета: с учетом корректировок

0 °C = 0,00 Гкал;
101,15 Гкал;
Куб.м.

