Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 76 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9147.038.1
Строит.Адрес: Седова 76
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208187

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208187-ч(с)-0417.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,343 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2618
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,119
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=103,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=47,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	122,59	103,30	19,29	73,20	42,65	30,55	7,00	5,00	3,15	19,36	-	-	19,83	-	19,83	-	73,06	-	1,42			4,57
24.03.17	24,00	-	121,51	102,62	18,89	72,92	42,16	30,76	7,00	5,00	3,14	19,14	-	-	19,61	-	19,61	-	72,64	-	1,39			4,54
25.03.17	24,00	-	121,22	102,56	18,66	72,84	41,92	30,92	7,00	5,00	3,15	18,98	-	-	19,43	-	19,43	-	72,68	-	1,38			4,53
26.03.17	24,00	-	121,33	102,50	18,83	72,80	42,03	30,77	7,00	5,00	3,14	19,11	-	-	19,57	-	19,57	-	72,60	-	1,39			4,53
27.03.17	24,00	-	120,38	102,05	18,33	72,74	42,10	30,64	7,00	5,00	3,17	17,78	-	-	18,21	-	18,21	-	72,54	-	1,29			4,46
28.03.17	24,00	-	120,65	101,61	19,04	73,06	41,90	31,16	7,00	5,00	3,18	18,81	-	-	19,27	-	19,27	-	73,04	-	1,37			4,56
29.03.17	24,00	-	119,83	101,92	17,91	75,18	42,56	32,62	7,00	5,00	3,33	18,03	-	-	18,48	-	18,48	-	74,96	-	1,35			4,68
30.03.17	24,00	-	120,29	102,14	18,15	75,06	42,39	32,67	7,00	5,00	3,31	18,56	-	-	19,02	-	19,02	-	74,83	-	1,39			4,70
31.03.17	24,00	-	119,76	102,69	17,07	75,28	42,75	32,53	7,00	5,00	3,30	17,68	-	-	18,13	-	18,13	-	75,05	-	1,33			4,63
01.04.17	24,00	-	120,72	102,66	18,06	74,34	42,52	31,82	7,00	5,00	3,21	18,81	-	-	19,30	-	19,30	-	74,09	-	1,40			4,61
02.04.17	24,00	-	122,37	102,77	19,60	72,70	42,29	30,41	7,00	5,00	3,07	20,45	-	-	20,94	-	20,94	-	72,63	-	1,49			4,55
03.04.17	24,00	-	118,93	102,74	16,19	72,87	42,33	30,54	7,00	5,00	3,07	17,16	-	-	17,58	-	17,58	-	72,68	-	1,25			4,32
04.04.17	24,00	-	119,96	103,29	16,67	73,15	42,63	30,52	7,00	5,00	3,07	17,82	-	-	18,23	-	18,23	-	73,06	-	1,30			4,37
05.04.17	24,00	-	119,50	103,34	16,16	70,94	42,55	28,39	7,00	5,00	2,87	17,29	-	-	17,71	-	17,71	-	70,40	-	1,22			4,08
06.04.17	24,00	-	117,53	100,81	16,72	69,98	41,66	28,32	7,00	5,00	2,77	17,97	-	-	18,36	-	18,36	-	69,92	-	1,26			4,03
07.04.17	24,00	-	117,27	100,65	16,62	70,30	41,61	28,69	7,00	5,00	2,80	17,93	-	-	18,35	-	18,35	-	70,13	-	1,26			4,06
08.04.17	24,00	-	117,84	100,30	17,54	70,07	41,15	28,92	7,00	5,00	2,81	18,87	-	-	19,29	-	19,29	-	69,88	-	1,32			4,13
09.04.17	24,00	-	120,14	100,37	19,77	70,20	41,29	28,91	7,00	5,00	2,81	21,13	-	-	21,58	-	21,58	-	70,23	-	1,48			4,29
10.04.17	24,00	-	116,91	100,96	15,95	70,32	42,25	28,07	7,00	5,00	2,75	17,17	-	-	17,55	-	17,55	-	70,19	-	1,21			3,96
11.04.17	23,00	-	110,78	96,87	13,91	70,20	42,50	27,70	7,00	5,00	2,58	15,58	-	-	15,90	-	15,90	-	69,98	-	1,09			3,66
12.04.17	24,00	-	117,73	100,16	17,57	69,48	41,33	28,15	7,00	5,00	2,74	18,82	-	-	19,21	-	19,21	-	69,25	-	1,30			4,04
13.04.17	24,00	-	118,38	99,54	18,84	68,95	40,09	28,86	7,00	5,00	2,79	20,12	-	-	20,52	-	20,52	-	68,77	-	1,38			4,17
14.04.17	24,00	-	116,20	100,63	15,57	72,02	40,87	31,15	7,00	5,00	3,05	16,73	-	-	17,12	-	17,12	-	72,12	-	1,21			4,25
15.04.17	24,00	-	119,84	102,04	17,80	75,11	42,31	32,80	7,00	5,00	3,27	18,96	-	-	19,47	-	19,47	-	74,82	-	1,42			4,69
16.04.17	24,00	-	120,16	102,07	18,09	74,50	42,09	32,41	7,00	5,00	3,23	19,19	-	-	19,69	-	19,69	-	74,33	-	1,43			4,66
17.04.17	24,00	-	119,97	102,27	17,70	74,89	42,30	32,59	7,00	5,00	3,27	18,70	-	-	19,16	-	19,16	-	74,73	-	1,40			4,66
18.04.17	24,00	-	117,85	102,46	15,39	75,03	42,36	32,67	7,00	5,00	3,28	16,42	-	-	16,80	-	16,80	-	74,89	-	1,23			4,50
19.04.17	24,00	-	118,09	102,73	15,36	75,30	42,75	32,55	7,00	5,00	3,27	16,38	-	-	16,82	-	16,82	-	75,12	-	1,23			4,50
20.04.17	24,00	-	118,91	102,93	15,98	75,01	43,12	31,89	7,00	5,00	3,22	16,92	-	-	17,34	-	17,34	-	74,73	-	1,26			4,49
21.04.17	24,00	-	117,87	102,22	15,65	73,99	42,82	31,17	7,00	5,00	3,13	16,55	-	-	16,99	-	16,99	-	73,74	-	1,22			4,34
22.04.17	24,00	-	118,40	102,14	16,26	73,11	42,43	30,68	7,00	5,00	3,06	17,28	-	-	17,67	-	17,67	-	72,69	-	1,26			4,32
Среднее	23,97	-	119,13	101,79	17,34	72,76	42,12	30,64	7,00	5,00	3,06	18,18	-	-	18,62	-	18,62	-	72,57	-	1,32	-	-	4,38
Итого	743,00		3692,91	3155,34	537,57						94,97	563,70	0,00	0,00	577,13	0,00	577,13	0,00			40,90	0,00	0,00	135,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 19:00	46733,29	47486,84	7721,77	-	12758,23	-	1217,10	-	-
	23.04.17 06:00	50358,23	50586,13	8273,72	-	13323,32	-	1350,39	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **135,87** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **577,13** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 АПР 2017
печать энергосбыта