

Адрес: г. Санкт-Петербург, Садовая 77-28в / СИО  
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтеж"  
 Московский 2в Невакская котельная

Отчет о теплотреблении по приборам УЛТЗ за апрель 2017  
 Договор: 9251.038.1  
 Строит. адрес: Садовая 77-28в  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схema подключения: Двухтрубная

Телефон: \_\_\_\_\_  
 Узел учета: СИО  
 Код УЛТЗ: **23749**  
 Рассчитывать совместно с УЛТЗ: \_\_\_\_\_  
 График: 150/70

Вычислитель: ВК7-7 № 206176  
 Подано т.р. (М1): \_\_\_\_\_  
 Обороты т.р. (М2): \_\_\_\_\_  
 Т.р. д. ПРС(М3): \_\_\_\_\_  
 Т.р. д. ПРС(М4): \_\_\_\_\_  
 Т.р. д. ПРС(М5): \_\_\_\_\_  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-tвн)+M2\*(t2-tвн)  
 лето: Q=M1\*(t1-tвн)+M2\*(t2-tвн)  
 Весна: Q=M1\*(t1-tвн)+M2\*(t2-tвн)  
 Осень: Q=M1\*(t1-tвн)+M2\*(t2-tвн)  
 Qот=0,256 Qотлет=0 Qотос=0  
 Qотоср=107,28 Qотосл=0 Qотослр=0

Приборы УЛТЗ поверены до \_\_\_\_\_  
 Термометр: КТСНН  
 Термодатчик: КТСНН  
 Термореле: \_\_\_\_\_  
 Преобр. давления: \_\_\_\_\_  
 Преобр. давления: \_\_\_\_\_  
 Преобр. давления: \_\_\_\_\_  
 Преобр. давления: \_\_\_\_\_

Установленные приборы:  
 Дроссели: ПРСМ 32  
 Расходомер: ПРСМ 32  
 Расходомер: ПРСМ 32  
 Расходомер:  
 Расходомер:  
 Qот=0,256 Qотлет=0 Qотос=0  
 Qотоср=107,28 Qотосл=0 Qотослр=0

Режим (смена): 3001  
 Sплн= 0.2  
 Sплл= 0.2  
 Sплл= 30  
 Sплл= 30

Дата	ТМ	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общие				
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	Qотоп	M3	M4	DM	V3	V4	д/вес	Уполн	T3	T4	Qгвс общ.	Qгвс кал.		Qгвс кал.	Qобщ.		
23.03.17	24.00	-	156,78	151,56	5,22	72,58	47,96	24,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,12
24.03.17	24.00	-	156,50	151,09	5,41	72,32	47,50	24,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,15
25.03.17	24.00	-	156,30	150,96	5,34	72,20	47,42	24,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,13	
26.03.17	24.00	-	156,31	150,88	5,43	72,19	47,37	24,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,14	
27.03.17	24.00	-	156,27	151,01	5,26	72,12	47,36	24,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,12	
28.03.17	24.00	-	156,04	150,43	5,61	72,39	46,92	25,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,44	
29.03.17	24.00	-	156,29	150,68	5,61	74,47	47,82	26,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,24	
30.03.17	24.00	-	156,37	150,56	5,81	74,36	47,73	26,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,44	
31.03.17	24.00	-	156,59	150,69	5,90	74,58	48,25	26,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,41	
01.04.17	24.00	-	156,47	150,50	5,97	73,67	47,98	25,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,31	
02.04.17	24.00	-	156,28	150,39	5,89	72,04	47,56	24,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,15	
03.04.17	24.00	-	156,22	150,29	5,93	72,23	47,48	24,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,15	
04.04.17	24.00	-	156,45	150,53	5,92	72,49	47,68	24,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88	
05.04.17	24.00	-	155,95	150,07	5,88	70,46	47,42	23,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,75	
06.04.17	24.00	-	152,29	146,71	5,58	69,38	46,51	22,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,77	
07.04.17	24.00	-	151,87	146,47	5,40	69,72	46,59	23,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,76	
08.04.17	24.00	-	151,40	146,13	5,27	69,48	46,29	23,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,66	
09.04.17	24.00	-	151,47	146,11	5,36	69,58	46,42	23,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,66	
10.04.17	24.00	-	152,01	146,43	5,58	69,75	47,47	22,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,66	
11.04.17	24.00	-	152,10	146,62	5,48	69,67	47,65	22,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,66	
12.04.17	24.00	-	151,36	146,07	5,29	68,92	46,39	22,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,66	
13.04.17	24.00	-	151,07	145,59	5,48	68,34	45,28	23,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,13	
14.04.17	24.00	-	152,69	147,26	5,43	71,29	45,92	25,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,43	
15.04.17	24.00	-	154,71	149,05	5,66	74,40	47,53	26,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,36	
16.04.17	24.00	-	154,73	149,10	5,63	73,79	47,38	26,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,42	
17.04.17	24.00	-	154,66	149,05	5,61	74,18	47,37	26,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,42	
18.04.17	24.00	-	154,77	148,74	6,03	74,32	47,19	27,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,49	
19.04.17	24.00	-	155,13	149,10	6,03	74,61	47,75	26,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,46	
20.04.17	24.00	-	155,15	149,14	6,01	74,36	48,35	26,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,21	
21.04.17	24.00	-	153,99	148,17	5,82	73,35	47,85	25,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,33	
22.04.17	24.00	-	154,76	148,80	5,95	74,11	47,98	26,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,32	
Среднее	24.00	-	154,61	148,97	5,64	72,17	47,30	24,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,32	
Итого	744,00	-	4792,98	4618,18	174,79	72,17	47,30	24,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,63

Показания счетчиков на момент снятия данных: М1(Т) 24.03.17 15,00 М2(Т) 4225,24 М3(Т) 3939,05 М4(Т) 3939,05  
 М1(С) 22.04.17 15,00 М2(С) 45746,92 М3(С) 44093,94 М4(С) 44093,94  
 Qотоп (кВт) 1313,84 Qотос (кВт) 132,87 Qгвс (кВт) 0,00 Qгвс (кВт) 0,00

Дата, время: 24.03.17 15:00  
 М1(Т) 4225,24 М2(Т) 3939,05 М3(Т) 3939,05 М4(Т) 3939,05  
 М1(С) 22.04.17 15,00 М2(С) 45746,92 М3(С) 44093,94 М4(С) 44093,94  
 Qотоп (кВт) 1313,84 Qотос (кВт) 132,87 Qгвс (кВт) 0,00 Qгвс (кВт) 0,00

Учет отопления (ТВ-1)  
 Учет ГВС (ТВ-2)  
 Контрольные данные  
 Общие

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: \_\_\_\_\_  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: \_\_\_\_\_  
 Период расчета по долевому: \_\_\_\_\_  
 Период превышения t2: \_\_\_\_\_  
 Корректировка на температуру холодной воды: \_\_\_\_\_  
 Итого по приборам учета: \_\_\_\_\_  
 Итого по приборам учета: \_\_\_\_\_

0 °С = 0,00 Гкал/кВт.ч  
 127,63 Гкал/кВт.ч

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): \_\_\_\_\_  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): \_\_\_\_\_  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): \_\_\_\_\_

ГВП "ТЭК СПб"  
 Управление приборного учета  
 Печать энергодата  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 « 25 » 04 « 17 »  
 ВСЕЛЕНЦА В.А.  
 ГА

ООО «ИнфраХит Монтеж»  
 ДЛЯ ОТЧЕТА  
 НАЛАДИТЬ РАБОТУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ