Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 80 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9148.038.1
Строит.Адрес: Седова 80
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206921-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206921 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,395 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33804
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,102
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=119,04 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	169,92	144,48	25,44	73,56	43,46	30,10	7,00	5,00	4,31	26,01	-	-	26,65	-	26,65	-	73,33	-	1,91			6,22
24.03.17	24,00	-	168,80	143,54	25,26	73,28	43,06	30,22	7,00	5,00	4,31	25,77	-	-	26,38	-	26,38	-	72,91	-	1,88			6,19
25.03.17	24,00	-	169,07	143,36	25,71	73,21	42,98	30,23	7,00	5,00	4,30	26,28	-	-	26,91	-	26,91	-	73,05	-	1,92			6,22
26.03.17	24,00	-	169,75	143,09	26,66	73,16	43,00	30,16	7,00	5,00	4,28	27,27	-	-	27,95	-	27,95	-	72,94	-	1,99			6,27
27.03.17	24,00	-	169,12	142,31	26,81	73,10	43,03	30,07	7,00	5,00	4,25	27,35	-	-	28,01	-	28,01	-	72,85	-	2,00			6,24
28.03.17	24,00	-	168,82	141,46	27,36	73,45	42,83	30,62	7,00	5,00	4,35	27,13	-	-	27,80	-	27,80	-	73,36	-	1,99			6,34
29.03.17	24,00	-	167,88	141,84	26,04	75,56	43,54	32,02	7,00	5,00	4,57	25,85	-	-	26,52	-	26,52	-	75,28	-	1,95			6,51
30.03.17	24,00	-	166,87	142,19	24,68	75,45	43,41	32,04	7,00	5,00	4,56	24,74	-	-	25,37	-	25,37	-	75,20	-	1,86			6,42
31.03.17	24,00	-	166,90	142,80	24,10	75,66	43,73	31,93	7,00	5,00	4,55	24,40	-	-	25,03	-	25,03	-	75,36	-	1,84			6,39
01.04.17	24,00	-	169,54	142,78	26,76	74,70	43,57	31,13	7,00	5,00	4,43	27,10	-	-	27,76	-	27,76	-	74,40	-	2,02			6,44
02.04.17	24,00	-	170,09	142,89	27,20	73,07	43,22	29,85	7,00	5,00	4,24	27,56	-	-	28,23	-	28,23	-	72,98	-	2,01			6,26
03.04.17	24,00	-	168,55	142,76	25,79	73,25	43,04	30,21	7,00	5,00	4,29	26,14	-	-	26,76	-	26,76	-	73,04	-	1,91			6,20
04.04.17	24,00	-	171,26	143,12	28,14	73,51	43,36	30,15	7,00	5,00	4,33	28,11	-	-	28,82	-	28,82	-	73,35	-	2,06			6,39
05.04.17	24,00	-	170,93	142,66	28,27	71,29	43,02	28,27	7,00	5,00	4,09	27,74	-	-	28,36	-	28,36	-	70,74	-	1,96			6,05
06.04.17	24,00	-	166,66	139,09	27,57	70,34	42,16	28,18	7,00	5,00	3,95	27,17	-	-	27,78	-	27,78	-	70,22	-	1,91			5,86
07.04.17	24,00	-	163,27	139,14	24,13	70,65	42,28	28,37	7,00	5,00	3,96	24,08	-	-	24,63	-	24,63	-	70,42	-	1,70			5,65
08.04.17	24,00	-	164,53	138,74	25,79	70,43	41,93	28,50	7,00	5,00	3,96	25,84	-	-	26,44	-	26,44	-	70,21	-	1,82			5,77
09.04.17	24,00	-	167,72	138,92	28,80	70,56	42,05	28,51	7,00	5,00	3,95	28,97	-	-	29,60	-	29,60	-	70,53	-	2,05			6,00
10.04.17	24,00	-	167,67	139,87	27,80	70,67	42,81	27,86	7,00	5,00	3,89	28,03	-	-	28,70	-	28,70	-	70,46	-	1,98			5,86
11.04.17	24,00	-	166,19	140,15	26,04	70,56	42,80	27,76	7,00	5,00	3,88	26,34	-	-	26,94	-	26,94	-	70,35	-	1,85			5,73
12.04.17	24,00	-	163,93	138,91	25,02	69,83	41,86	27,97	7,00	5,00	3,87	25,33	-	-	25,88	-	25,88	-	69,58	-	1,76			5,64
13.04.17	24,00	-	166,91	138,06	28,85	69,32	40,89	28,43	7,00	5,00	3,91	29,18	-	-	29,81	-	29,81	-	69,16	-	2,02			5,93
14.04.17	24,00	-	165,35	139,66	25,69	72,44	41,87	30,57	7,00	5,00	4,24	26,04	-	-	26,64	-	26,64	-	72,45	-	1,89			6,13
15.04.17	24,00	-	168,46	141,88	26,58	75,49	43,56	31,93	7,00	5,00	4,51	27,08	-	-	27,74	-	27,74	-	75,16	-	2,04			6,54
16.04.17	24,00	-	169,59	141,91	27,68	74,89	43,25	31,64	7,00	5,00	4,45	28,28	-	-	28,98	-	28,98	-	74,71	-	2,12			6,57
17.04.17	24,00	-	167,78	142,08	25,70	75,30	43,24	32,06	7,00	5,00	4,52	26,27	-	-	26,93	-	26,93	-	75,10	-	1,97			6,50
18.04.17	24,00	-	166,73	142,18	24,55	75,43	43,35	32,08	7,00	5,00	4,53	25,10	-	-	25,72	-	25,72	-	75,21	-	1,89			6,41
19.04.17	24,00	-	168,19	142,55	25,64	75,70	43,65	32,05	7,00	5,00	4,54	26,13	-	-	26,79	-	26,79	-	75,48	-	1,97			6,52
20.04.17	24,00	-	153,48	130,97	22,51	75,41	43,83	31,58	7,00	5,00	3,95	25,12	-	-	25,77	-	25,77	-	75,11	-	1,89			5,84
21.04.17	24,00	-	166,92	141,96	24,96	74,36	43,32	31,04	7,00	5,00	4,38	25,50	-	-	26,13	-	26,13	-	74,05	-	1,89			6,27
22.04.17	24,00	-	166,61	141,88	24,73	73,50	43,18	30,32	7,00	5,00	4,27	25,36	-	-	26,00	-	26,00	-	73,13	-	1,86			6,12
Среднее	24,00	-	167,34	141,20	26,14	73,13	42,94	30,19	7,00	5,00	4,24	26,49	-	-	27,13	-	27,13	-	72,91	-	1,93	-	-	6,18
Итого	744,00		5187,49	4377,23	810,26						131,59	821,27	0,00	0,00	841,03	0,00	841,03	0,00			59,88	0,00	0,00	191,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 19:00	40695,56	30323,35	10994,92	-	11845,33	-	1818,92	-	-
	23.04.17 06:00	45789,70	34621,95	11801,18	-	12671,01	-	2006,95	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **191,47** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **841,03** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2017
«___» _____ г.
печать энергосбыта