Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 86
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207242-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207242 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	69,92	69,92	0,00	72,52	42,86	29,66	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
24.03.17	24,00	-	69,40	69,40	0,00	72,27	42,50	29,77	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
25.03.17	24,00	-	69,29	69,29	0,00	72,17	42,35	29,82	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
26.03.17	24,00	-	69,17	69,17	0,00	72,14	42,46	29,68	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
27.03.17	24,00	-	68,81	68,81	0,00	72,09	42,47	29,62	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
28.03.17	24,00	-	68,65	68,65	0,00	72,36	42,41	29,95	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
29.03.17	24,00	-	68,88	68,88	0,00	74,47	43,01	31,46	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
30.03.17	24,00	-	69,04	69,04	0,00	74,35	42,88	31,47	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
31.03.17	24,00	-	69,39	69,39	0,00	74,56	43,18	31,38	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
01.04.17	24,00	-	69,20	69,20	0,00	73,61	42,77	30,84	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
02.04.17	24,00	-	69,43	69,43	0,00	72,01	42,51	29,50	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
03.04.17	24,00	-	69,30	69,30	0,00	72,18	42,39	29,79	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
04.04.17	24,00	-	69,66	69,66	0,00	72,46	42,75	29,71	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
05.04.17	24,00	-	69,74	69,74	0,00	70,36	42,57	27,79	7,00	5,00	1,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,94
06.04.17	24,00	-	67,93	67,79	0,14	69,35	41,73	27,62	7,00	5,00	1,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,88
07.04.17	24,00	-	67,78	67,78	0,00	69,69	41,84	27,85	7,00	5,00	1,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,89
08.04.17	24,00	-	67,53	67,53	0,00	69,45	41,47	27,98	7,00	5,00	1,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,89
09.04.17	24,00	-	67,63	67,63	0,00	69,54	41,53	28,01	7,00	5,00	1,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,90
10.04.17	24,00	-	68,15	68,15	0,00	69,70	42,26	27,44	7,00	5,00	1,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,87
11.04.17	24,00	-	68,19	68,19	0,00	69,61	42,42	27,19	7,00	5,00	1,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,85
12.04.17	24,00	-	67,35	67,35	0,00	68,89	41,46	27,43	7,00	5,00	1,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,85
13.04.17	24,00	-	66,92	66,92	0,00	68,31	40,67	27,64	7,00	5,00	1,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,85
14.04.17	24,00	-	67,71	67,71	0,00	71,31	41,36	29,95	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
15.04.17	24,00	-	68,87	68,87	0,00	74,40	42,79	31,61	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
16.04.17	24,00	-	68,89	68,89	0,00	73,77	42,45	31,32	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
17.04.17	24,00	-	69,01	69,01	0,00	74,16	42,54	31,62	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
18.04.17	24,00	-	68,99	68,99	0,00	74,30	42,71	31,59	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
19.04.17	24,00	-	69,20	69,20	0,00	74,59	42,94	31,65	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
20.04.17	24,00	-	69,39	69,39	0,00	74,33	43,22	31,11	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
21.04.17	24,00	-	68,93	68,93	0,00	73,29	42,71	30,58	7,00	5,00	2,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,11
22.04.17	24,00		69,17	69,17	0,00	74,07	42,96	31,11	7,00	5,00	2,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,15
Среднее	24,00	-	68,76	68,75	0,00	72,14	42,39	29,75	7,00	5,00	2,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,05
Итого	744,00		2131,52	2131,38	0,14						63,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	63,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.17 16:00	17458,89	17403,31	0,00	-	0,00	-	608,44	-	-
	22.04.17 16:00	19448,08	19392,36	0,00	-	0,00	-	667,57	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **63,44** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«24» АПР 2017 г.