Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 86
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205516-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205516 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	53,22	52,91	0,31	69,95	37,01	32,94	7,00	5,00	1,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,77
24.03.17	24,00	-	52,67	52,67	0,00	69,68	36,68	33,00	7,00	5,00	1,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,74
25.03.17	24,00	-	52,65	52,65	0,00	69,53	36,47	33,06	7,00	5,00	1,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,74
26.03.17	24,00	-	52,57	52,57	0,00	69,54	36,51	33,03	7,00	5,00	1,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,74
27.03.17	24,00	-	52,41	52,28	0,13	69,52	36,57	32,95	7,00	5,00	1,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,73
28.03.17	24,00	-	52,21	52,21	0,00	69,73	36,43	33,30	7,00	5,00	1,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,74
29.03.17	24,00	-	52,43	52,28	0,15	71,66	36,77	34,89	7,00	5,00	1,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,84
30.03.17	24,00	-	52,51	52,51	0,00	71,54	36,65	34,89	7,00	5,00	1,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,84
31.03.17	24,00	-	52,80	52,60	0,20	71,79	36,95	34,84	7,00	5,00	1,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,85
01.04.17	24,00	-	52,56	52,56	0,00	70,90	36,76	34,14	7,00	5,00	1,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,79
02.04.17	24,00	-	52,58	52,58	0,00	69,43	36,65	32,78	7,00	5,00	1,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,72
03.04.17	24,00	-	52,45	52,11	0,34	69,58	36,58	33,00	7,00	5,00	1,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,75
04.04.17	24,00	-	53,01	52,01	1,00	69,86	36,82	33,04	7,00	5,00	1,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,79
05.04.17	24,00	-	52,96	52,24	0,72	68,00	36,85	31,15	7,00	5,00	1,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,68
06.04.17	24,00	-	51,22	51,13	0,09	66,90	36,12	30,78	7,00	5,00	1,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,58
07.04.17	24,00	-	51,17	50,81	0,36	67,22	36,16	31,06	7,00	5,00	1,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,60
08.04.17	24,00	-	51,04	50,81	0,23	66,95	35,93	31,02	7,00	5,00	1,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,59
09.04.17	24,00	-	51,07	50,96	0,11	67,05	35,97	31,08	7,00	5,00	1,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,59
10.04.17	24,00	-	51,57	51,04	0,53	67,31	36,68	30,63	7,00	5,00	1,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,60
11.04.17	24,00	-	51,25	51,05	0,20	67,22	36,74	30,48	7,00	5,00	1,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,57
12.04.17	24,00	-	50,37	50,19	0,18	66,40	35,82	30,58	7,00	5,00	1,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,55
13.04.17	24,00	-	49,97	49,86	0,11	65,79	35,11	30,68	7,00	5,00	1,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,54
14.04.17	24,00	-	50,47	50,38	0,09	68,52	35,43	33,09	7,00	5,00	1,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,67
15.04.17	24,00	-	51,35	51,35	0,00	71,53	36,42	35,11	7,00	5,00	1,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,81
16.04.17	24,00	-	51,32	51,32	0,00	70,96	36,13	34,83	7,00	5,00	1,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,79
17.04.17	24,00	-	51,21	51,21	0,00	71,33	36,24	35,09	7,00	5,00	1,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,80
18.04.17	24,00	-	51,09	51,09	0,00	71,44	36,23	35,21	7,00	5,00	1,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,80
19.04.17	24,00	-	51,39	51,01	0,38	71,72	36,44	35,28	7,00	5,00	1,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,83
20.04.17	24,00	-	51,40	51,13	0,27	71,53	36,55	34,98	7,00	5,00	1,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,81
21.04.17	24,00	-	51,00	51,00	0,00	70,55	36,36	34,19	7,00	5,00	1,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,74
22.04.17	24,00		51,26	51,05	0,22	71,27	36,45	34,82	7,00	5,00	1,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1,79
Среднее	24,00	-	51,78	51,60	0,18	69,50	36,40	33,09	7,00	5,00	1,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
Итого	744,00		1605,18	1599,57	5,62						53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	53,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 19:00	17492,37	17146,56	0,00	-	0,00	-	384,04	-	-
	22.04.17 15:00	19036,12	18685,22	0,00	-	0,00	-	435,26	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **53,34** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 АПР 2017 «___» ___ г. печать энергосбыта