Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-5 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 86
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-5 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207247-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207247 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	108,60	108,60	0,00	73,22	53,21	20,01	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
24.03.17	24,00	-	107,94	107,94	0,00	72,97	52,89	20,08	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
25.03.17	24,00	-	107,72	107,72	0,00	72,86	52,73	20,13	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
26.03.17	24,00	-	107,61	107,61	0,00	72,84	52,72	20,12	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
27.03.17	24,00	-	107,05	107,05	0,00	72,78	52,66	20,12	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
28.03.17	24,00	-	106,62	106,62	0,00	73,07	52,68	20,39	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
29.03.17	24,00	-	106,77	106,77	0,00	75,21	53,68	21,53	7,00	5,00	2,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,30
30.03.17	24,00	-	107,09	107,09	0,00	75,08	53,56	21,52	7,00	5,00	2,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,31
31.03.17	24,00	-	107,50	107,50	0,00	75,30	54,00	21,30	7,00	5,00	2,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,29
01.04.17	24,00	-	107,12	107,12	0,00	74,35	53,63	20,72	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
02.04.17	24,00	-	107,60	107,60	0,00	72,70	52,97	19,73	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,13
03.04.17	24,00	-	107,23	107,23	0,00	72,89	52,92	19,97	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
04.04.17	24,00	-	107,85	107,85	0,00	73,16	53,38	19,78	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
05.04.17	24,00	-	107,97	107,97	0,00	71,03	52,73	18,30	7,00	5,00	1,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,98
06.04.17	24,00	-	104,93	104,93	0,00	69,99	51,52	18,47	7,00	5,00	1,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,94
07.04.17	24,00	-	104,64	104,64	0,00	70,34	51,74	18,60	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,95
08.04.17	24,00	-	104,19	104,19	0,00	70,10	51,31	18,79	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
09.04.17	24,00	-	104,51	104,51	0,00	70,20	51,46	18,74	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
10.04.17	24,00	-	105,13	105,13	0,00	70,35	52,20	18,15	7,00	5,00	1,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,91
11.04.17	24,00	-	105,16	105,16	0,00	70,25	52,48	17,77	7,00	5,00	1,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,87
12.04.17	24,00	-	104,01	104,01	0,00	69,53	51,33	18,20	7,00	5,00	1,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,90
13.04.17	24,00	-	103,31	103,31	0,00	68,98	50,50	18,48	7,00	5,00	1,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,91
14.04.17	24,00	-	104,59	104,59	0,00	72,04	51,86	20,18	7,00	5,00	2,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,11
15.04.17	24,00	-	106,38	106,38	0,00	75,17	53,78	21,39	7,00	5,00	2,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,28
16.04.17	24,00	-	106,35	106,35	0,00	74,54	53,30	21,24	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
17.04.17	24,00	-	106,42	106,42	0,00	74,92	53,49	21,43	7,00	5,00	2,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,29
18.04.17	24,00	-	106,50	106,50	0,00	75,07	53,62	21,45	7,00	5,00	2,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,29
19.04.17	24,00	-	106,76	106,76	0,00	75,35	53,92	21,43	7,00	5,00	2,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,29
20.04.17	24,00	-	107,13	107,13	0,00	75,07	54,12	20,95	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
21.04.17	24,00	-	106,25	106,25	0,00	74,04	53,58	20,46	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
22.04.17	24,00		106,71	106,71	0,00	74,82	53,87	20,95	7,00	5,00	2,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,24
Среднее	24,00	-	106,38	106,38	-	72,85	52,83	20,01	7,00	5,00	2,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,13
Итого	744,00		3297,64	3297,64	0,00						66,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	66,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 19:00	31990,48	31996,12	0,00	-	0,00	-	805,49	-	-
	22.04.17 15:00	35162,04	35167,68	0,00	-	0,00	-	868,99	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **66,10** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТК Санкт-Петербурга" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ печать энергосбыта «24 АПР 2017» г.