Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9904.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-3 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 87-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205544-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205544 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1012
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,046
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	89,54	77,47	12,07	72,63	46,29	26,34	7,00	5,00	2,27	11,89	-	-	12,06	-	12,06	-	55,10	-	0,66			2,92
24.03.17	24,00	-	88,23	75,96	12,27	72,73	45,69	27,04	7,00	5,00	2,28	12,10	-	-	12,26	-	12,26	-	55,52	-	0,67			2,95
25.03.17	24,00	-	37,17	33,82	3,35	71,33	45,16	26,17	7,00	5,00	0,90	4,41	-	-	4,45	-	4,45	-	50,03	-	0,22			1,13
26.03.17	24,00	-	41,97	39,78	2,19	69,04	39,86	29,18	7,00	5,00	0,65	10,20	-	-	10,41	-	10,41	-	65,11	-	0,66			1,31
27.03.17	24,00	-	90,55	79,82	10,73	73,28	45,10	28,18	7,00	5,00	2,22	11,16	-	-	11,42	-	11,42	-	73,35	-	0,82			3,04
28.03.17	24,00	-	88,40	78,33	10,07	71,69	44,40	27,29	7,00	5,00	2,10	10,59	-	-	10,84	-	10,84	-	71,61	-	0,76			2,86
29.03.17	24,00	-	87,01	78,30	8,71	71,88	43,98	27,90	7,00	5,00	2,15	9,16	-	-	9,38	-	9,38	-	72,19	-	0,66			2,81
30.03.17	24,00	-	87,90	79,30	8,60	74,93	45,49	29,44	7,00	5,00	2,30	9,03	-	-	9,24	-	9,24	-	75,00	-	0,68			2,98
31.03.17	24,00	-	90,25	80,15	10,10	75,35	46,07	29,28	7,00	5,00	2,32	10,53	-	-	10,80	-	10,80	-	75,33	-	0,79			3,11
01.04.17	24,00	-	89,37	80,18	9,19	74,58	45,99	28,59	7,00	5,00	2,26	9,67	-	-	9,92	-	9,92	-	74,36	-	0,72			2,98
02.04.17	24,00	-	92,98	80,33	12,65	72,24	45,41	26,83	7,00	5,00	2,12	13,09	-	-	13,42	-	13,42	-	72,55	-	0,95			3,07
03.04.17	24,00	-	90,16	80,57	9,59	72,30	45,19	27,11	7,00	5,00	2,17	9,79	-	-	10,02	-	10,02	-	72,44	-	0,71			2,88
04.04.17	24,00	-	91,12	81,24	9,88	72,60	45,59	27,01	7,00	5,00	2,19	9,98	-	-	10,21	-	10,21	-	72,77	-	0,73			2,91
05.04.17	24,00	-	90,78	81,30	9,48	72,10	46,21	25,89	7,00	5,00	2,11	9,51	-	-	9,71	-	9,71	-	71,88	-	0,68			2,79
06.04.17	24,00	-	89,99	80,18	9,81	69,46	44,61	24,85	7,00	5,00	1,99	9,83	-	-	10,03	-	10,03	-	69,68	-	0,69			2,67
07.04.17	24,00	-	91,03	80,48	10,55	70,10	44,84	25,26	7,00	5,00	2,04	10,48	-	-	10,72	-	10,72	-	70,39	-	0,74			2,78
08.04.17	24,00	-	95,63	84,40	11,23	69,47	45,16	24,31	7,00	5,00	2,06	11,08	-	-	11,31	-	11,31	-	69,97	-	0,78			2,84
09.04.17	24,00	-	96,83	85,06	11,77	69,42	45,35	24,07	7,00	5,00	2,06	11,54	-	-	11,80	-	11,80	-	70,12	-	0,81			2,87
10.04.17	24,00	-	93,62	82,54	11,08	69,91	45,70	24,21	7,00	5,00	2,01	10,94	-	-	11,22	-	11,22	-	70,03	-	0,77			2,78
11.04.17	24,00	-	92,06	81,24	10,82	70,01	45,56	24,45	7,00	5,00	1,99	10,76	-	-	10,98	-	10,98	-	70,17	-	0,76			2,75
12.04.17	24,00	-	90,29	79,79	10,50	69,89	44,38	25,51	7,00	5,00	2,04	10,45	-	-	10,69	-	10,69	-	70,01	-	0,73			2,77
13.04.17	24,00	-	89,62	78,75	10,87	69,35	43,52	25,83	7,00	5,00	2,04	10,75	-	-	10,98	-	10,98	-	69,78	-	0,75			2,79
14.04.17	24,00	-	88,52	78,51	10,01	70,79	43,63	27,16	7,00	5,00	2,14	9,78	-	-	10,00	-	10,00	-	71,59	-	0,70			2,84
15.04.17	24,00	-	90,37	78,62	11,75	74,30	45,43	28,87	7,00	5,00	2,27	11,66	-	-	11,96	-	11,96	-	74,89	-	0,88			3,15
16.04.17	24,00	-	90,41	79,23	11,18	74,36	45,67	28,69	7,00	5,00	2,28	10,94	-	-	11,24	-	11,24	-	75,29	-	0,82			3,11
17.04.17	24,00	-	90,30	79,55	10,75	74,36	45,54	28,82	7,00	5,00	2,30	10,64	-	-	10,89	-	10,89	-	74,78	-	0,80			3,09
18.04.17	24,00	-	90,11	79,68	10,43	74,95	45,71	29,24	7,00	5,00	2,34	10,36	-	-	10,63	-	10,63	-	75,04	-	0,78			3,11
19.04.17	24,00	-	90,43	80,10	10,33	75,18	46,06	29,12	7,00	5,00	2,34	10,29	-	-	10,54	-	10,54	-	75,23	-	0,77			3,11
20.04.17	24,00	-	91,11	80,88	10,23	75,16	46,48	28,68	7,00	5,00	2,32	10,28	-	-	10,53	-	10,53	-	75,21	-	0,77			3,09
21.04.17	24,00	-	91,16	81,62	9,54	74,44	46,46	27,98	7,00	5,00	2,29	9,49	-	-	9,72	-	9,72	-	74,62	-	0,71			3,00
22.04.17	24,00		90,90	80,87	10,03	74,93	46,33	28,59	7,00	5,00	2,32	10,02	-	-	10,26	-	10,26	-	75,02	-	0,75	-	-	3,07
Среднее	24,00	-	87,35	77,36	9,99	72,35	45,19	27,16	7,00	5,00	2,09	10,34	-	-	10,57	-	10,57	-	70,61	-	0,73	-	-	2,82
Итого	744,00		2707,81	2398,05	309,76						64,85	320,40	0,00	0,00	327,64	0,00	327,64	0,00			22,69	0,00	0,00	87,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.02.17 06:00	30349,40	26698,96	3805,98	-	3895,54	-	816,43	-	-
	07.02.17 06:00	30349,40	26698,96	3805,98	-	3895,54	-	816,43	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **87,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **327,64** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ «25 АПР 2017 г.