Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 91-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 91-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14925-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14925 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1099
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00		199,55	176,49	23,06	73,85	48,18	25,66	6,00	3,00	4,70	20,94	0,00	0,00	21,46	0,00	21,46	-	73,82	0,00	1,55			6,24
24.03.17	24,00		196,53	173,40	23,13	73,90	47,57	26,33	6,00	3,00	4,73	21,08	0,00	0,00	21,61	0,00	21,61	-	73,92	0,00	1,56			6,29
25.03.17	24,00	*	89,85	82,24	7,61	73,11	46,39	26,72	6,00	3,00	2,10	9,43	0,00	0,00	9,64	0,00	9,64	-	69,63	0,00	0,66			2,75
26.03.17	24,00	*	92,70	77,86	14,84	68,32	48,00	20,32	6,00	3,00	1,54	17,15	0,00	0,00	17,46	0,00	17,46	-	61,86	0,00	1,06			2,60
27.03.17	24,00		200,89	174,55	26,34	74,24	48,34	25,90	6,00	3,00	4,75	23,52	0,00	0,00	24,11	0,00	24,11	-	74,04	0,00	1,74			6,49
28.03.17	24,00		197,99	171,12	26,87	72,83	46,50	26,33	6,00	3,00	4,72	24,15	0,00	0,00	24,73	0,00	24,73	-	72,58	0,00	1,75			6,47
29.03.17	24,00		198,36	169,88	28,48	72,59	46,11	26,47	6,00	3,00	4,70	25,83	0,00	0,00	26,45	0,00	26,45	-	72,56	0,00	1,87			6,58
30.03.17	24,00		197,05	172,40	24,65	75,94	47,57	28,37	6,00	3,00	5,12	21,84	0,00	0,00	22,41	0,00	22,41	-	75,75	0,00	1,65			6,78
31.03.17	24,00		198,15	174,03	24,12	76,36	48,17	28,19	6,00	3,00	5,15	21,17	0,00	0,00	21,73	0,00	21,73	-	76,14	0,00	1,61			6,76
01.04.17	24,00		201,75	173,44	28,31	75,87	47,92	27,95	6,00	3,00	5,09	25,34	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	-	75,57	0,00	1,92			7,01
02.04.17	24,00		201,45	174,59	26,86	73,41	47,53	25,88	6,00	3,00	4,75	23,88	0,00	0,00	24,47	0,00	24,47	-	73,23	0,00	1,75			6,50
03.04.17	24,00		197,43	174,16	23,27	73,38	47,34	26,04	6,00	3,00	4,77	20,27	0,00	0,00	20,76	0,00	20,76	-	73,18	0,00	1,48			6,26
04.04.17	24,00		199,57	175,88	23,69	73,66	47,80	25,86	6,00	3,00	4,78	20,77	0,00	0,00	21,28	0,00	21,28	-	73,49	0,00	1,53			6,31
05.04.17	24,00		200,57	176,92	23,66	73,44	48,27	25,17	6,00	3,00	4,69	20,76	0,00	0,00	21,27	0,00	21,27	-	73,04	0,00	1,52			6,20
06.04.17	24,00		198,70	174,24	24,45	70,58	46,81	23,77	6,00	3,00	4,36	21,51	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	-	70,38	0,00	1,51			5,88
07.04.17	24,00		198,11	174,68	23,42	71,36	47,12	24,24	6,00	3,00	4,46	20,54	0,00	0,00	21,02	0,00	21,02	-	71,16	0,00	1,46			5,92
08.04.17	24,00	*	204,19	179,20	24,98	70,80	47,00	23,80	6,00	3,00	4,47	22,34	0,00	0,00	22,84	0,00	22,84	-	70,33	0,00	1,57			6,05
09.04.17	24,00		212,06	183,67	28,39	70,90	47,59	23,31	6,00	3,00	4,54	24,89	0,00	0,00	25,47	0,00	25,47	-	70,79	0,00	1,76			6,31
10.04.17	24,00		205,66	179,78	25,88	70,91	48,20	22,71	6,00	3,00	4,35	22,32	0,00	0,00	22,84	0,00	22,84	-	70,74	0,00	1,58			5,93
11.04.17	24,00		201,64	176,16	25,48	70,93	48,34	22,59	6,00	3,00	4,25	21,96	0,00	0,00	22,46	0,00	22,46	-	70,75	0,00	1,55			5,80
12.04.17	24,00		197,52	173,23	24,29	70,86	47,04	23,81	6,00	3,00	4,39	20,78	0,00	0,00	21,26	0,00	21,26	-	70,67	0,00	1,47			5,86
13.04.17	24,00		196,97	171,37	25,60	70,69	46,44	24,25	6,00	3,00	4,41	22,17	0,00	0,00	22,68	0,00	22,68	-	70,52	0,00	1,56			5,98
14.04.17	24,00		194,73	169,97	24,76	71,77	45,84	25,93	6,00	3,00	4,65	21,47	0,00	0,00	21,98	0,00	21,98	-	71,84	0,00	1,54			6,20
15.04.17	24,00		198,86	171,27	27,59	75,98	47,81	28,17	6,00	3,00	5,08	24,44	0,00	0,00	25,07	0,00	25,07	-	75,75	0,00	1,85			6,93
16.04.17	24,00		198,87	171,94	26,93	76,27	48,02	28,25	6,00	3,00	5,10	23,98	0,00	0,00	24,61	0,00	24,61	-	76,13	0,00	1,83			6,93
17.04.17	24,00		196,98	172,92	24,06	75,72	47,84	27,88	6,00	3,00	5,05	21,23	0,00	0,00	21,78	0,00	21,78	-	75,54	0,00	1,60			6,66
18.04.17	24,00		195,88	173,38	22,49	76,00	48,12	27,88	6,00	3,00	5,05	19,88	0,00	0,00	20,40	0,00	20,40	-	75,81	0,00	1,51			6,56
19.04.17	24,00		197,40	174,24	23,16	76,24	48,54	27,69	6,00	3,00	5,04	20,61	0,00	0,00	21,15	0,00	21,15	-	76,04	0,00	1,57			6,60
20.04.17	24,00		198,54	175,90	22,64	76,22	48,89	27,33	6,00	3,00	5,03	20,00	0,00	0,00	20,52	0,00	20,52	-	75,97	0,00	1,52			6,55
21.04.17	24,00		200,53	177,11	23,42	75,39	48,49	26,90	6,00	3,00	4,97	20,89	0,00	0,00	21,43	0,00	21,43	-	75,25	0,00	1,57			6,54
22.04.17	24,00		206,85	181,23	25,62	75,07	48,89	26,18	6,00	3,00	4,95	23,21	0,00	0,00	23,80	0,00	23,80	-	74,79	0,00	1,74			6,68
Среднее	24,00	-	192,75	168,62	24,13	73,44	47,64	25,80	6,00	3,00	4,57	21,56	-	-	22,09	-	22,09	-	72,94	-	1,58	-	-	6,15
Итого	744,00		5975,34	5227,27	748,06						141,74	668,35	0,00	0,00	684,68	0,00	684,68	0,00			48,85	0,00	0,00	190,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 07:00	218011,04	192809,70	26242,36	0,00	26875,22	0,00	6331,87	1896,22	-
	23.04.17 02:00	223956,40	198007,67	26910,33	0,00	27559,51	0,00	6531,62	1945,05	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,21 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **190,38** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **684,68** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 АПР 2017
«____» _____ г.