Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 94 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017
Договор: 9347.038.1
Строит.Адрес: Седова 94
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ: 28508
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 219309
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219309-ч(с)-0417.txt

Режим (схема):

| | | | |
|---|---|---|---|
| расходомер: ПРЭМ 50 | Gmin= 0,48 | Gmax= 72 | |
| расходомер: ПРЭМ 50 | Gmin= 0,48 | Gmax= 72 | |
| расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| расходомер: | Gmin= | Gmax= | |

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,58186 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=175,416 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, C | T2, C | dT, C | P1 гк/см2 | P2 гк/см2 | Qотопл Гкал | M3, т | M4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | T3, C | T4, C | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Q общ. Гкал. |
| 23.03.17 | 24,00 | - | 202,28 | 202,28 | 0,00 | 73,77 | 43,72 | 30,05 | 7,00 | 5,00 | 6,08 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,08 |
| 24.03.17 | 24,00 | - | 199,09 | 199,09 | 0,00 | 73,84 | 43,20 | 30,64 | 7,00 | 5,00 | 6,10 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,10 |
| 25.03.17 | 24,00 | - | 89,05 | 89,05 | 0,00 | 70,35 | 41,94 | 28,41 | 7,00 | 5,00 | 2,53 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,53 |
| 26.03.17 | 24,00 | - | 10,56 | 10,56 | 0,00 | 14,28 | 19,41 | -5,13 | 7,00 | 5,00 | 0,05 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 0,05 |
| 27.03.17 | 24,00 | - | 117,91 | 117,91 | 0,00 | 74,05 | 40,40 | 33,65 | 7,00 | 5,00 | 3,97 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,97 |
| 28.03.17 | 24,00 | - | 197,00 | 197,00 | 0,00 | 72,57 | 41,56 | 31,01 | 7,00 | 5,00 | 6,11 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,11 |
| 29.03.17 | 24,00 | - | 197,51 | 197,51 | 0,00 | 72,77 | 41,62 | 31,15 | 7,00 | 5,00 | 6,16 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,16 |
| 30.03.17 | 24,00 | - | 199,88 | 199,88 | 0,00 | 75,93 | 43,06 | 32,87 | 7,00 | 5,00 | 6,57 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,57 |
| 31.03.17 | 24,00 | - | 201,68 | 201,68 | 0,00 | 76,34 | 43,74 | 32,60 | 7,00 | 5,00 | 6,58 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,58 |
| 01.04.17 | 24,00 | - | 201,32 | 201,32 | 0,00 | 75,62 | 43,63 | 31,99 | 7,00 | 5,00 | 6,44 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,44 |
| 02.04.17 | 24,00 | - | 202,42 | 202,42 | 0,00 | 73,38 | 43,15 | 30,23 | 7,00 | 5,00 | 6,12 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,12 |
| 03.04.17 | 24,00 | - | 201,75 | 201,75 | 0,00 | 73,38 | 42,94 | 30,44 | 7,00 | 5,00 | 6,14 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,14 |
| 04.04.17 | 24,00 | - | 203,35 | 203,35 | 0,00 | 73,66 | 43,51 | 30,15 | 7,00 | 5,00 | 6,13 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,13 |
| 05.04.17 | 24,00 | - | 203,60 | 203,60 | 0,00 | 73,22 | 44,16 | 29,06 | 7,00 | 5,00 | 5,92 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,92 |
| 06.04.17 | 24,00 | - | 201,23 | 201,23 | 0,00 | 70,54 | 42,91 | 27,63 | 7,00 | 5,00 | 5,56 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,56 |
| 07.04.17 | 24,00 | - | 201,99 | 201,99 | 0,00 | 71,32 | 43,31 | 28,01 | 7,00 | 5,00 | 5,66 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,66 |
| 08.04.17 | 24,00 | - | 75,43 | 75,43 | 0,00 | 70,81 | 43,29 | 27,52 | 7,00 | 5,00 | 2,08 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,08 |
| 09.04.17 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,09 | 14,64 | 0,45 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 10.04.17 | 24,00 | - | 115,82 | 115,82 | 0,00 | 70,73 | 41,22 | 29,51 | 7,00 | 5,00 | 3,42 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,42 |
| 11.04.17 | 24,00 | - | 204,44 | 204,44 | 0,00 | 70,86 | 42,96 | 27,90 | 7,00 | 5,00 | 5,71 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,71 |
| 12.04.17 | 24,00 | - | 201,49 | 201,49 | 0,00 | 70,76 | 42,40 | 28,36 | 7,00 | 5,00 | 5,72 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,72 |
| 13.04.17 | 24,00 | - | 199,77 | 199,77 | 0,00 | 70,55 | 41,83 | 28,72 | 7,00 | 5,00 | 5,74 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,74 |
| 14.04.17 | 24,00 | - | 198,80 | 198,80 | 0,00 | 72,07 | 41,85 | 30,22 | 7,00 | 5,00 | 6,01 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,01 |
| 15.04.17 | 24,00 | - | 199,49 | 199,49 | 0,00 | 75,90 | 43,40 | 32,50 | 7,00 | 5,00 | 6,49 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,49 |
| 16.04.17 | 24,00 | - | 200,15 | 200,15 | 0,00 | 76,26 | 43,57 | 32,69 | 7,00 | 5,00 | 6,55 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,55 |
| 17.04.17 | 24,00 | - | 200,75 | 200,75 | 0,00 | 75,72 | 43,39 | 32,33 | 7,00 | 5,00 | 6,49 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,49 |
| 18.04.17 | 24,00 | - | 201,06 | 201,06 | 0,00 | 75,95 | 43,51 | 32,44 | 7,00 | 5,00 | 6,52 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,52 |
| 19.04.17 | 24,00 | - | 202,08 | 202,08 | 0,00 | 76,21 | 44,08 | 32,13 | 7,00 | 5,00 | 6,50 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,50 |
| 20.04.17 | 24,00 | - | 203,82 | 203,82 | 0,00 | 76,19 | 44,66 | 31,53 | 7,00 | 5,00 | 6,43 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,43 |
| 21.04.17 | 24,00 | - | 205,49 | 205,49 | 0,00 | 75,40 | 44,55 | 30,85 | 7,00 | 5,00 | 6,34 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,34 |
| 22.04.17 | 24,00 | - | 210,60 | 210,60 | 0,00 | 74,79 | 44,73 | 30,06 | 7,00 | 5,00 | 6,34 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,34 |
| Среднее | 24,00 | - | 175,80 | 175,80 | - | 69,75 | 41,37 | 28,39 | 7,00 | 5,00 | 5,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,37 |
| Итого | 744,00 | | 5449,81 | 5449,81 | 0,00 | | | | | | 166,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,42 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.03.17 23:00 | 33693,81 | 33756,20 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1217,58 | | - |
| | 23.04.17 06:00 | 39204,52 | 39275,99 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1385,76 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **166,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «Инфрахит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 04 «17» г.
ЯСКЕЕИЧ Я.А.

Наладить работу системы отопления