Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 94 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9347.038.1
Строит.Адрес: Седова 94
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ: 28527
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219401-ч(с)-0417.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219401

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 0,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,39094 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0246
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0033
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=117,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=1,44

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	151,35	146,65	4,70	73,31	47,78	25,53	7,00	5,00	3,94	2,02	0,00	0,00	2,03	0,00	2,03	-	73,20	0,00	0,15			4,09
24.03.17	24,00	-	149,24	144,23	5,01	73,36	47,38	25,98	7,00	5,00	3,95	2,34	0,00	0,00	2,36	0,00	2,36	-	73,19	0,00	0,17			4,12
25.03.17	24,00	-	62,70	62,33	0,37	71,80	46,32	25,48	7,00	5,00	1,57	2,09	0,00	0,00	2,09	0,00	2,09	-	26,61	0,00	0,05			1,63
26.03.17	24,00	-	0,06	0,06	0,00	17,30	26,25	-8,95	7,00	5,00	0,00	3,21	0,00	0,00	3,21	0,00	3,21	-	18,77	0,00	0,00			0,00
27.03.17	24,00	-	89,46	87,24	2,22	73,49	45,83	27,66	7,00	5,00	2,43	2,46	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	-	65,83	0,00	0,16			2,59
28.03.17	24,00	-	149,41	142,88	6,53	72,10	46,06	26,04	7,00	5,00	3,93	3,68	0,00	0,00	3,74	0,00	3,74	-	71,74	0,00	0,26			4,19
29.03.17	24,00	-	148,24	143,12	5,12	72,27	45,72	26,55	7,00	5,00	4,01	2,38	0,00	0,00	2,40	0,00	2,40	-	70,83	0,00	0,17			4,17
30.03.17	24,00	-	149,65	144,82	4,83	75,42	47,42	28,00	7,00	5,00	4,25	2,35	0,00	0,00	2,39	0,00	2,39	-	75,10	0,00	0,18			4,42
31.03.17	24,00	-	150,91	146,21	4,70	75,83	48,06	27,77	7,00	5,00	4,25	2,23	0,00	0,00	2,28	0,00	2,28	-	75,21	0,00	0,17			4,42
01.04.17	24,00	-	148,79	146,18	2,61	75,13	48,04	27,09	7,00	5,00	4,14	0,29	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29	-	69,28	0,00	0,02			4,16
02.04.17	24,00	-	150,15	146,67	3,48	72,91	47,39	25,52	7,00	5,00	3,93	0,99	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	-	71,70	0,00	0,07			4,00
03.04.17	24,00	-	150,68	146,11	4,57	72,90	47,12	25,78	7,00	5,00	3,94	2,32	0,00	0,00	2,34	0,00	2,34	-	72,23	0,00	0,17			4,10
04.04.17	24,00	-	151,82	147,57	4,25	73,18	47,69	25,49	7,00	5,00	3,92	2,11	0,00	0,00	2,14	0,00	2,14	-	72,46	0,00	0,15			4,08
05.04.17	24,00	-	152,10	147,94	4,16	72,76	48,12	24,64	7,00	5,00	3,80	2,02	0,00	0,00	2,02	0,00	2,02	-	72,50	0,00	0,15			3,95
06.04.17	24,00	-	150,81	146,09	4,72	70,11	46,70	23,41	7,00	5,00	3,58	2,58	0,00	0,00	2,63	0,00	2,63	-	69,50	0,00	0,18			3,75
07.04.17	24,00	-	150,98	146,59	4,39	70,88	47,07	23,81	7,00	5,00	3,66	2,16	0,00	0,00	2,18	0,00	2,18	-	70,80	0,00	0,15			3,81
08.04.17	24,00	-	52,72	51,40	1,32	69,79	46,90	22,89	7,00	5,00	1,26	0,94	0,00	0,00	0,94	0,00	0,94	-	14,21	0,00	0,01			1,27
09.04.17	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,23	16,36	-0,13	7,00	5,00	-0,04	2,39	0,00	0,00	2,39	0,00	2,39	-	16,66	0,00	0,04			0,00
10.04.17	24,00	-	97,66	93,64	4,02	70,07	44,95	25,12	7,00	5,00	2,55	1,96	0,00	0,00	1,96	0,00	1,96	-	45,10	0,00	0,09			2,64
11.04.17	24,00	-	153,37	147,84	5,53	70,39	46,74	23,65	7,00	5,00	3,71	2,57	0,00	0,00	2,60	0,00	2,60	-	69,07	0,00	0,18			3,89
12.04.17	24,00	-	150,77	145,34	5,43	70,30	46,37	23,93	7,00	5,00	3,70	2,36	0,00	0,00	2,38	0,00	2,38	-	69,51	0,00	0,16			3,86
13.04.17	24,00	-	149,17	143,91	5,26	70,09	45,83	24,26	7,00	5,00	3,73	1,88	0,00	0,00	1,90	0,00	1,90	-	69,48	0,00	0,13			3,86
14.04.17	24,00	-	148,22	143,33	4,89	71,56	45,89	25,67	7,00	5,00	3,92	1,56	0,00	0,00	1,57	0,00	1,57	-	71,15	0,00	0,11			4,03
15.04.17	24,00	-	148,11	144,32	3,79	75,35	47,76	27,59	7,00	5,00	4,21	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,97	-	73,76	0,00	0,07			4,27
16.04.17	24,00	-	148,59	145,01	3,58	75,71	47,99	27,72	7,00	5,00	4,24	0,82	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	-	74,65	0,00	0,06			4,30
17.04.17	24,00	-	150,74	145,18	5,56	75,19	47,74	27,45	7,00	5,00	4,24	2,25	0,00	0,00	2,28	0,00	2,28	-	74,28	0,00	0,16			4,40
18.04.17	24,00	-	150,65	145,39	5,26	75,42	48,09	27,33	7,00	5,00	4,24	1,87	0,00	0,00	1,87	0,00	1,87	-	74,31	0,00	0,14			4,38
19.04.17	24,00	-	151,23	146,10	5,13	75,69	48,47	27,22	7,00	5,00	4,22	1,94	0,00	0,00	1,96	0,00	1,96	-	74,81	0,00	0,14			4,37
20.04.17	24,00	-	152,74	147,32	5,42	75,67	48,84	26,83	7,00	5,00	4,19	2,28	0,00	0,00	2,30	0,00	2,30	-	75,26	0,00	0,17			4,37
21.04.17	24,00	-	153,86	148,53	5,33	74,90	48,81	26,09	7,00	5,00	4,12	2,17	0,00	0,00	2,20	0,00	2,20	-	74,43	0,00	0,16			4,28
22.04.17	24,00	-	156,15	152,57	3,58	74,32	49,03	25,29	7,00	5,00	4,09	0,55	0,00	0,00	0,55	0,00	0,55	-	72,30	0,00	0,04			4,13
Среднее	24,00	-	131,30	127,24	4,06	69,47	45,57	23,89	7,00	5,00	3,47	1,99	-	-	2,01	-	2,01	-	64,45	-	0,12	-	-	3,60
Итого	744,00		4070,33	3944,57	125,76						107,66	61,74	0,00	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00			3,86	0,00	0,00	111,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 00:00	44766,06	43290,83	740,01	0,00	747,57	0,00	1372,76	-	-
	23.04.17 06:00	48875,16	47276,97	801,77	0,00	809,89	0,00	1485,21	-	-

Period расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Period расчета по договору:
Period превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = -0,04 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **111,48** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **62,30** куб.м.

Qизл. 5,82 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Наладить работу системы отопления

Qгвс изл = 3,86

ГУП «ТСК СПб»
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 04 «17» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.