Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Слободская 3 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Слободская 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207781-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207781 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	144,68	144,68	0,00	53,13	44,65	8,48	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,23
24.03.17	24,00	-	144,68	144,68	0,00	52,67	44,18	8,49	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,23
25.03.17	24,00	-	145,07	145,07	0,00	54,22	45,27	8,95	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,30
26.03.17	24,00	-	145,21	145,21	0,00	53,71	45,03	8,68	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,26
27.03.17	24,00	-	144,91	144,91	0,00	53,27	44,71	8,56	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,24
28.03.17	24,00	-	144,92	144,92	0,00	53,56	44,81	8,75	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,27
29.03.17	24,00	-	144,86	144,86	0,00	55,38	46,04	9,34	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,35
30.03.17	24,00	-	144,94	144,94	0,00	54,85	45,62	9,23	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,34
31.03.17	24,00	-	144,78	144,78	0,00	55,23	46,01	9,22	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,34
01.04.17	24,00	-	144,79	144,79	0,00	54,77	45,72	9,05	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,31
02.04.17	24,00	-	144,82	144,82	0,00	53,16	44,74	8,42	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,22
03.04.17	24,00	-	144,74	144,74	0,00	52,88	44,50	8,38	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,22
04.04.17	24,00	-	120,69	120,69	0,00	53,39	43,57	9,82	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,19
05.04.17	24,00	-	112,78	112,78	0,00	52,61	42,78	9,83	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,11
06.04.17	24,00	-	112,89	112,89	0,00	52,58	42,71	9,87	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,11
07.04.17	24,00	-	112,96	112,96	0,00	52,35	42,53	9,82	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,11
08.04.17	24,00	-	113,03	113,03	0,00	52,04	42,16	9,88	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,12
09.04.17	24,00	-	113,09	113,09	0,00	52,22	42,33	9,89	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,12
10.04.17	24,00	-	113,09	113,09	0,00	51,95	42,54	9,41	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,07
11.04.17	24,00	-	113,08	113,08	0,00	51,67	42,37	9,30	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,05
12.04.17	24,00	-	113,11	113,11	0,00	51,56	41,92	9,64	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,10
13.04.17	24,00	-	113,01	113,01	0,00	51,66	41,73	9,93	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,12
14.04.17	24,00	-	102,77	102,77	0,00	53,32	42,25	11,07	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,14
15.04.17	24,00	-	112,21	112,21	0,00	54,82	43,37	11,45	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,29
16.04.17	24,00	-	112,34	112,34	0,00	54,45	43,14	11,31	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,27
17.04.17	24,00	-	115,38	115,38	0,00	57,71	45,52	12,19	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,41
18.04.17	24,00	-	124,03	124,03	0,00	54,44	44,04	10,40	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,29
19.04.17	24,00	-	119,35	119,35	0,00	54,55	43,81	10,74	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,28
20.04.17	24,00	-	114,74	114,74	0,00	55,09	43,97	11,12	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,28
21.04.17	24,00	-	130,38	130,38	0,00	54,05	44,44	9,61	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,26
22.04.17	24,00		121,49	121,49	0,00	54,56	44,07	10,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,27
Среднее	24,00	-	126,74	126,74	-	53,61	43,89	9,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,22
Итого	744,00		3928,82	3928,82	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	37,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 19:00	67345,91	67334,46	0,00	0,00	0,00	0,00	663,14	-	-
	22.04.17 16:00	71122,14	71110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	699,60	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **37,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 АПР 2017 «___» г.