Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Слободская 3 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Слободская 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208190-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208190 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	122,24	122,24	0,00	53,02	42,60	10,42	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,28
24.03.17	24,00	-	122,78	122,78	0,00	52,55	42,18	10,37	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,28
25.03.17	24,00	-	122,46	122,46	0,00	54,08	42,98	11,10	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,36
26.03.17	24,00	-	122,17	122,17	0,00	53,60	42,74	10,86	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,33
27.03.17	24,00	-	121,85	121,85	0,00	53,15	42,39	10,76	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,31
28.03.17	24,00	-	121,96	121,96	0,00	53,43	42,39	11,04	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,35
29.03.17	24,00	-	122,07	122,07	0,00	55,26	43,48	11,78	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,44
30.03.17	24,00	-	121,74	121,74	0,00	54,72	43,08	11,64	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,42
31.03.17	24,00	-	122,01	122,01	0,00	55,11	43,57	11,54	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,41
01.04.17	24,00	-	122,18	122,18	0,00	54,66	43,37	11,29	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,38
02.04.17	24,00	-	117,16	117,16	0,00	53,05	42,46	10,59	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,24
03.04.17	24,00	-	122,11	122,11	0,00	52,76	42,17	10,59	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,30
04.04.17	24,00	-	101,43	101,43	0,00	53,26	40,99	12,27	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,25
05.04.17	24,00	-	94,06	94,06	0,00	52,47	40,11	12,36	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,16
06.04.17	24,00	-	93,93	93,93	0,00	52,44	40,15	12,29	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,15
07.04.17	24,00	-	93,96	93,96	0,00	52,22	39,98	12,24	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,15
08.04.17	24,00	-	94,03	94,03	0,00	51,91	39,59	12,32	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,16
09.04.17	24,00	-	94,05	94,05	0,00	52,08	39,78	12,30	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,16
10.04.17	24,00	-	93,91	93,91	0,00	51,82	40,13	11,69	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,10
11.04.17	24,00	-	93,95	93,95	0,00	51,54	40,01	11,53	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,09
12.04.17	24,00	-	94,10	94,10	0,00	51,43	39,53	11,90	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,12
13.04.17	24,00	-	94,13	94,13	0,00	51,53	39,23	12,30	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,16
14.04.17	24,00	-	86,16	86,16	0,00	53,10	39,50	13,60	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,17
15.04.17	24,00	-	94,08	94,08	0,00	54,68	40,59	14,09	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,33
16.04.17	24,00	-	94,14	94,14	0,00	54,31	40,31	14,00	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,32
17.04.17	24,00	-	98,39	98,39	0,00	57,62	42,69	14,93	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,47
18.04.17	24,00	-	105,65	105,65	0,00	54,30	41,53	12,77	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,35
19.04.17	24,00	-	101,60	101,60	0,00	54,41	41,38	13,03	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,32
20.04.17	24,00	-	96,91	96,91	0,00	54,95	41,32	13,63	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,32
21.04.17	24,00	-	110,57	110,57	0,00	53,93	42,05	11,88	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,32
22.04.17	24,00		103,03	103,03	0,00	54,43	41,58	12,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,32
Среднее	24,00	-	106,41	106,41	-	53,48	41,41	12,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,27
Итого	744,00		3298,81	3298,81	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	39,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 20:00	62531,78	62484,43	0,00	0,00	0,00	0,00	709,27	-	-
	22.04.17 16:00	65706,37	65659,02	0,00	0,00	0,00	0,00	747,31	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **39,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» АПР 2017 г.