Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 10647.038.1
Строит.Адрес: Фарфоровская 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208349

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208349-ч(с)-0417.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,203 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1496
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,068
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=60,9 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,192

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	92,17	81,53	10,64	72,60	47,92	24,68	7,00	5,00	2,11	9,39	-	-	9,60	-	9,60	-	72,57	-	0,68			2,79
24.03.17	24,00	-	94,08	80,52	13,56	72,37	47,34	25,03	7,00	5,00	2,11	12,28	-	-	12,59	-	12,59	-	72,25	-	0,89			3,00
25.03.17	24,00	-	92,52	80,43	12,09	72,26	47,19	25,07	7,00	5,00	2,11	10,77	-	-	11,02	-	11,02	-	72,32	-	0,78			2,89
26.03.17	24,00	-	92,89	80,23	12,66	72,24	47,29	24,95	7,00	5,00	2,08	11,64	-	-	11,92	-	11,92	-	72,20	-	0,84			2,92
27.03.17	24,00	-	92,18	80,37	11,81	72,18	47,26	24,92	7,00	5,00	2,05	11,21	-	-	11,48	-	11,48	-	72,18	-	0,81			2,86
28.03.17	24,00	-	91,35	79,72	11,63	72,44	47,18	25,26	7,00	5,00	2,08	10,79	-	-	11,05	-	11,05	-	72,55	-	0,78			2,86
29.03.17	24,00	-	91,46	79,83	11,63	74,56	48,10	26,46	7,00	5,00	2,20	10,51	-	-	10,77	-	10,77	-	74,44	-	0,78			2,98
30.03.17	24,00	-	91,13	79,90	11,23	74,45	47,95	26,50	7,00	5,00	2,23	9,76	-	-	10,01	-	10,01	-	74,43	-	0,73			2,96
31.03.17	24,00	-	91,75	80,28	11,47	74,66	48,15	26,51	7,00	5,00	2,24	10,06	-	-	10,31	-	10,31	-	74,58	-	0,75			2,99
01.04.17	24,00	-	92,07	80,14	11,93	73,78	47,77	26,01	7,00	5,00	2,18	10,63	-	-	10,88	-	10,88	-	73,67	-	0,78			2,96
02.04.17	24,00	-	93,26	79,90	13,36	72,12	47,30	24,82	7,00	5,00	2,08	12,04	-	-	12,31	-	12,31	-	72,23	-	0,87			2,95
03.04.17	24,00	-	91,23	80,16	11,07	72,29	47,36	24,93	7,00	5,00	2,10	9,65	-	-	9,89	-	9,89	-	72,21	-	0,70			2,80
04.04.17	24,00	-	95,09	82,84	12,25	72,55	48,01	24,54	7,00	5,00	2,13	10,91	-	-	11,16	-	11,16	-	72,68	-	0,79			2,92
05.04.17	24,00	-	98,80	87,00	11,80	70,47	48,32	22,15	7,00	5,00	2,02	10,57	-	-	10,83	-	10,83	-	70,12	-	0,74			2,76
06.04.17	24,00	-	96,13	84,57	11,56	69,37	47,34	22,03	7,00	5,00	1,94	10,38	-	-	10,62	-	10,62	-	69,53	-	0,72			2,67
07.04.17	24,00	-	94,27	84,69	9,58	69,71	47,50	22,21	7,00	5,00	1,96	8,48	-	-	8,68	-	8,68	-	69,65	-	0,59			2,55
08.04.17	24,00	-	95,72	83,75	11,97	69,49	47,01	22,48	7,00	5,00	1,97	10,83	-	-	11,06	-	11,06	-	69,48	-	0,75			2,72
09.04.17	24,00	-	96,56	83,62	12,94	69,58	47,09	22,49	7,00	5,00	1,97	11,57	-	-	11,82	-	11,82	-	69,71	-	0,81			2,78
10.04.17	24,00	-	97,91	84,07	13,84	69,73	47,89	21,84	7,00	5,00	1,95	12,20	-	-	12,49	-	12,49	-	69,74	-	0,85			2,80
11.04.17	24,00	-	96,21	84,18	12,03	69,63	47,92	21,71	7,00	5,00	1,95	10,32	-	-	10,52	-	10,52	-	69,60	-	0,72			2,67
12.04.17	24,00	-	95,83	82,87	12,96	68,92	46,77	22,15	7,00	5,00	1,94	11,40	-	-	11,64	-	11,64	-	68,88	-	0,79			2,73
13.04.17	24,00	-	95,13	82,34	12,79	68,35	45,77	22,58	7,00	5,00	1,96	11,31	-	-	11,56	-	11,56	-	68,37	-	0,77			2,73
14.04.17	24,00	-	95,14	83,44	11,70	71,27	46,98	24,29	7,00	5,00	2,13	10,21	-	-	10,45	-	10,45	-	71,56	-	0,73			2,86
15.04.17	24,00	-	97,61	84,51	13,10	74,45	48,72	25,73	7,00	5,00	2,29	11,68	-	-	11,96	-	11,96	-	74,33	-	0,87			3,16
16.04.17	24,00	-	96,80	84,97	11,83	73,84	48,46	25,38	7,00	5,00	2,26	10,50	-	-	10,75	-	10,75	-	73,79	-	0,77			3,03
17.04.17	24,00	-	96,48	85,26	11,22	74,22	48,72	25,50	7,00	5,00	2,27	9,97	-	-	10,21	-	10,21	-	74,20	-	0,74			3,01
18.04.17	24,00	-	96,98	85,27	11,71	74,36	48,75	25,61	7,00	5,00	2,27	10,53	-	-	10,77	-	10,77	-	74,32	-	0,78			3,06
19.04.17	24,00	-	96,84	85,66	11,18	74,63	49,20	25,43	7,00	5,00	2,27	9,97	-	-	10,20	-	10,20	-	74,61	-	0,74			3,01
20.04.17	24,00	-	97,19	85,99	11,20	74,39	49,38	25,01	7,00	5,00	2,25	9,99	-	-	10,26	-	10,26	-	74,28	-	0,74			2,98
21.04.17	24,00	-	96,35	85,35	11,00	73,36	48,84	24,52	7,00	5,00	2,19	9,75	-	-	9,98	-	9,98	-	73,29	-	0,72			2,90
22.04.17	24,00	-	96,67	85,07	11,60	72,53	48,57	23,96	7,00	5,00	2,14	10,33	-	-	10,58	-	10,58	-	72,27	-	0,74			2,88
Среднее	24,00	-	94,77	82,85	11,91	72,15	47,81	24,35	7,00	5,00	2,11	10,63	-	-	10,88	-	10,88	-	72,13	-	0,77	-	-	2,88
Итого	744,00		2937,80	2568,46	369,34						65,43	329,63	0,00	0,00	337,37	0,00	337,37	0,00			23,76	0,00	0,00	89,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 20:00	76896,28	70696,95	5833,27	-	5968,22	-	1267,83	-	-
	23.04.17 03:00	79769,55	73207,82	6156,85	-	6299,40	-	1355,10	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **89,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **337,37** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2017
«____» _____ г.

печать энергосбыта