Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208260-ч(с)-0417.txt
Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 208260
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 0
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	63,46	56,18	7,28	72,81	42,21	30,60	7,00	5,00	1,71	7,41	-	-	7,59	-	7,59	-	72,53	-	0,54			2,25
24.03.17	24,00	-	62,12	55,77	6,35	72,57	41,55	31,02	7,00	5,00	1,73	6,44	-	-	6,58	-	6,58	-	72,11	-	0,47			2,19
25.03.17	24,00	-	63,24	55,72	7,52	72,46	41,27	31,19	7,00	5,00	1,73	7,66	-	-	7,84	-	7,84	-	72,27	-	0,55			2,29
26.03.17	24,00	-	63,70	55,62	8,08	72,44	41,45	30,99	7,00	5,00	1,72	8,26	-	-	8,47	-	8,47	-	72,09	-	0,59			2,31
27.03.17	24,00	-	62,35	55,31	7,04	72,36	41,65	30,71	7,00	5,00	1,69	7,19	-	-	7,34	-	7,34	-	72,03	-	0,52			2,21
28.03.17	24,00	-	61,64	54,83	6,81	72,62	41,41	31,21	7,00	5,00	1,71	6,87	-	-	7,01	-	7,01	-	72,41	-	0,50			2,20
29.03.17	24,00	-	61,88	54,86	7,02	74,76	41,88	32,88	7,00	5,00	1,81	7,02	-	-	7,19	-	7,19	-	74,36	-	0,52			2,33
30.03.17	24,00	-	61,61	54,92	6,69	74,65	41,80	32,85	7,00	5,00	1,81	6,65	-	-	6,82	-	6,82	-	74,17	-	0,49			2,30
31.03.17	24,00	-	62,29	55,18	7,11	74,86	42,22	32,64	7,00	5,00	1,82	7,01	-	-	7,18	-	7,18	-	74,47	-	0,52			2,34
01.04.17	24,00	-	62,31	55,15	7,16	73,96	41,79	32,17	7,00	5,00	1,79	6,99	-	-	7,15	-	7,15	-	73,52	-	0,52			2,31
02.04.17	24,00	-	63,03	55,13	7,90	72,31	41,75	30,56	7,00	5,00	1,70	7,78	-	-	7,97	-	7,97	-	72,13	-	0,56			2,26
03.04.17	24,00	-	61,78	55,25	6,53	72,48	41,56	30,92	7,00	5,00	1,72	6,46	-	-	6,60	-	6,60	-	72,04	-	0,46			2,18
04.04.17	24,00	-	64,25	56,55	7,70	72,75	42,22	30,53	7,00	5,00	1,73	7,71	-	-	7,90	-	7,90	-	72,49	-	0,56			2,29
05.04.17	24,00	-	64,93	58,25	6,68	70,62	42,51	28,11	7,00	5,00	1,63	6,81	-	-	6,98	-	6,98	-	69,82	-	0,48			2,11
06.04.17	24,00	-	64,53	56,65	7,88	69,57	41,46	28,11	7,00	5,00	1,59	7,95	-	-	8,14	-	8,14	-	69,37	-	0,55			2,14
07.04.17	24,00	-	62,87	56,62	6,25	69,91	41,65	28,26	7,00	5,00	1,59	6,43	-	-	6,56	-	6,56	-	69,57	-	0,45			2,04
08.04.17	24,00	-	62,92	56,26	6,66	69,68	41,35	28,33	7,00	5,00	1,59	6,80	-	-	6,96	-	6,96	-	69,36	-	0,47			2,06
09.04.17	24,00	-	63,56	56,25	7,31	69,79	41,30	28,49	7,00	5,00	1,60	7,41	-	-	7,56	-	7,56	-	69,73	-	0,52			2,12
10.04.17	24,00	-	64,54	56,79	7,75	69,92	42,26	27,66	7,00	5,00	1,56	7,99	-	-	8,19	-	8,19	-	69,63	-	0,56			2,11
11.04.17	24,00	-	63,78	56,90	6,88	69,82	42,42	27,40	7,00	5,00	1,55	7,09	-	-	7,25	-	7,25	-	69,51	-	0,49			2,04
12.04.17	24,00	-	63,22	56,25	6,97	69,11	41,26	27,85	7,00	5,00	1,55	7,23	-	-	7,37	-	7,37	-	68,81	-	0,50			2,05
13.04.17	24,00	-	62,78	55,84	6,94	68,55	40,28	28,27	7,00	5,00	1,57	7,20	-	-	7,36	-	7,36	-	68,25	-	0,49			2,06
14.04.17	24,00	-	63,01	56,49	6,52	71,50	40,96	30,54	7,00	5,00	1,71	6,73	-	-	6,88	-	6,88	-	71,61	-	0,48			2,19
15.04.17	24,00	-	64,94	57,29	7,65	74,65	42,72	31,93	7,00	5,00	1,81	7,89	-	-	8,08	-	8,08	-	74,31	-	0,59			2,40
16.04.17	24,00	-	64,18	57,37	6,81	74,04	42,34	31,70	7,00	5,00	1,80	7,08	-	-	7,25	-	7,25	-	73,69	-	0,52			2,32
17.04.17	24,00	-	63,74	57,48	6,26	74,42	42,39	32,03	7,00	5,00	1,83	6,48	-	-	6,64	-	6,64	-	74,05	-	0,48			2,31
18.04.17	24,00	-	63,98	57,56	6,42	74,56	42,39	32,17	7,00	5,00	1,84	6,68	-	-	6,82	-	6,82	-	74,21	-	0,49			2,33
19.04.17	24,00	-	65,00	57,75	7,25	74,85	42,71	32,14	7,00	5,00	1,84	7,49	-	-	7,70	-	7,70	-	74,57	-	0,56			2,40
20.04.17	24,00	-	64,36	57,97	6,39	74,59	43,00	31,59	7,00	5,00	1,81	6,70	-	-	6,86	-	6,86	-	74,15	-	0,50			2,31
21.04.17	24,00	-	63,71	56,77	6,94	73,57	42,73	30,84	7,00	5,00	1,78	6,55	-	-	6,73	-	6,73	-	73,16	-	0,48			2,26
22.04.17	24,00		64,36	57,50	6,86	74,34	42,81	31,52	7,00	5,00	1,81	6,91	-	-	7,10	-	7,10	-	73,96	-	0,51	-	-	2,32
Среднее	24,00	-	63,36	56,34	7,02	72,40	41,91	30,49	7,00	5,00	1,71	7,12	-	-	7,29	-	7,29	-	72,08	-	0,51	-	-	2,23
Итого	744,00		1964,07	1746,46	217,61						53,11	220,87	0,00	0,00	226,07	0,00	226,07	0,00			15,91	0,00	0,00	69,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **69,02** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **226,07** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«25» АПР 2017 г.