

Абонент: ЖКЭС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 26 / СЛО-НВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраКит Монтаж"
 Источник: 2# Невская котельная

Учет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за апрель 2017
 Договор: Строит. адрес: Фарфоровская 26
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подполучения: Девятый километр
 ВКПТ-219384-СЛО-НВС

Узел учета: СЛО-НВС
 Код УТЭЗ: График: 150/70
 ТЭД Г.С.С = 0

Установленные приборы: Часовые и отсчет.- архивы в файлах: Режим (Смел):
 Вычислитель: ВКПТ-7 № 219384
 Подвал:тр.(M1): Расходомер: Сила=
 Обвал:тр.(M2): Расходомер: Сила=
 ТР-4: ПС(М3): Расходомер: Сила=
 ТР-цирк: ПС(М4): Расходомер: Сила=
 ТР-подпитки(У5): Расходомер: Сила=
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(T1-T2)+M2*(T4-T2) лето: Q=M1*(T1-T2)+M4*(T2-T3)
 Дозирование нагрузки, Кал/час: Qпр= Qлет= Qвес= Qлетпр=0 Qвеспр=0
 Дозирование нагрузки (ср.час): Qпр=0 Qлетпр=0 Qвеспр=0 Qлетпр=0 Qвеспр=0
 Дозирование расхода (ср.сут.): T/сут: Qпр=0 Qлетпр=0 Qвеспр=0 Qлетпр=0 Qвеспр=0
 Расчетные параметры за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТЭ-1)										Учет ГВС (ТЭ-2)										Контрольные данные		Общие теллпостое			
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	C	p1	p2	Qотопл	T	M3	M4	dm	V3	V4	dvзв	Vподл	T3	T4	Qвес.общ.	Qвес.кап.		Qвес.гек	Q.общ.	
23.03.17	24.00	-	72.60	61.67	10.93	72.12	41.74	30.38	7.00	5.00	2.02	8.94	-	-	-	9.13	-	-	9.13	-	-	71.89	-	-	0.64	2.64	2.64	2.64
24.03.17	24.00	-	72.25	61.59	10.66	72.01	41.63	30.38	7.00	5.00	2.02	8.65	-	-	-	8.83	-	-	8.83	-	-	71.95	-	-	0.62	2.71	2.71	2.71
25.03.17	24.00	-	73.18	61.37	11.81	72.00	41.68	30.32	7.00	5.00	2.00	9.91	-	-	-	10.10	-	-	10.10	-	-	71.92	-	-	0.72	2.65	2.65	2.65
26.03.17	24.00	-	72.31	61.49	10.82	71.93	41.55	30.38	7.00	5.00	1.98	9.29	-	-	-	9.50	-	-	9.50	-	-	72.82	-	-	0.67	2.76	2.76	2.76
27.03.17	24.00	-	73.24	61.01	12.23	72.20	41.41	30.79	7.00	5.00	1.99	10.96	-	-	-	10.30	-	-	10.30	-	-	74.19	-	-	0.75	2.83	2.83	2.83
28.03.17	24.00	-	72.76	61.18	11.58	74.30	42.10	32.20	7.00	5.00	2.11	10.19	-	-	-	10.44	-	-	10.44	-	-	74.14	-	-	0.76	2.86	2.86	2.86
29.03.17	24.00	-	73.09	61.22	11.87	74.30	41.87	32.33	7.00	5.00	2.09	10.66	-	-	-	10.30	-	-	10.30	-	-	74.30	-	-	0.65	2.77	2.77	2.77
30.03.17	24.00	-	72.09	61.58	10.51	74.40	42.15	32.25	7.00	5.00	2.09	8.69	-	-	-	8.90	-	-	8.90	-	-	73.27	-	-	0.63	2.72	2.72	2.72
31.03.17	24.00	-	72.05	61.51	10.54	73.52	41.89	31.63	7.00	5.00	2.09	8.65	-	-	-	8.85	-	-	8.85	-	-	71.91	-	-	0.63	2.70	2.70	2.70
01.04.17	24.00	-	73.12	61.38	11.74	71.87	41.61	30.26	7.00	5.00	2.00	9.78	-	-	-	9.99	-	-	9.99	-	-	71.94	-	-	0.70	2.70	2.70	2.70
02.04.17	24.00	-	72.82	61.42	11.40	72.04	41.43	30.61	7.00	5.00	2.03	9.38	-	-	-	9.61	-	-	9.61	-	-	72.28	-	-	0.73	2.77	2.77	2.77
03.04.17	24.00	-	74.67	62.61	12.06	72.30	42.02	30.28	7.00	5.00	2.04	10.00	-	-	-	10.21	-	-	10.21	-	-	69.72	-	-	0.68	2.63	2.63	2.63
04.04.17	24.00	-	76.27	64.38	11.89	70.23	42.33	27.90	7.00	5.00	1.95	9.77	-	-	-	9.82	-	-	9.82	-	-	69.21	-	-	0.68	2.60	2.60	2.60
05.04.17	24.00	-	74.57	62.69	12.21	69.50	41.58	27.92	7.00	5.00	1.90	10.10	-	-	-	10.33	-	-	10.33	-	-	69.45	-	-	0.70	2.60	2.60	2.60
06.04.17	24.00	-	74.80	62.69	12.21	69.50	41.58	27.92	7.00	5.00	1.90	10.10	-	-	-	10.33	-	-	10.33	-	-	69.45	-	-	0.70	2.60	2.60	2.60
07.04.17	24.00	-	73.16	62.27	10.89	69.26	41.40	27.86	7.00	5.00	1.88	8.84	-	-	-	9.03	-	-	9.03	-	-	69.13	-	-	0.61	2.49	2.49	2.49
08.04.17	24.00	-	75.96	62.11	13.85	69.38	41.45	27.93	7.00	5.00	1.88	11.74	-	-	-	11.97	-	-	11.97	-	-	69.52	-	-	0.82	2.56	2.56	2.56
09.04.17	24.00	-	75.02	62.84	12.18	69.51	42.32	27.19	7.00	5.00	1.85	10.14	-	-	-	10.37	-	-	10.37	-	-	68.41	-	-	0.67	2.51	2.51	2.51
10.04.17	24.00	-	74.65	62.93	11.72	69.42	42.47	26.95	7.00	5.00	1.84	9.68	-	-	-	9.88	-	-	9.88	-	-	68.61	-	-	0.66	2.51	2.51	2.51
11.04.17	24.00	-	73.78	62.09	11.69	68.70	41.29	27.41	7.00	5.00	1.84	9.61	-	-	-	9.81	-	-	9.81	-	-	68.10	-	-	0.70	2.55	2.55	2.55
12.04.17	24.00	-	73.90	61.60	12.30	68.14	40.42	27.72	7.00	5.00	1.85	10.24	-	-	-	10.44	-	-	10.44	-	-	71.26	-	-	0.62	2.63	2.63	2.63
13.04.17	24.00	-	73.19	62.45	10.74	71.05	41.15	29.90	7.00	5.00	2.01	8.64	-	-	-	10.13	-	-	10.13	-	-	74.01	-	-	0.73	2.90	2.90	2.90
14.04.17	24.00	-	75.27	63.23	12.04	74.21	42.49	31.72	7.00	5.00	2.14	8.19	-	-	-	8.38	-	-	8.38	-	-	73.44	-	-	0.60	2.75	2.75	2.75
15.04.17	24.00	-	73.80	63.52	10.28	73.60	42.26	31.34	7.00	5.00	2.16	9.63	-	-	-	9.86	-	-	9.86	-	-	73.99	-	-	0.57	2.84	2.84	2.84
16.04.17	24.00	-	75.30	63.53	11.77	73.98	42.46	31.49	7.00	5.00	2.16	9.07	-	-	-	9.26	-	-	9.26	-	-	74.29	-	-	0.71	2.85	2.85	2.85
17.04.17	24.00	-	74.81	63.65	11.16	74.11	42.54	31.57	7.00	5.00	2.17	9.07	-	-	-	9.24	-	-	9.24	-	-	73.88	-	-	0.63	2.77	2.77	2.77
18.04.17	24.00	-	74.99	63.87	11.12	74.39	42.84	31.55	7.00	5.00	2.14	8.53	-	-	-	8.76	-	-	8.76	-	-	72.97	-	-	0.69	2.77	2.77	2.77
19.04.17	24.00	-	74.70	64.15	10.55	74.14	43.14	31.00	7.00	5.00	2.14	8.53	-	-	-	8.64	-	-	8.64	-	-	71.99	-	-	0.66	2.70	2.70	2.70
20.04.17	24.00	-	75.00	63.67	11.33	73.13	42.59	30.54	7.00	5.00	2.08	9.44	-	-	-	9.36	-	-	9.36	-	-	72.95	-	-	0.66	2.75	2.75	2.75
21.04.17	24.00	-	74.64	63.56	11.08	72.29	42.47	29.82	7.00	5.00	2.04	9.15	-	-	-	9.25	-	-	9.25	-	-	71.84	-	-	0.68	2.70	2.70	2.70
22.04.17	24.00	-	74.78	63.79	10.99	73.19	42.73	30.45	7.00	5.00	2.02	9.51	-	-	-	9.72	-	-	9.72	-	-	71.84	-	-	0.68	2.70	2.70	2.70
Среднее	24.00	-	73.96	62.48	11.48	71.94	41.96	29.99	7.00	5.00	2.02	9.51	-	-	-	9.72	-	-	9.72	-	-	71.84	-	-	0.68	2.70	2.70	2.70
Итого	744.00	-	2292.77	1936.93	353.84	62.51	294.79	0.00	0.00	0.00	301.36	0.00	0.00	0.00	301.36	0.00	0.00	301.36	0.00	0.00	21.18	0.00	0.00	83.69	83.69	83.69	83.69	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	V3(кв3)	V4(кв3)	Q СЛО (Кал)	Q ГВС (Кал)	ТЭД, ч
	23.03.17 20:00	17016.26	14851.43	2163.01	-	2219.43	-	586.25	-	-
	23.04.17 05:00	19282.25	16748.14	2452.48	-	2515.34	-	630.22	-	-

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

0 °С = 0,00 Кал;
 83,69 Кал;
 301,36 Кв.м.

