Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 30 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 30
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1318865-ч(с)-0417.txt

Вычислитель: TCPB-026M № 1318865 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	79,06	76,82	2,24	71,58	46,36	25,22	5,39	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
24.03.17	24,00	-	79,18	76,93	2,25	71,72	46,41	25,31	5,39	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
25.03.17	24,00	-	78,27	76,02	2,25	71,57	46,08	25,49	5,38	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
26.03.17	24,00	-	78,27	76,01	2,26	71,37	45,81	25,56	5,37	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
27.03.17	24,00	-	78,16	75,93	2,24	71,40	45,80	25,60	5,37	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
28.03.17	24,00	-	78,34	76,15	2,19	71,33	45,85	25,48	5,38	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
29.03.17	24,00	-	77,65	75,40	2,25	71,50	45,65	25,85	5,46	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
30.03.17	24,00	-	77,66	75,41	2,25	73,64	46,58	27,06	5,37	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
31.03.17	24,00	-	77,68	75,44	2,24	73,53	46,49	27,04	5,37	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
01.04.17	24,00	-	78,10	75,86	2,25	73,72	46,77	26,95	5,38	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
02.04.17	24,00	-	77,96	75,73	2,23	72,94	46,43	26,51	5,37	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
03.04.17	24,00	-	78,16	75,92	2,24	71,19	45,86	25,33	5,38	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
04.04.17	24,00	-	77,86	75,64	2,22	71,41	45,76	25,65	5,37	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
05.04.17	24,00	-	78,50	76,26	2,24	71,60	46,18	25,42	5,38	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
06.04.17	24,00	-	79,12	76,85	2,27	69,70	45,95	23,75	5,38	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,99
07.04.17	24,00	-	76,81	74,60	2,21	68,52	44,99	23,53	5,27	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,91
08.04.17	24,00	-	76,71	74,50	2,21	68,89	45,09	23,80	5,26	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
09.04.17	24,00	-	76,08	73,90	2,19	68,69	44,74	23,95	5,26	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
10.04.17	24,00	-	76,26	74,10	2,17	68,73	44,81	23,92	5,26	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
11.04.17	24,00	-	76,97	74,77	2,20	68,88	45,58	23,30	5,27	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
12.04.17	24,00	-	77,02	74,83	2,19	68,81	45,90	22,91	5,27	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,87
13.04.17	24,00	-	75,82	73,66	2,16	68,18	44,90	23,28	5,24	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,87
14.04.17	24,00	-	75,30	73,15	2,15	67,60	44,01	23,59	5,22	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
15.04.17	24,00	-	76,11	73,97	2,14	70,30	44,79	25,51	5,27	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
16.04.17	24,00	-	77,36	75,23	2,13	73,59	46,46	27,13	5,33	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
17.04.17	24,00	-	77,45	75,32	2,13	72,96	46,07	26,89	5,33	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
18.04.17	24,00	-	77,53	75,39	2,14	73,33	46,29	27,04	5,33	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
19.04.17	24,00	-	77,63	75,49	2,14	73,47	46,36	27,11	5,34	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
20.04.17	24,00	-	78,01	75,88	2,13	73,72	46,73	26,99	5,34	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
21.04.17	24,00	-	78,26	76,13	2,13	73,51	46,79	26,72	5,34	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
22.04.17	24,00	-	77,58	75,47	2,12	72,49	46,19	26,30	5,33	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
Среднее	24,00	-	77,58	75,38	2,20	71,29	45,86	25,43	5,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,08
Итого	744,00		2404,88	2336,73	68,14						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	64,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	12.01.16 16:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.01.16 16:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **64,48** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 АПР 2017
печать энергосбыта
«____» _____ г.