Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 23 / ГВС | Строит.Адрес: Цимбалина 23 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Пролетарский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-220998-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 220998 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,45164
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,158
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=63,199

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-										36,16	0,00	36,16	36,90	0,00	36,90	-	66,80	14,81	2,42			2,42
24.03.17	24,00	-										31,33	0,00	31,33	31,94	0,00	31,94	-	66,21	14,06	2,07			2,07
25.03.17	24,00	-										34,61	0,00	34,61	35,34	0,00	35,34	-	66,69	13,46	2,31			2,31
26.03.17	24,00	-										44,34	0,00	44,34	45,26	0,00	45,26	-	67,11	13,68	2,98			2,98
27.03.17	24,00	-										33,98	0,00	33,98	34,67	0,00	34,67	-	66,10	13,83	2,25			2,25
28.03.17	24,00	-										33,56	0,00	33,56	34,21	0,00	34,21	-	66,72	13,61	2,24			2,24
29.03.17	24,00	-										33,33	0,00	33,33	34,02	0,00	34,02	-	67,17	12,82	2,24			2,24
30.03.17	24,00	-										31,12	0,00	31,12	31,76	0,00	31,76	-	68,32	12,58	2,13			2,13
31.03.17	24,00	-										31,85	0,00	31,85	32,53	0,00	32,53	-	68,68	12,83	2,19			2,19
01.04.17	24,00	-										34,91	0,00	34,91	35,65	0,00	35,65	-	68,89	12,67	2,40			2,40
02.04.17	24,00	-										37,63	0,00	37,63	38,46	0,00	38,46	-	69,07	14,41	2,60			2,60
03.04.17	24,00	-										31,07	0,00	31,07	31,71	0,00	31,71	-	67,87	14,17	2,11			2,11
04.04.17	24,00	-										32,67	0,00	32,67	33,39	0,00	33,39	-	68,51	14,28	2,24			2,24
05.04.17	24,00	-										35,69	0,00	35,69	36,43	0,00	36,43	-	68,08	15,94	2,43			2,43
06.04.17	24,00	-										31,03	0,00	31,03	31,69	0,00	31,69	-	67,95	15,83	2,11			2,11
07.04.17	24,00	-										31,01	0,00	31,01	31,67	0,00	31,67	-	67,52	15,20	2,09			2,09
08.04.17	24,00	-										34,60	0,00	34,60	35,32	0,00	35,32	-	66,39	14,93	2,30			2,30
09.04.17	24,00	-										42,57	0,00	42,57	43,46	0,00	43,46	-	66,77	14,47	2,84			2,84
10.04.17	24,00	-										33,66	0,00	33,66	34,34	0,00	34,34	-	67,67	16,26	2,28			2,28
11.04.17	24,00	-										31,24	0,00	31,24	31,90	0,00	31,90	-	67,40	17,40	2,11			2,11
12.04.17	24,00	-										34,23	0,00	34,23	34,92	0,00	34,92	-	67,29	15,35	2,30			2,30
13.04.17	24,00	-										35,40	0,00	35,40	36,12	0,00	36,12	-	66,81	14,14	2,37			2,37
14.04.17	24,00	-										31,68	0,00	31,68	32,33	0,00	32,33	-	66,59	12,84	2,11			2,11
15.04.17	24,00	-										35,54	0,00	35,54	36,30	0,00	36,30	-	68,16	12,18	2,42			2,42
16.04.17	24,00	-										39,57	0,00	39,57	40,42	0,00	40,42	-	68,31	11,96	2,70			2,70
17.04.17	24,00	-										34,61	0,00	34,61	35,34	0,00	35,34	-	68,64	12,23	2,38			2,38
18.04.17	24,00	-										32,19	0,00	32,19	32,88	0,00	32,88	-	68,62	12,20	2,21			2,21
19.04.17	24,00	-										35,56	0,00	35,56	36,32	0,00	36,32	-	68,69	12,52	2,44			2,44
20.04.17	24,00	-										34,46	0,00	34,46	35,20	0,00	35,20	-	68,58	13,30	2,36			2,36
21.04.17	24,00	-										34,16	0,00	34,16	34,86	0,00	34,86	-	67,81	13,80	2,32			2,32
22.04.17	24,00	-										32,22	0,00	32,22	32,86	0,00	32,86	-	67,24	13,76	2,17			2,17
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,39	-	34,39	35,10	-	35,10	-	67,63	13,92	2,33	-	-	2,33
Итого	744,00		0,00	0,00	0,00						0,00	1065,98	0,00	1065,98	1088,20	0,00	1088,20	0,00			72,09	0,00	0,00	72,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 00:00	74964,54	0,00	0,00	-	0,00	-	5394,64	-	
	23.04.17 07:00	76034,37	0,00	0,00	-	0,00	-	5467,00	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **72,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1088,20** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 АПР 2017 г.
печать энергосбыта