Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 23 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 23
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208363-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208363 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	173,23	173,23	0,00	63,56	49,94	13,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
24.03.17	24,00	-	172,86	172,86	0,00	62,41	48,95	13,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
25.03.17	24,00	-	172,25	172,25	0,00	64,42	50,00	14,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
26.03.17	24,00	-	172,61	172,61	0,00	64,11	49,95	14,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
27.03.17	24,00	-	172,06	172,06	0,00	63,05	49,38	13,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
28.03.17	24,00	-	171,53	171,53	0,00	65,27	50,52	14,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
29.03.17	24,00	-	171,52	171,52	0,00	67,03	51,66	15,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
30.03.17	24,00	-	170,86	170,86	0,00	65,89	50,82	15,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,58
31.03.17	24,00	-	171,05	171,05	0,00	65,00	50,48	14,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
01.04.17	24,00	-	170,87	170,87	0,00	64,97	50,29	14,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
02.04.17	24,00	-	171,53	171,53	0,00	64,68	50,38	14,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
03.04.17	24,00	-	171,54	171,54	0,00	63,27	49,48	13,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
04.04.17	24,00	-	171,52	171,52	0,00	63,12	49,63	13,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,32
05.04.17	24,00	-	171,50	171,50	0,00	62,22	49,70	12,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,15
06.04.17	24,00	-	171,56	171,56	0,00	62,70	49,90	12,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
07.04.17	24,00	-	172,38	172,38	0,00	61,34	48,85	12,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
08.04.17	24,00	-	173,50	173,50	0,00	61,74	48,97	12,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
09.04.17	24,00	-	69,69	69,69	0,00	57,84	46,10	11,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,82
10.04.17	24,00	-	174,77	174,77	0,00	63,91	51,10	12,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
11.04.17	24,00	-	176,98	176,98	0,00	62,17	50,42	11,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,08
12.04.17	24,00	-	172,75	172,75	0,00	60,78	48,53	12,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
13.04.17	24,00	-	171,52	171,52	0,00	61,40	48,35	13,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
14.04.17	24,00	-	171,67	171,67	0,00	63,07	48,88	14,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
15.04.17	24,00	-	171,78	171,78	0,00	67,02	51,37	15,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
16.04.17	24,00	-	170,40	170,40	0,00	66,56	51,04	15,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
17.04.17	24,00	-	171,43	171,43	0,00	65,74	50,56	15,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
18.04.17	24,00	-	171,65	171,65	0,00	67,03	51,57	15,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
19.04.17	24,00	-	171,00	171,00	0,00	66,51	51,33	15,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
20.04.17	24,00	-	174,55	174,55	0,00	67,14	52,32	14,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
21.04.17	24,00	-	175,02	175,02	0,00	65,24	51,28	13,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
22.04.17	24,00		173,52	173,52	0,00	66,30	51,64	14,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
Среднее	24,00	-	169,00	169,00	-	64,05	50,11	13,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,37
Итого	744,00		5239,10	5239,10	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	73,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 09:00	20790,12	20046,58	-	-	-	-	429,65	-	-
	22.04.17 16:00	25906,47	25162,93	-	-	-	-	501,25	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **73,34** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел автоматизации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ «24 АПР 2017 г.