

Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимлянская 30/ СЦО  
 Обслуживающая организация: ООО "Инфракилт Монтаж"  
 Источник: Общественный Э.А.

Учет от теплоснабжения по приборам УЭТЭ за апрель 2017  
 Договор: 9131.038.1  
 Строит.Адрес: Цимлянская 30  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: СЦО  
 Код УЭТЭ:  
 Расчетная мощность совместно с УЭТЭ: ГРД=150/70

Вычислитель: ТСПВ-025М № 1307924  
 Подаяль.тр.(M1): расходомер: ЭКСВ-440Г Глипл= 0,071 Режим (Смена): ТСПВ025М-1307924-СЦО-0417.КХ  
 Тр-д. РС(М2): расходомер: ЭКСВ-440Г Глипл= 0,071 Глипл= 17,69  
 Тр-д. РС(М3): расходомер: Глипл= Глипл= 17,69  
 Тр-д. РС(М4): расходомер: Глипл= Глипл=  
 Тр-д. РС(М5): расходомер: Глипл= Глипл=  
 Расчетный алгоритм: зима: Qот=1\*(t1-tвх)+2\*(t1-tвх) лето: Qвс=2\*(t1-tвх)  
 Qот=0,21 Qвс=0,21 Qот/т= Qвс/т= Qвс/с=0  
 Qот/с=84 Qвс/с=0 Qот/л=0 Qвс/л=0  
 Договорные нагрузки (гр.час): Qот/с=84 Qвс/с=0 Qот/л=0 Qвс/л=0  
 Договорные расходы (гр.сут.): /сут.:  
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Тп	НС	M1		M2		dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qотоп	M3	M4	dM	V3	V4	divc	Vподп	T3	T4	Qвс.общ.	Qвс.кл.	Qот/гек	Q.общ.
			T	С	T	С																				
23.03.17	24.00	-	162,60	163,42	-0,82	64,15	54,18	9,97	6,51	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,58
24.03.17	24.00	-	162,77	163,57	-0,79	63,25	53,51	9,74	6,52	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,55
25.03.17	24.00	-	162,54	163,31	-0,77	62,12	52,48	9,64	6,50	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,53
26.03.17	24.00	-	161,83	162,67	-0,84	64,11	53,88	10,23	6,49	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,62
27.03.17	24.00	-	162,41	163,23	-0,82	63,79	53,77	10,02	6,49	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,59
28.03.17	24.00	-	161,98	162,77	-0,79	62,76	52,98	9,78	6,48	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,55
29.03.17	24.00	-	161,30	162,17	-0,87	64,97	54,36	10,61	6,45	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67
30.03.17	24.00	-	161,01	161,94	-0,93	66,68	55,63	11,05	6,45	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,73
31.03.17	24.00	-	160,40	161,29	-0,89	65,56	54,80	10,76	6,43	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
01.04.17	24.00	-	160,64	161,48	-0,84	64,68	54,40	10,28	6,44	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,61
02.04.17	24.00	-	160,40	161,25	-0,85	64,66	54,29	10,37	6,43	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,62
03.04.17	24.00	-	160,97	161,79	-0,82	64,36	54,40	9,96	6,45	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,57
04.04.17	24.00	-	161,02	161,82	-0,79	62,97	53,10	9,87	6,45	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,55
05.04.17	24.00	-	161,00	161,78	-0,78	62,81	53,17	9,64	6,45	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,52
06.04.17	24.00	-	161,02	161,75	-0,73	61,91	52,75	9,16	6,44	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,44
07.04.17	24.00	-	161,04	161,79	-0,75	62,41	52,99	9,42	6,44	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,48
08.04.17	24.00	-	162,00	162,71	-0,71	61,05	52,02	9,03	6,48	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,43
09.04.17	24.00	-	163,41	164,15	-0,74	61,44	52,24	9,20	6,52	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47
10.04.17	24.00	-	162,44	163,15	-0,72	60,89	51,89	9,00	6,49	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,43
11.04.17	24.00	-	164,36	165,14	-0,78	63,62	54,26	9,36	6,57	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50
12.04.17	24.00	-	166,45	167,17	-0,72	61,88	53,15	8,73	6,63	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,42
13.04.17	24.00	-	162,57	163,28	-0,71	60,48	51,53	8,95	6,45	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,42
14.04.17	24.00	-	161,57	162,31	-0,75	61,08	51,65	9,43	6,42	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,49
15.04.17	24.00	-	161,58	162,39	-0,81	62,78	52,70	10,08	6,47	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,59
16.04.17	24.00	-	161,15	162,08	-0,93	66,68	55,62	11,06	6,48	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,74
17.04.17	24.00	-	159,86	160,78	-0,92	66,23	55,14	11,09	6,42	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,73
18.04.17	24.00	-	160,89	161,78	-0,89	65,41	54,65	10,76	6,47	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,69
19.04.17	24.00	-	160,97	161,90	-0,93	66,71	55,56	11,15	6,47	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,75
20.04.17	24.00	-	160,23	161,15	-0,91	66,19	55,19	11,00	6,44	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
21.04.17	24.00	-	163,79	164,71	-0,92	66,81	56,05	10,76	6,56	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
22.04.17	24.00	-	164,23	165,09	-0,86	64,97	54,75	10,22	6,55	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,64
Среднее	24.00	-	161,88	162,70	-0,82	63,79	53,78	10,01	6,48	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,58
Итого	744.00	-	5018,43	5043,81	-25,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата время		M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	V3(кв)	V4(кв)	Q.СЦО (ккал)	Q.ГВС (ккал)	Треб. ч
	04.03.17 03:59	04.03.17 03:59									
Период расчета по среднему:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество тепловой энергии, расчитанное по среднему:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем теплотехнической, расчитанный по среднему:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Период расчета по договору:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Период превышения Ц:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировка на температуру холодной воды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по приборам учета:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
с учетом корректировок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Учет теплотехнической энергии (от абонента)  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Печать потребителя  
 ООО «Инфракилт Монтаж»  
 Печать потребителя  
 ДИП ОТЧЕТОВ  
 4 АПР 2017  
 Администрация «ЭнергоСервисТЭК»  
 Управление приборного учета  
 Отдел эксплуатации КУУТЭ  
 Печать энергосбыта  
 ОТЧЕТ ПРИИЧТ  
 1 УИП СЦО СЦО  
 Твх. гр.С= 0,28  
 0,28 °C = 0,01 Гкал;  
 49,04 Гкал;  
 с учетом корректировок  
 Квб.м.