Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 44 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 44
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207191-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207191 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	136,61	136,64	-0,03	70,42	45,91	24,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
24.03.17	24,00	-	149,82	149,82	0,00	70,61	46,04	24,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,68
25.03.17	24,00	-	143,99	143,99	0,00	70,44	45,08	25,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,65
26.03.17	24,00	-	140,08	140,08	0,00	70,46	44,76	25,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,60
27.03.17	24,00	-	140,95	140,95	0,00	70,39	44,94	25,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
28.03.17	24,00	-	139,55	139,55	0,00	70,50	44,64	25,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,61
29.03.17	24,00	-	140,26	140,26	0,00	72,56	45,38	27,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
30.03.17	24,00	-	140,33	140,33	0,00	72,48	45,27	27,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
31.03.17	24,00	-	141,34	141,34	0,00	72,71	45,64	27,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,83
01.04.17	24,00	-	141,37	141,37	0,00	71,99	45,48	26,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,75
02.04.17	24,00	-	141,00	141,00	0,00	70,30	45,02	25,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
03.04.17	24,00	-	140,57	140,57	0,00	70,48	44,89	25,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,60
04.04.17	24,00	-	141,65	141,65	0,00	70,68	45,28	25,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,60
05.04.17	24,00	-	142,20	142,20	0,00	69,02	45,29	23,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
06.04.17	24,00	-	136,87	136,87	0,00	67,67	43,96	23,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
07.04.17	24,00	-	137,30	137,30	0,00	68,03	44,04	23,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
08.04.17	24,00	-	136,00	136,00	0,00	67,79	43,74	24,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
09.04.17	24,00	-	132,25	130,54	1,71	67,83	43,41	24,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
10.04.17	24,00	-	139,67	139,67	0,00	68,08	45,04	23,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
11.04.17	24,00	-	139,79	139,79	0,00	68,03	45,24	22,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
12.04.17	24,00	-	136,64	136,64	0,00	67,35	43,90	23,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
13.04.17	24,00	-	134,45	134,45	0,00	66,76	42,80	23,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
14.04.17	24,00	-	136,20	136,20	0,00	69,28	43,41	25,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
15.04.17	24,00	-	140,34	140,34	0,00	72,53	45,21	27,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,84
16.04.17	24,00	-	139,63	139,63	0,00	71,99	44,95	27,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
17.04.17	24,00	-	139,99	139,99	0,00	72,35	45,18	27,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
18.04.17	24,00	-	140,39	140,39	0,00	72,50	45,33	27,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
19.04.17	24,00	-	141,44	141,44	0,00	72,77	45,78	26,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
20.04.17	24,00	-	142,03	142,03	0,00	72,62	46,07	26,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,77
21.04.17	24,00	-	139,91	139,91	0,00	71,62	45,59	26,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
22.04.17	24,00		141,13	141,13	-	72,34	45,81	26,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,75
Среднее	24,00	-	139,80	139,74	0,06	70,41	44,94	25,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
Итого	744,00		4333,75	4332,07	1,68						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	110,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 20:00	39945,49	39926,64	-	-	-	-	1186,33	-	-
	22.04.17 16:00	44127,23	44106,67	-	-	-	-	1292,91	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **110,56** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 АПР 2017

печать энергосбыта

«____» _____ г.