Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 52 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9206.038.1
Строит.Адрес: Цимбалина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208337-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208337 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,263 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=79,296 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	161,52	161,52	0,00	71,19	46,18	25,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,04
24.03.17	24,00	-	151,08	151,08	0,00	71,10	44,98	26,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,95
25.03.17	24,00	-	146,96	146,96	0,00	70,91	44,25	26,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,92
26.03.17	24,00	-	144,15	144,15	0,00	70,92	44,10	26,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,87
27.03.17	24,00	-	144,40	144,40	0,00	70,85	44,27	26,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,84
28.03.17	24,00	-	143,19	143,19	0,00	70,98	43,95	27,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,87
29.03.17	24,00	-	143,62	143,62	0,00	73,07	44,64	28,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
30.03.17	24,00	-	143,99	143,99	0,00	72,99	44,50	28,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
31.03.17	24,00	-	144,85	144,85	0,00	73,22	44,78	28,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
01.04.17	24,00	-	145,04	145,04	0,00	72,49	44,60	27,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
02.04.17	24,00	-	144,93	144,93	0,00	70,78	44,24	26,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
03.04.17	24,00	-	144,40	144,40	0,00	70,98	44,05	26,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
04.04.17	24,00	-	145,32	145,32	0,00	71,18	44,42	26,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
05.04.17	24,00	-	145,76	145,76	0,00	69,47	44,52	24,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
06.04.17	24,00	-	140,98	140,98	0,00	68,14	43,26	24,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
07.04.17	24,00	-	141,20	141,20	0,00	68,51	43,29	25,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
08.04.17	24,00	-	140,33	140,33	0,00	68,27	42,92	25,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
09.04.17	24,00	-	140,81	140,81	0,00	68,31	43,03	25,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
10.04.17	24,00	-	141,80	141,80	0,00	68,51	43,87	24,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
11.04.17	24,00	-	141,97	141,97	0,00	68,45	44,04	24,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
12.04.17	24,00	-	139,49	139,49	0,00	67,77	42,87	24,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
13.04.17	24,00	-	137,66	137,66	0,00	67,20	41,78	25,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
14.04.17	24,00	-	139,45	139,45	0,00	69,72	42,43	27,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
15.04.17	24,00	-	142,98	142,98	0,00	73,00	44,32	28,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
16.04.17	24,00	-	142,65	142,65	0,00	72,45	44,18	28,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,04
17.04.17	24,00	-	142,65	142,65	0,00	72,81	44,26	28,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,07
18.04.17	24,00	-	143,00	143,00	0,00	72,97	44,25	28,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,11
19.04.17	24,00	-	143,82	143,82	0,00	73,24	44,61	28,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
20.04.17	24,00	-	144,30	144,30	0,00	73,07	44,98	28,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,06
21.04.17	24,00	-	142,61	142,61	0,00	72,07	44,59	27,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,92
22.04.17	24,00		143,58	143,58	0,00	72,79	44,73	28,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,03
Среднее	24,00	-	143,82	143,82	-	70,88	44,09	26,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,85
Итого	744,00		4458,49	4458,49	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	119,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
23.03.17 20:00	19965,87	19966,59	-	-	-	-	670,77	-	-
22.04.17 16:00	24245,21	24245,93	-	-	-	-	785,51	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **119,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 АПР 2017
«____» _____ г.

РАБОТУ
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ