Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 56 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 56
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208245

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208245-ч(с)-0417.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 0

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: / Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: / Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: / Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: / Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: / Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.03.17 | 24,00 | - | 137,94 | 137,94 | 0,00 | 70,72 | 44,11 | 26,61 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,67 |
| 24.03.17 | 24,00 | - | 130,11 | 130,11 | 0,00 | 70,64 | 43,07 | 27,57 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,59 |
| 25.03.17 | 24,00 | - | 126,24 | 126,24 | 0,00 | 70,41 | 42,20 | 28,21 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,56 |
| 26.03.17 | 24,00 | - | 123,82 | 123,82 | 0,00 | 70,43 | 42,03 | 28,40 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,52 |
| 27.03.17 | 24,00 | - | 124,67 | 124,67 | 0,00 | 70,36 | 42,12 | 28,24 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,52 |
| 28.03.17 | 24,00 | - | 123,35 | 123,35 | 0,00 | 70,45 | 41,84 | 28,61 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,53 |
| 29.03.17 | 24,00 | - | 123,62 | 123,62 | 0,00 | 72,54 | 42,47 | 30,07 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,72 |
| 30.03.17 | 24,00 | - | 123,58 | 123,58 | 0,00 | 72,46 | 42,39 | 30,07 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,72 |
| 31.03.17 | 24,00 | - | 123,99 | 123,99 | 0,00 | 72,70 | 42,75 | 29,95 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,72 |
| 01.04.17 | 24,00 | - | 124,15 | 124,15 | 0,00 | 72,03 | 42,68 | 29,35 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,65 |
| 02.04.17 | 24,00 | - | 124,05 | 124,05 | 0,00 | 70,28 | 42,32 | 27,96 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,47 |
| 03.04.17 | 24,00 | - | 123,57 | 123,57 | 0,00 | 70,49 | 42,18 | 28,31 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,50 |
| 04.04.17 | 24,00 | - | 124,28 | 124,28 | 0,00 | 70,66 | 42,40 | 28,26 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,51 |
| 05.04.17 | 24,00 | - | 124,38 | 124,38 | 0,00 | 69,08 | 42,65 | 26,43 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,29 |
| 06.04.17 | 24,00 | - | 120,19 | 120,19 | 0,00 | 67,64 | 41,30 | 26,34 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,16 |
| 07.04.17 | 24,00 | - | 120,17 | 120,17 | 0,00 | 68,03 | 41,30 | 26,73 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,21 |
| 08.04.17 | 24,00 | - | 119,52 | 119,52 | 0,00 | 67,79 | 40,95 | 26,84 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,21 |
| 09.04.17 | 24,00 | - | 119,92 | 119,92 | 0,00 | 67,81 | 40,99 | 26,82 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,22 |
| 10.04.17 | 24,00 | - | 120,83 | 120,83 | 0,00 | 68,03 | 41,90 | 26,13 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,16 |
| 11.04.17 | 24,00 | - | 120,91 | 120,91 | 0,00 | 67,98 | 42,06 | 25,92 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,13 |
| 12.04.17 | 24,00 | - | 118,78 | 118,78 | 0,00 | 67,30 | 40,88 | 26,42 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,14 |
| 13.04.17 | 24,00 | - | 117,24 | 117,24 | 0,00 | 66,70 | 39,93 | 26,77 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,14 |
| 14.04.17 | 24,00 | - | 118,64 | 118,64 | 0,00 | 69,10 | 40,42 | 28,68 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,40 |
| 15.04.17 | 24,00 | - | 121,98 | 121,98 | 0,00 | 72,48 | 42,10 | 30,38 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,71 |
| 16.04.17 | 24,00 | - | 121,56 | 121,56 | 0,00 | 71,92 | 41,82 | 30,10 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,66 |
| 17.04.17 | 24,00 | - | 121,58 | 121,58 | 0,00 | 72,27 | 41,97 | 30,30 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,68 |
| 18.04.17 | 24,00 | - | 121,83 | 121,83 | 0,00 | 72,43 | 42,19 | 30,24 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,69 |
| 19.04.17 | 24,00 | - | 122,42 | 122,42 | 0,00 | 72,70 | 42,57 | 30,13 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,69 |
| 20.04.17 | 24,00 | - | 122,74 | 122,74 | 0,00 | 72,57 | 42,92 | 29,65 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,64 |
| 21.04.17 | 24,00 | - | 121,26 | 121,26 | 0,00 | 71,56 | 42,56 | 29,00 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,52 |
| 22.04.17 | 24,00 | | 122,14 | 122,14 | - | 72,28 | 42,68 | 29,59 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,62 |
| Среднее | 24,00 | - | 122,89 | 122,89 | - | 70,38 | 42,06 | 28,33 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,48 |
| Итого | 744,00 | | 3809,46 | 3809,46 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,92 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.03.17 20:00 | 41093,14 | 41091,43 | - | - | - | - | 1345,10 | - | |
| | 22.04.17 17:00 | 44754,95 | 44753,24 | - | - | - | - | 1448,87 | - | |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **107,92** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП ТЭК СПб
"Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 АПР 2017 г.
печать энергосбыта