Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 10 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9105.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202222-ч(с)-0417.txt
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 0,28

Вычислитель: ВКТ-7 № 202222

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

95-76

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	201,22	185,60	15,62	74,09	55,73	18,36	7,00	5,00	3,70	100,01	85,66	14,35	102,52	87,33	15,19	-	74,22	64,92	0,87			4,57
24.03.17	24,00	-	198,58	182,27	16,31	74,15	55,48	18,67	7,00	5,00	3,71	99,10	84,06	15,04	101,58	85,72	15,86	-	74,28	64,90	0,91			4,62
25.03.17	24,00	-	209,74	191,25	18,49	73,38	55,49	17,89	7,00	5,00	3,76	105,27	87,95	17,32	107,86	89,67	18,19	-	73,50	64,68	1,03			4,79
26.03.17	24,00	-	214,66	194,95	19,71	74,98	56,79	18,19	7,00	5,00	3,91	108,15	89,56	18,59	110,96	91,37	19,59	-	75,10	66,17	1,12			5,03
27.03.17	24,00	-	201,00	185,32	15,68	74,67	56,02	18,65	7,00	5,00	3,76	100,12	85,45	14,67	102,65	87,13	15,52	-	74,78	65,43	0,88			4,63
28.03.17	24,00	-	197,75	181,16	16,59	72,82	54,63	18,19	7,00	5,00	3,60	98,78	83,45	15,33	101,17	85,04	16,13	-	72,93	63,88	0,90			4,51
29.03.17	24,00	-	197,79	180,39	17,40	73,27	54,53	18,74	7,00	5,00	3,71	98,89	83,10	15,79	101,34	84,66	16,68	-	73,42	64,00	0,95			4,66
30.03.17	24,00	-	198,42	181,66	16,76	76,28	56,52	19,76	7,00	5,00	3,93	98,40	83,31	15,09	100,99	84,99	16,00	-	76,40	66,44	0,95			4,87
31.03.17	24,00	-	198,65	182,83	15,82	76,67	56,97	19,70	7,00	5,00	3,92	97,62	83,51	14,11	100,21	85,19	15,02	-	76,79	66,85	0,90			4,82
01.04.17	24,00	-	199,67	181,79	17,88	75,78	56,50	19,28	7,00	5,00	3,86	98,94	82,74	16,20	101,54	84,40	17,14	-	75,88	66,22	1,01			4,87
02.04.17	24,00	-	201,64	182,03	19,61	73,65	55,47	18,18	7,00	5,00	3,68	100,64	82,56	18,08	103,12	84,19	18,93	-	73,77	64,67	1,08			4,76
03.04.17	24,00	-	198,80	181,92	16,88	73,70	55,32	18,38	7,00	5,00	3,66	98,07	82,78	15,29	100,48	84,43	16,05	-	73,82	64,55	0,94			4,59
04.04.17	24,00	-	201,65	183,66	17,99	73,95	55,59	18,36	7,00	5,00	3,71	99,87	83,54	16,33	102,36	85,21	17,15	-	74,07	64,81	1,00			4,71
05.04.17	24,00	-	201,70	184,17	17,53	73,28	55,86	17,42	7,00	5,00	3,53	99,69	83,95	15,74	102,15	85,57	16,58	-	73,37	64,64	0,97			4,50
06.04.17	24,00	-	200,27	181,67	18,60	70,79	53,96	16,83	7,00	5,00	3,38	99,38	82,84	16,54	101,67	84,35	17,32	-	70,90	62,55	1,00			4,38
07.04.17	24,00	-	199,64	182,69	16,95	71,61	54,42	17,19	7,00	5,00	3,44	98,50	83,53	14,97	100,83	85,04	15,79	-	71,72	63,09	0,92			4,36
08.04.17	24,00	-	204,84	186,30	18,54	71,19	54,21	16,98	7,00	5,00	3,48	101,57	84,98	16,59	103,94	86,57	17,37	-	71,32	62,88	1,01			4,49
09.04.17	24,00	-	207,79	186,99	20,80	71,22	54,26	16,96	7,00	5,00	3,52	103,96	84,99	18,97	106,39	86,61	19,78	-	71,35	62,95	1,13			4,66
10.04.17	24,00	-	203,26	185,85	17,41	71,16	54,79	16,37	7,00	5,00	3,33	100,47	84,75	15,72	102,81	86,37	16,44	-	71,28	63,08	0,96			4,29
11.04.17	24,00	-	201,59	184,87	16,72	71,18	54,72	16,46	7,00	5,00	3,33	99,33	84,52	14,81	101,65	86,07	15,58	-	71,30	63,10	0,91			4,24
12.04.17	24,00	-	198,98	181,04	17,94	71,06	53,76	17,30	7,00	5,00	3,45	98,52	82,74	15,78	100,82	84,23	16,59	-	71,18	62,58	0,96			4,42
13.04.17	24,00	-	196,78	178,47	18,31	70,82	53,18	17,64	7,00	5,00	3,48	97,64	81,58	16,06	99,85	83,02	16,83	-	70,93	62,17	0,97			4,45
14.04.17	24,00	-	192,18	174,97	17,21	72,69	53,76	18,93	7,00	5,00	3,64	95,06	80,12	14,94	97,34	81,61	15,73	-	72,84	63,30	0,93			4,57
15.04.17	24,00	-	196,97	178,23	18,74	76,17	56,07	20,10	7,00	5,00	3,97	97,86	81,47	16,39	100,44	83,15	17,29	-	76,28	66,19	1,05			5,02
16.04.17	24,00	-	197,76	179,11	18,65	76,56	56,34	20,22	7,00	5,00	4,01	98,18	81,91	16,27	100,79	83,59	17,20	-	76,67	66,45	1,05			5,06
17.04.17	24,00	-	197,86	179,76	18,10	75,98	56,11	19,87	7,00	5,00	3,94	98,03	82,24	15,79	100,59	83,92	16,67	-	76,10	66,03	1,02			4,95
18.04.17	24,00	-	197,79	180,35	17,44	76,24	56,37	19,87	7,00	5,00	3,94	97,66	82,54	15,12	100,26	84,22	16,04	-	76,36	66,35	0,98			4,92
19.04.17	24,00	-	198,32	181,50	16,82	76,45	56,66	19,79	7,00	5,00	3,93	97,73	83,15	14,58	100,36	84,83	15,53	-	76,57	66,52	0,95			4,89
20.04.17	24,00	-	198,91	183,03	15,88	76,44	57,03	19,41	7,00	5,00	3,87	97,62	83,88	13,74	100,22	85,56	14,66	-	76,56	66,73	0,91			4,78
21.04.17	24,00	-	199,04	183,22	15,82	75,74	56,73	19,01	7,00	5,00	3,79	97,75	83,87	13,88	100,28	85,55	14,73	-	75,87	66,30	0,90			4,69
22.04.17	24,00	-	203,06	184,30	18,76	74,90	56,37	18,53	7,00	5,00	3,77	100,94	83,97	16,97	103,51	85,68	17,83	-	74,99	65,84	1,05			4,83
Среднее	24,00	-	200,53	182,95	17,58	73,90	55,47	18,43	7,00	5,00	3,70	99,48	83,70	15,78	101,96	85,33	16,63	-	74,02	64,78	0,97	-	-	4,68
Итого	744,00		6216,31	5671,35	544,96						114,72	3083,75	2594,70	489,05	3160,68	2645,27	515,41	0,00			30,21	0,00	0,00	144,93

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	20.04.17 20:00	69650,22	64006,40	37224,93	32064,58	38201,97	32737,55	1428,56	-	-
	23.04.17 06:00	70126,94	64442,82	37460,19	32263,94	38443,27	32940,93	1439,79	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = -0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **144,77** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **515,41** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«25» АПР 2017 г.