Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01787-ч(с)-0417.txt
Режим (схема): 0;7
Вычислитель: СПТ-943 № 01787

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: ТПТ-1-3
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	*	144,00	135,00	9,00	74,00	54,00	20,00	8,00	3,00	2,35	9,00			11,00		11,00	-	72,00		0,65			3,00
24.03.17	24,00	*	140,00	133,00	8,00	74,00	54,00	20,00	8,00	3,00	2,42	8,00			9,00		9,00	-	72,00		0,58			3,00
25.03.17	24,00	*	68,00	67,00	1,00	73,00	53,00	20,00	8,00	3,00	0,93	1,00			1,00		1,00	-	69,00		0,07			1,00
26.03.17	24,00	*	70,00	62,00	7,00	73,00	52,00	21,00	8,00	3,00	1,51	7,00			8,00		8,00	-	70,00		0,49			2,00
27.03.17	24,00	*	140,00	133,00	7,00	74,00	54,00	20,00	8,00	3,00	2,49	7,00			9,00		9,00	-	73,00		0,51			3,00
28.03.17	24,00	*	139,00	130,00	9,00	73,00	53,00	20,00	8,00	3,00	2,36	9,00			11,00		11,00	-	71,00		0,64			3,00
29.03.17	24,00	*	137,00	129,00	8,00	72,00	53,00	19,00	8,00	3,00	2,43	8,00			10,00		10,00	-	71,00		0,57			3,00
30.03.17	24,00	*	139,00	130,00	8,00	76,00	55,00	21,00	8,00	3,00	2,41	8,00			10,00		10,00	-	74,00		0,59			3,00
31.03.17	24,00	*	140,00	132,00	8,00	76,00	55,00	21,00	8,00	3,00	2,40	8,00			10,00		10,00	-	75,00		0,60			3,00
01.04.17	24,00		141,00	131,00	10,00	75,00	55,00	20,00	8,00	3,00	2,26	10,00			12,00		12,00	-	74,00		0,74			3,00
02.04.17	24,00		144,00	132,00	11,00	73,00	54,00	19,00	8,00	3,00	2,21	11,00			13,00		13,00	-	72,00		0,79			3,00
03.04.17	24,00		140,00	132,00	8,00	73,00	53,00	20,00	8,00	3,00	2,42	8,00			9,00		9,00	-	72,00		0,58			3,00
04.04.17	24,00		143,00	133,00	9,00	73,00	54,00	19,00	8,00	3,00	2,35	9,00			11,00		11,00	-	72,00		0,65			3,00
05.04.17	24,00		143,00	134,00	9,00	73,00	54,00	19,00	8,00	3,00	2,35	9,00			11,00		11,00	-	72,00		0,65			3,00
06.04.17	24,00	*	140,00	132,00	8,00	70,00	52,00	18,00	8,00	3,00	2,45	8,00			10,00		10,00	-	69,00		0,55			3,00
07.04.17	24,00	*	141,00	133,00	8,00	71,00	53,00	18,00	8,00	3,00	2,44	8,00			10,00		10,00	-	70,00		0,56			3,00
08.04.17	24,00	*	145,00	136,00	9,00	71,00	53,00	18,00	8,00	3,00	2,38	9,00			11,00		11,00	-	69,00		0,62			3,00
09.04.17	24,00	*	146,00	136,00	10,00	71,00	53,00	18,00	8,00	3,00	2,31	10,00			11,00		11,00	-	69,00		0,69			3,00
10.04.17	24,00	*	141,00	135,00	7,00	71,00	53,00	18,00	8,00	3,00	2,52	7,00			8,00		8,00	-	69,00		0,48			3,00
11.04.17	24,00		140,00	133,00	8,00	71,00	53,00	18,00	8,00	3,00	2,45	8,00			10,00		10,00	-	69,00		0,55			3,00
12.04.17	24,00	*	138,00	130,00	8,00	71,00	52,00	19,00	8,00	3,00	2,45	8,00			10,00		10,00	-	69,00		0,55			3,00
13.04.17	24,00	*	137,00	128,00	9,00	70,00	51,00	19,00	8,00	3,00	2,38	9,00			10,00		10,00	-	69,00		0,62			3,00
14.04.17	24,00	*	136,00	127,00	9,00	72,00	52,00	20,00	8,00	3,00	2,37	9,00			11,00		11,00	-	70,00		0,63			3,00
15.04.17	24,00	*	137,00	127,00	10,00	76,00	54,00	22,00	8,00	3,00	2,26	10,00			12,00		12,00	-	74,00		0,74			3,00
16.04.17	24,00	*	137,00	128,00	9,00	76,00	54,00	22,00	8,00	3,00	2,33	9,00			10,00		10,00	-	75,00		0,68			3,00
17.04.17	24,00	*	135,00	129,00	6,00	75,00	54,00	21,00	8,00	3,00	2,56	6,00			8,00		8,00	-	74,00		0,44			3,00
18.04.17	24,00	*	137,00	129,00	8,00	76,00	54,00	22,00	8,00	3,00	2,41	8,00			9,00		9,00	-	74,00		0,59			3,00
19.04.17	24,00	*	137,00	130,00	8,00	76,00	55,00	21,00	8,00	3,00	2,41	8,00			10,00		10,00	-	74,00		0,59			3,00
20.04.17	24,00	*	138,00	131,00	7,00	76,00	55,00	21,00	8,00	3,00	2,48	7,00			8,00		8,00	-	74,00		0,52			3,00
21.04.17	24,00		137,33	130,00	7,67	76,00	54,67	21,33	8,00	3,00	2,43	7,67	-	-	9,00	-	9,00	-	74,00	-	0,57	-	-	3,00
22.04.17	24,00		137,33	130,00	7,67	76,00	54,67	21,33	8,00	3,00	2,43	7,67	-	-	9,00	-	9,00	-	74,00	-	0,57	-	-	3,00
Среднее	24,00	-	135,09	127,00	8,11	73,45	53,56	19,89	8,00	3,00	2,32	8,11	-	-	9,71	-	9,71	-	71,77	-	0,58	-	-	2,90
Итого	744,00		4187,67	3937,00	251,33						71,95	251,33	0,00	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00			18,05	0,00	0,00	90,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	12.02.16 03:00	78072,90	70345,86	11767,77	0,00	12050,29	0,00	1631,35	847,91	-
	12.02.16 03:00	78072,90	70345,86	11767,77	0,00	12050,29	0,00	1631,35	847,91	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **89,93** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **301,00** куб.м.

Отрегулировать температуру
Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2017
«____» _____ г.