Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8823.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 15 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 15 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202229-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202229 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,322 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12958
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0589
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=97,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	148,20	134,44	13,76	73,21	50,59	22,62	7,00	5,00	3,04	13,76	-	-	15,74	-	15,74	-	73,23	-	1,01			4,05
24.03.17	24,00	-	146,72	132,17	14,55	73,18	49,98	23,20	7,00	5,00	3,07	14,55	-	-	16,52	-	16,52	-	73,19	-	1,06			4,13
25.03.17	24,00	-	58,22	54,39	3,83	71,70	49,12	22,58	7,00	5,00	1,24	3,83	-	-	4,60	-	4,60	-	70,41	-	0,27			1,51
26.03.17	24,00	-	86,13	73,67	12,46	70,98	47,73	23,25	7,00	5,00	1,74	12,46	-	-	13,66	-	13,66	-	69,25	-	0,86			2,60
27.03.17	24,00	-	147,48	132,93	14,55	73,68	50,25	23,43	7,00	5,00	3,12	14,55	-	-	16,51	-	16,51	-	73,66	-	1,07			4,19
28.03.17	24,00	-	144,71	130,66	14,05	71,86	49,23	22,63	7,00	5,00	2,96	14,05	-	-	15,98	-	15,98	-	71,84	-	1,01			3,97
29.03.17	24,00	-	144,53	130,58	13,95	72,26	49,31	22,95	7,00	5,00	3,00	13,95	-	-	15,93	-	15,93	-	72,29	-	1,01			4,01
30.03.17	24,00	-	145,04	131,94	13,10	75,25	51,01	24,24	7,00	5,00	3,20	13,10	-	-	15,16	-	15,16	-	75,25	-	0,99			4,19
31.03.17	24,00	-	146,63	133,32	13,31	75,66	51,61	24,05	7,00	5,00	3,21	13,31	-	-	15,43	-	15,43	-	75,65	-	1,01			4,22
01.04.17	24,00	-	149,78	132,80	16,98	74,82	51,23	23,59	7,00	5,00	3,14	16,98	-	-	19,14	-	19,14	-	74,76	-	1,27			4,41
02.04.17	24,00	-	150,01	133,42	16,59	72,75	50,43	22,32	7,00	5,00	2,98	16,59	-	-	18,54	-	18,54	-	72,74	-	1,21			4,19
03.04.17	24,00	-	147,05	133,31	13,74	72,77	50,26	22,51	7,00	5,00	3,01	13,74	-	-	15,63	-	15,63	-	72,76	-	1,00			4,01
04.04.17	24,00	-	147,28	134,74	12,54	73,05	50,57	22,48	7,00	5,00	3,03	12,54	-	-	14,44	-	14,44	-	73,04	-	0,92			3,95
05.04.17	24,00	-	148,06	134,90	13,16	72,46	50,82	21,64	7,00	5,00	2,92	13,16	-	-	15,03	-	15,03	-	72,40	-	0,95			3,88
06.04.17	24,00	-	146,35	132,94	13,41	69,99	49,19	20,80	7,00	5,00	2,77	13,41	-	-	15,20	-	15,20	-	70,00	-	0,94			3,71
07.04.17	24,00	-	147,78	133,26	14,52	70,74	49,47	21,27	7,00	5,00	2,84	14,52	-	-	16,37	-	16,37	-	70,70	-	1,03			3,87
08.04.17	24,00	-	154,24	137,77	16,47	70,36	49,35	21,01	7,00	5,00	2,90	16,47	-	-	18,33	-	18,33	-	70,36	-	1,16			4,05
09.04.17	24,00	-	155,40	138,88	16,52	70,40	49,59	20,81	7,00	5,00	2,89	16,52	-	-	18,38	-	18,38	-	70,41	-	1,16			4,06
10.04.17	24,00	-	149,90	135,95	13,95	70,38	49,93	20,45	7,00	5,00	2,78	13,95	-	-	15,69	-	15,69	-	70,37	-	0,98			3,77
11.04.17	24,00	-	148,22	134,72	13,50	70,39	49,74	20,65	7,00	5,00	2,79	13,50	-	-	15,24	-	15,24	-	70,38	-	0,95			3,74
12.04.17	24,00	-	145,63	132,06	13,57	70,24	48,93	21,31	7,00	5,00	2,82	13,57	-	-	15,36	-	15,36	-	70,24	-	0,95			3,77
13.04.17	24,00	-	143,65	130,53	13,12	69,97	48,28	21,69	7,00	5,00	2,83	13,12	-	-	14,89	-	14,89	-	69,97	-	0,92			3,75
14.04.17	24,00	-	143,35	129,76	13,59	71,67	48,49	23,18	7,00	5,00	3,01	13,59	-	-	15,51	-	15,51	-	71,72	-	0,97			3,99
15.04.17	24,00	-	147,05	129,93	17,12	75,16	50,46	24,70	7,00	5,00	3,21	17,12	-	-	19,33	-	19,33	-	75,14	-	1,29			4,50
16.04.17	24,00	-	146,40	130,63	15,77	75,53	50,71	24,82	7,00	5,00	3,25	15,77	-	-	17,91	-	17,91	-	75,52	-	1,19			4,44
17.04.17	24,00	-	145,83	131,05	14,78	74,99	50,58	24,41	7,00	5,00	3,20	14,78	-	-	16,91	-	16,91	-	74,98	-	1,11			4,31
18.04.17	24,00	-	144,34	131,44	12,90	75,23	50,71	24,52	7,00	5,00	3,23	12,90	-	-	14,96	-	14,96	-	75,21	-	0,97			4,20
19.04.17	24,00	-	146,25	131,91	14,34	75,46	50,99	24,47	7,00	5,00	3,23	14,34	-	-	16,47	-	16,47	-	75,45	-	1,08			4,31
20.04.17	24,00	-	146,76	133,17	13,59	75,48	51,49	23,99	7,00	5,00	3,20	13,59	-	-	15,72	-	15,72	-	75,46	-	1,03			4,22
21.04.17	24,00		145,78	132,17	13,61	75,39	51,06	24,33	7,00	5,00	3,22	13,61	-	-	15,72	-	15,72	-	75,37	-	1,03	-	-	4,24
22.04.17	24,00		145,78	132,17	13,61	75,39	51,06	24,33	7,00	5,00	3,22	13,61	-	-	15,72	-	15,72	-	75,37	-	1,03	-	-	4,24
Среднее	24,00	-	142,34	128,44	13,90	72,92	50,07	22,85	7,00	5,00	2,94	13,90	-	-	15,81	-	15,81	-	72,81	-	1,01	-	-	3,95
Итого	744,00		4412,56	3981,62	430,94						91,05	430,94	0,00	0,00	490,01	0,00	490,01	0,00			31,41	0,00	0,00	122,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.02.17 07:00	47144,68	25725,79	15881,24	-	16273,64	-	2297,83	-	-
	07.02.17 07:00	47144,68	25725,79	15881,24	-	16273,64	-	2297,83	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **122,35** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **490,01** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

печать потребителя

ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 25 АПР 2017 г.