Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 2
Строит.Адрес: Шелгунова 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06100-ч(с)-0417.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 06100 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,08	Gmax= 12	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,164 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,13728
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0572
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=49,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,872

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00		89,17	81,13	8,04	73,07	46,44	26,62	6,00	4,00	2,17	8,04			9,37		9,37	-	72,76		0,59			2,75
24.03.17	24,00	*	87,91	79,78	8,13	73,03	45,73	27,30	6,00	4,00	2,19	8,13			9,47		9,47	-	72,67		0,59			2,78
25.03.17	24,00	*	34,68	33,63	1,06	71,64	44,39	27,25	6,00	4,00	0,92	1,06			1,55		1,55	-	68,37		0,07			0,99
26.03.17	24,00	*	54,98	45,24	9,74	70,87	46,19	24,68	6,00	4,00	1,15	9,74			10,55		10,55	-	67,39		0,66			1,81
27.03.17	24,00		89,13	79,37	9,76	73,00	45,56	27,43	6,00	4,00	2,19	9,76			9,96		31,18	-	72,65		0,71	-	-	2,89
28.03.17	24,00		89,15	79,12	10,03	71,77	45,35	26,42	6,00	4,00	2,10	10,03			11,35		11,35	-	71,42		0,72			2,81
29.03.17	24,00		88,85	79,27	9,58	72,09	44,95	27,14	6,00	4,00	2,16	9,58			10,92		10,92	-	71,78		0,69			2,85
30.03.17	24,00		89,38	79,72	9,66	75,13	46,39	28,74	6,00	4,00	2,30	9,66			11,13		11,13	-	74,77		0,72			3,02
31.03.17	24,00		88,92	80,39	8,53	75,52	46,92	28,60	6,00	4,00	2,31	8,53			9,98		9,98	-	75,15		0,64			2,95
01.04.17	24,00		89,93	80,19	9,74	74,72	46,74	27,97	6,00	4,00	2,25	9,74			11,18		11,18	-	74,31		0,72			2,98
02.04.17	24,00		92,60	80,48	12,12	72,65	46,30	26,35	6,00	4,00	2,13	12,12			13,52		13,52	-	72,34		0,88			3,01
03.04.17	24,00		88,36	80,32	8,04	72,66	46,02	26,64	6,00	4,00	2,15	8,04			9,35		9,35	-	72,30		0,58			2,73
04.04.17	24,00		120,24	112,33	7,91	73,19	53,42	19,77	6,00	4,00	2,23	7,91			9,31		9,31	-	73,14		0,58			2,81
05.04.17	24,00	*	160,84	154,56	6,29	72,73	58,21	14,52	6,00	4,00	2,25	6,29			7,70		7,70	-	72,62		0,46			2,71
06.04.17	24,00	*	158,50	153,03	5,47	70,22	56,22	14,00	6,00	4,00	2,15	5,47			6,77		6,77	-	70,12		0,38			2,53
07.04.17	24,00	*	158,78	153,94	4,85	70,99	56,60	14,40	6,00	4,00	2,22	4,85			6,18		6,18	-	70,89		0,34			2,57
08.04.17	24,00	*	164,68	159,60	5,08	70,59	56,53	14,06	6,00	4,00	2,25	5,08			6,43		6,43	-	70,50		0,36			2,61
09.04.17	24,00	*	167,53	160,80	6,74	70,62	56,72	13,90	6,00	4,00	2,24	6,74			8,12		8,12	-	70,54		0,48			2,72
10.04.17	24,00	*	163,15	157,55	5,59	70,60	57,01	13,59	6,00	4,00	2,15	5,59			6,90		6,90	-	70,53		0,39			2,54
11.04.17	24,00	*	161,06	155,85	5,21	70,62	56,94	13,68	6,00	4,00	2,14	5,21			6,50		6,50	-	70,55		0,37			2,51
12.04.17	24,00	*	158,01	152,93	5,08	70,50	56,20	14,30	6,00	4,00	2,19	5,08			6,40		6,40	-	70,40		0,36			2,55
13.04.17	24,00	*	156,74	150,87	5,87	70,25	55,71	14,54	6,00	4,00	2,20	5,87			7,20		7,20	-	70,14		0,41			2,61
14.04.17	24,00	*	156,02	150,02	6,00	71,95	56,53	15,42	6,00	4,00	2,32	6,00			7,42		7,42	-	71,85		0,43			2,75
15.04.17	24,00	*	157,28	150,71	6,57	75,49	59,07	16,42	6,00	4,00	2,48	6,57			8,16		8,16	-	75,36		0,50			2,98
16.04.17	24,00	*	158,37	151,18	7,19	75,86	59,36	16,50	6,00	4,00	2,50	7,19			8,81		8,81	-	75,73		0,54			3,05
17.04.17	24,00	*	157,03	151,98	5,05	75,31	59,10	16,21	6,00	4,00	2,47	5,05			6,60		6,60	-	75,18		0,38			2,85
18.04.17	24,00	*	156,99	152,30	4,69	75,55	59,34	16,21	6,00	4,00	2,48	4,69			6,23		6,23	-	75,42		0,35			2,83
19.04.17	24,00	*	158,19	152,98	5,20	75,77	59,54	16,23	6,00	4,00	2,49	5,20			6,77		6,77	-	75,64		0,39			2,88
20.04.17	24,00	*	159,66	154,31	5,35	75,77	59,76	16,01	6,00	4,00	2,48	5,35			6,91		6,91	-	75,65		0,40			2,88
21.04.17	24,00	*	160,33	155,27	5,06	75,06	59,43	15,64	6,00	4,00	2,44	5,06			6,58		6,58	-	74,95		0,38			2,82
22.04.17	24,00		159,39	154,19	5,20	75,54	59,58	15,96	6,00	4,00	2,47	5,20	-	-	5,31	-	5,31	-	75,41	-	0,39	-	-	2,86
Среднее	24,00	-	128,25	121,39	6,86	72,99	53,10	19,89	6,00	4,00	2,20	6,86	-	-	8,15	-	8,83	-	72,60	-	0,50	-	-	2,70
Итого	744,00		3975,86	3763,05	212,81						68,17	212,81	0,00	0,00	252,62	0,00	273,85	0,00			15,46	0,00	0,00	83,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 09:00	66151,76	64251,97	43594,17	0,00	44685,65	0,00	919,57	3219,38	10120,93
	22.04.17 17:00	70053,88	67943,79	45818,03	0,00	46963,32	0,00	1001,53	3381,23	10849,93

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **83,58** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **273,85** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ 25 АПР 2017 «____» _____ г.