Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 26 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8819.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Четырёхтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219193-ч(с)-0417.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219193
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,164 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=49,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	96,41	84,32	12,09	74,18	47,76	26,42	7,00	5,00	2,55	22,98	12,35	10,63	23,55	12,59	10,96	-	74,34	49,51	0,58			3,13
24.03.17	24,00	-	94,53	82,92	11,61	74,21	47,07	27,14	7,00	5,00	2,56	22,30	12,18	10,12	22,85	12,39	10,46	-	74,34	49,12	0,55			3,11
25.03.17	24,00	-	36,61	34,65	1,96	73,16	45,80	27,36	7,00	5,00	0,99	7,23	5,13	2,10	7,40	5,19	2,21	-	72,81	45,55	0,12			1,10
26.03.17	24,00	-	57,31	45,00	12,31	72,56	47,56	25,00	7,00	5,00	1,44	19,41	6,45	12,96	19,84	6,57	13,27	-	70,16	51,87	0,59			2,03
27.03.17	24,00	-	95,91	82,39	13,52	74,69	48,15	26,54	7,00	5,00	2,54	24,40	12,12	12,28	25,03	12,36	12,67	-	74,77	49,99	0,66			3,20
28.03.17	24,00	-	114,98	103,05	11,93	72,93	50,20	22,73	7,00	5,00	2,62	21,91	11,70	10,21	22,42	11,90	10,52	-	72,96	48,10	0,60			3,22
29.03.17	24,00	-	133,03	120,52	12,51	73,37	51,82	21,55	7,00	5,00	2,87	22,73	11,58	11,15	23,28	11,73	11,55	-	73,64	48,31	0,65			3,52
30.03.17	24,00	-	134,78	122,31	12,47	76,41	53,36	23,05	7,00	5,00	3,11	22,47	11,64	10,83	23,06	11,84	11,22	-	76,51	49,63	0,67			3,78
31.03.17	24,00	-	136,92	123,75	13,17	76,79	54,16	22,63	7,00	5,00	3,10	23,31	11,70	11,61	23,92	11,94	11,98	-	76,86	50,94	0,72			3,82
01.04.17	24,00	-	135,29	123,68	11,61	75,94	53,68	22,26	7,00	5,00	3,01	21,80	11,70	10,10	22,35	11,94	10,41	-	75,92	49,84	0,63			3,64
02.04.17	24,00	-	139,04	124,29	14,75	73,77	52,97	20,80	7,00	5,00	2,90	24,90	11,77	13,13	25,51	11,99	13,52	-	73,86	50,18	0,78			3,68
03.04.17	24,00	-	135,27	123,83	11,44	73,82	52,66	21,16	7,00	5,00	2,86	21,61	11,77	9,84	22,14	11,97	10,17	-	73,90	48,88	0,61			3,47
04.04.17	24,00	-	137,58	124,89	12,69	74,08	53,10	20,98	7,00	5,00	2,89	23,01	11,88	11,13	23,58	12,10	11,48	-	74,20	49,96	0,68			3,57
05.04.17	24,00	-	136,32	124,82	11,50	73,45	53,34	20,11	7,00	5,00	2,75	21,82	11,86	9,96	22,36	12,10	10,26	-	73,25	49,48	0,61			3,36
06.04.17	24,00	-	137,45	123,35	14,10	70,96	51,60	19,36	7,00	5,00	2,66	24,38	11,73	12,65	24,94	11,95	12,99	-	71,03	48,96	0,73			3,39
07.04.17	24,00	-	135,28	123,88	11,40	71,75	51,83	19,92	7,00	5,00	2,70	21,80	11,83	9,97	22,32	12,02	10,30	-	71,69	48,27	0,59			3,29
08.04.17	24,00	-	140,31	128,28	12,03	71,32	51,83	19,49	7,00	5,00	2,74	22,76	12,27	10,49	23,28	12,47	10,81	-	71,41	48,25	0,62			3,36
09.04.17	24,00	-	144,63	129,44	15,19	71,34	52,17	19,17	7,00	5,00	2,77	26,26	12,36	13,90	26,85	12,59	14,26	-	71,45	49,65	0,79			3,57
10.04.17	24,00	-	136,77	126,56	10,21	71,29	52,53	18,76	7,00	5,00	2,57	21,58	12,11	9,47	22,08	12,35	9,73	-	71,37	48,66	0,54			3,11
11.04.17	24,00	-	135,47	124,97	10,50	71,33	52,28	19,05	7,00	5,00	2,59	21,75	11,98	9,77	22,26	12,22	10,04	-	71,42	48,81	0,55			3,14
12.04.17	24,00	-	132,66	122,77	9,89	71,25	51,29	19,96	7,00	5,00	2,65	20,77	11,80	8,97	21,26	12,01	9,25	-	71,33	47,60	0,51			3,16
13.04.17	24,00	-	134,28	121,32	12,96	71,02	50,95	20,07	7,00	5,00	2,70	23,34	11,67	11,67	23,86	11,87	11,99	-	71,11	47,97	0,66			3,36
14.04.17	24,00	-	132,31	120,63	11,68	72,85	51,46	21,39	7,00	5,00	2,83	21,82	11,66	10,16	22,33	11,82	10,51	-	73,19	48,02	0,61			3,43
15.04.17	24,00	-	134,74	121,11	13,63	76,39	53,62	22,77	7,00	5,00	3,07	23,54	11,64	11,90	24,14	11,87	12,27	-	76,44	50,74	0,73			3,81
16.04.17	24,00	-	134,60	121,68	12,92	76,77	53,98	22,79	7,00	5,00	3,07	22,93	11,68	11,25	23,52	11,92	11,60	-	76,84	50,50	0,70			3,77
17.04.17	24,00	-	133,67	122,02	11,65	76,20	53,73	22,47	7,00	5,00	3,01	21,66	11,71	9,95	22,23	11,95	10,28	-	76,32	49,74	0,63			3,64
18.04.17	24,00	-	133,87	122,26	11,61	76,45	53,90	22,55	7,00	5,00	3,03	21,78	11,74	10,04	22,33	11,98	10,35	-	76,54	50,06	0,63			3,65
19.04.17	24,00	-	134,16	122,88	11,28	76,65	54,07	22,58	7,00	5,00	3,04	21,51	11,80	9,71	22,09	12,04	10,05	-	76,72	50,11	0,61			3,65
20.04.17	24,00	-	135,49	123,94	11,55	76,63	54,26	22,37	7,00	5,00	3,03	21,92	11,91	10,01	22,52	12,15	10,37	-	76,68	50,33	0,63			3,66
21.04.17	24,00		134,51	123,03	11,48	76,58	54,08	22,50	7,00	5,00	3,03	21,74	11,82	9,92	22,31	12,06	10,26	-	76,65	50,17	0,62	-	-	3,65
22.04.17	24,00		134,51	123,03	11,48	76,58	54,08	22,50	7,00	5,00	3,03	21,74	11,82	9,92	22,31	12,06	10,26	-	76,65	50,17	0,62	-	-	3,65
Среднее	24,00	-	125,44	113,60	11,84	74,02	51,91	22,11	7,00	5,00	2,73	21,97	11,46	10,51	22,51	11,68	10,84	-	74,01	49,33	0,62	-	-	3,35
Итого	744,00		3888,68	3521,56	367,12						84,69	681,15	355,35	325,80	697,93	361,93	335,99	0,00			19,19	0,00	0,00	103,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **103,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **335,99** куб.м.

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 АПР 2017 г.