Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 27 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 27
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-222013-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 222013 Режим (схема): 3001
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	90,33	76,31	14,02	73,89	43,83	30,06	7,00	5,00	2,23	14,86	-	-	15,24	-	15,24	-	74,07	-	1,10			3,33
24.03.17	24,00	-	87,75	75,20	12,55	73,89	43,30	30,59	7,00	5,00	2,23	13,50	-	-	13,81	-	13,81	-	73,97	-	1,00			3,23
25.03.17	24,00	-	36,03	32,02	4,01	71,93	42,68	29,25	7,00	5,00	0,84	6,14	-	-	6,25	-	6,25	-	61,85	-	0,38			1,22
26.03.17	24,00	-	53,30	43,51	9,79	71,96	42,02	29,94	7,00	5,00	0,95	16,18	-	-	16,51	-	16,51	-	65,63	-	1,06			2,01
27.03.17	24,00	-	90,43	75,85	14,58	74,39	43,90	30,49	7,00	5,00	2,29	14,99	-	-	15,35	-	15,35	-	74,33	-	1,12			3,40
28.03.17	24,00	-	87,68	74,48	13,20	72,56	42,75	29,81	7,00	5,00	2,17	13,89	-	-	14,20	-	14,20	-	72,38	-	1,01			3,18
29.03.17	24,00	-	88,42	73,89	14,53	72,98	42,44	30,54	7,00	5,00	2,23	14,85	-	-	15,21	-	15,21	-	73,21	-	1,09			3,32
30.03.17	24,00	-	88,71	75,17	13,54	76,01	43,83	32,18	7,00	5,00	2,38	14,12	-	-	14,47	-	14,47	-	76,04	-	1,07			3,45
31.03.17	24,00	-	89,43	75,97	13,46	76,39	44,26	32,13	7,00	5,00	2,41	13,89	-	-	14,27	-	14,27	-	76,33	-	1,06			3,47
01.04.17	24,00	-	90,45	75,88	14,57	75,58	44,02	31,56	7,00	5,00	2,36	15,04	-	-	15,45	-	15,45	-	75,44	-	1,14			3,50
02.04.17	24,00	-	93,00	76,27	16,73	73,42	43,63	29,79	7,00	5,00	2,23	17,33	-	-	17,74	-	17,74	-	73,37	-	1,27			3,50
03.04.17	24,00	-	88,65	76,67	11,98	73,45	43,60	29,85	7,00	5,00	2,22	12,89	-	-	13,21	-	13,21	-	73,38	-	0,95			3,17
04.04.17	24,00	-	90,20	77,33	12,87	73,71	43,89	29,82	7,00	5,00	2,24	13,75	-	-	14,09	-	14,09	-	73,69	-	1,01			3,26
05.04.17	24,00	-	90,13	77,47	12,66	73,08	44,31	28,77	7,00	5,00	2,17	13,64	-	-	13,95	-	13,95	-	72,67	-	0,99			3,16
06.04.17	24,00	-	89,25	76,48	12,77	70,56	42,99	27,57	7,00	5,00	2,05	13,67	-	-	13,98	-	13,98	-	70,42	-	0,96			3,01
07.04.17	24,00	-	90,94	76,56	14,38	71,38	43,21	28,17	7,00	5,00	2,10	15,22	-	-	15,56	-	15,56	-	71,30	-	1,09			3,18
08.04.17	24,00	-	96,28	79,10	17,18	70,98	43,24	27,74	7,00	5,00	2,14	18,01	-	-	18,43	-	18,43	-	70,96	-	1,28			3,42
09.04.17	24,00	-	97,18	79,81	17,37	71,01	43,45	27,56	7,00	5,00	2,14	18,18	-	-	18,57	-	18,57	-	71,05	-	1,29			3,44
10.04.17	24,00	-	93,30	78,26	15,04	70,94	43,87	27,07	7,00	5,00	2,07	15,81	-	-	16,15	-	16,15	-	70,87	-	1,12			3,19
11.04.17	24,00	-	91,49	77,50	13,99	70,99	43,96	27,03	7,00	5,00	2,04	14,80	-	-	15,14	-	15,14	-	70,96	-	1,05			3,09
12.04.17	24,00	-	91,22	75,86	15,36	70,88	42,96	27,92	7,00	5,00	2,08	15,94	-	-	16,31	-	16,31	-	70,83	-	1,13			3,21
13.04.17	24,00	-	89,58	75,16	14,42	70,64	42,24	28,40	7,00	5,00	2,10	14,93	-	-	15,27	-	15,27	-	70,58	-	1,05			3,15
14.04.17	24,00	-	89,78	74,67	15,11	72,41	42,12	30,29	7,00	5,00	2,23	15,57	-	-	15,94	-	15,94	-	72,70	-	1,13			3,36
15.04.17	24,00	-	91,51	74,78	16,73	75,96	43,63	32,33	7,00	5,00	2,40	17,06	-	-	17,51	-	17,51	-	75,86	-	1,29			3,69
16.04.17	24,00	-	90,68	75,20	15,48	76,33	43,85	32,48	7,00	5,00	2,41	15,97	-	-	16,37	-	16,37	-	76,34	-	1,22			3,63
17.04.17	24,00	-	88,52	75,72	12,80	75,76	43,77	31,99	7,00	5,00	2,39	13,31	-	-	13,65	-	13,65	-	75,78	-	1,01			3,39
18.04.17	24,00	-	89,86	75,61	14,25	76,00	43,87	32,13	7,00	5,00	2,39	14,80	-	-	15,18	-	15,18	-	75,98	-	1,12			3,52
19.04.17	24,00	-	90,38	75,99	14,39	76,22	44,17	32,05	7,00	5,00	2,40	14,92	-	-	15,31	-	15,31	-	76,19	-	1,14			3,53
20.04.17	24,00	-	89,41	76,86	12,55	76,19	44,65	31,54	7,00	5,00	2,38	13,13	-	-	13,47	-	13,47	-	76,06	-	1,00			3,38
21.04.17	24,00	-	91,20	77,14	14,06	75,53	44,57	30,96	7,00	5,00	2,35	14,59	-	-	14,94	-	14,94	-	75,68	-	1,10			3,45
22.04.17	24,00	-	93,04	78,36	14,68	74,71	44,53	30,18	7,00	5,00	2,33	15,21	-	-	15,59	-	15,59	-	74,29	-	1,13			3,47
Среднее	24,00	-	87,68	73,84	13,84	73,54	43,53	30,01	7,00	5,00	2,16	14,72	-	-	15,07	-	15,07	-	72,97	-	1,08	-	-	3,24
Итого	744,00		2718,13	2289,08	429,05						66,93	456,19	0,00	0,00	467,12	0,00	467,12	0,00			33,36	0,00	0,00	100,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 08:00	61842,92	51097,12	11282,32	-	11556,78	-	2143,43	-	-
	23.04.17 03:00	64544,40	53370,22	11737,57	-	12022,94	-	2243,22	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **100,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **467,12** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» _____ 25 АПР 2017 г.