Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 28 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 28
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14798-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14798 Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)+M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,437 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1013
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=131,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	*	156,96	133,28	23,68	74,76	46,87	27,88	5,00	4,00	3,73	23,68			24,17		24,17	-	74,38		1,76			5,49
24.03.17	24,00	*	156,96	133,28	23,68	75,04	46,42	28,62	5,00	4,00	3,82	23,68			24,17		24,17	-	74,64		1,77			5,59
25.03.17	24,00	*	156,96	133,28	23,68	17,02	18,13	-1,10	5,00	4,00	0,00	23,68			24,17		24,17	-	16,40		0,39			0,39
26.03.17	24,00	*	156,96	133,28	23,68	74,58	47,71	26,87	5,00	4,00	3,59	23,68			24,17		24,17	-	74,24		1,76			5,35
27.03.17	24,00	*	156,96	133,28	23,68	74,76	47,51	27,26	5,00	4,00	3,64	23,68			24,17		24,17	-	74,38		1,76			5,40
28.03.17	24,00	*	156,96	133,28	23,68	72,53	45,45	27,08	5,00	4,00	3,62	23,68			24,17		24,17	-	72,02		1,71			5,33
29.03.17	24,00	*	156,96	133,28	23,68	75,92	47,14	28,78	5,00	4,00	3,84	23,68			24,17		24,17	-	75,56		1,79			5,63
30.03.17	24,00	*	156,96	133,28	23,68	76,63	52,63	24,00	5,00	4,00	3,21	23,68			24,17		24,17	-	76,23		1,81			5,01
31.03.17	24,00	*	156,96	133,28	23,68	76,65	59,08	17,57	5,00	4,00	2,35	23,68			24,17		24,17	-	76,22		1,81			4,16
01.04.17	24,00	*	156,96	133,28	23,68	73,66	51,76	21,90	5,00	4,00	2,93	23,68			24,17		24,17	-	73,27		1,74			4,66
02.04.17	24,00	*	156,96	133,28	23,68	73,61	52,13	21,48	5,00	4,00	2,87	23,68			24,17		24,17	-	73,24		1,73			4,61
03.04.17	24,00	*	156,96	133,28	23,68	74,24	52,30	21,94	5,00	4,00	2,93	23,68			24,17		24,17	-	73,85		1,75			4,68
04.04.17	24,00	*	156,96	133,28	23,68	74,82	52,92	21,89	5,00	4,00	2,93	23,68			24,17		24,17	-	74,46		1,76			4,69
05.04.17	24,00	*	156,96	133,28	23,68	71,48	51,84	19,64	5,00	4,00	2,62	23,68			24,17		24,17	-	71,19		1,69			4,31
06.04.17	24,00	*	156,96	133,28	23,68	70,49	50,70	19,79	5,00	4,00	2,65	23,68			24,17		24,17	-	70,14		1,66			4,31
07.04.17	24,00	*	156,96	133,28	23,68	72,12	51,99	20,14	5,00	4,00	2,69	23,68			24,17		24,17	-	71,73		1,70			4,39
08.04.17	24,00	*	156,96	133,28	23,68	71,15	51,27	19,89	5,00	4,00	2,66	23,68			24,17		24,17	-	70,88		1,68			4,34
09.04.17	24,00	*	156,96	133,28	23,68	71,13	51,91	19,22	5,00	4,00	2,57	23,68			24,17		24,17	-	70,79		1,68			4,25
10.04.17	24,00	*	156,96	133,28	23,68	70,87	51,70	19,18	5,00	4,00	2,56	23,68			24,17		24,17	-	70,53		1,67			4,23
11.04.17	24,00	*	156,96	133,28	23,68	70,95	52,02	18,93	5,00	4,00	2,53	23,68			24,17		24,17	-	70,62		1,67			4,20
12.04.17	24,00	*	156,96	133,28	23,68	71,50	50,83	20,67	5,00	4,00	2,76	23,68			24,17		24,17	-	71,14		1,68			4,45
13.04.17	24,00	*	156,96	133,28	23,68	71,01	49,71	21,31	5,00	4,00	2,85	23,68			24,17		24,17	-	70,63		1,67			4,52
14.04.17	24,00	*	156,96	133,28	23,68	76,53	52,42	24,11	5,00	4,00	3,22	23,68			24,17		24,17	-	76,14		1,80			5,03
15.04.17	24,00	*	156,96	133,28	23,68	75,98	52,30	23,68	5,00	4,00	3,17	23,68			24,17		24,17	-	75,58		1,79			4,96
16.04.17	24,00	*	156,96	133,28	23,68	76,55	52,62	23,92	5,00	4,00	3,20	23,68			24,17		24,17	-	76,17		1,80			5,00
17.04.17	24,00	*	156,96	133,28	23,68	77,30	52,84	24,46	5,00	4,00	3,27	23,68			24,17		24,17	-	76,89		1,82			5,09
18.04.17	24,00	*	156,96	133,28	23,68	76,56	52,70	23,86	5,00	4,00	3,20	23,68			24,17		24,17	-	75,92		1,80			4,99
19.04.17	24,00	*	156,96	133,28	23,68	76,66	53,24	23,42	5,00	4,00	3,13	23,68			24,17		24,17	-	76,28		1,81			4,94
20.04.17	24,00	*	156,96	133,28	23,68	76,39	53,54	22,85	5,00	4,00	3,05	23,68			24,17		24,17	-	76,01		1,80			4,85
21.04.17	24,00	*	156,96	133,28	23,68	77,18	54,50	22,68	5,00	4,00	3,03	23,68			24,17		24,17	-	76,80		1,82			4,85
22.04.17	24,00	*	156,96	133,28	23,68	74,05	52,68	21,37	5,00	4,00	2,86	23,68			24,17		24,17	-	73,65		1,74			4,60
Среднее	24,00	-	156,96	133,28	23,68	72,33	50,29	22,04	5,00	4,00	2,95	23,68	-	-	24,17	-	24,17	-	71,93	-	1,70	-	-	4,65
Итого	744,00		4865,84	4131,63	734,21						91,49	734,21	0,00	0,00	749,19	0,00	749,19	0,00			52,82	0,00	0,00	144,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.02.17 07:00	228805,99	198399,42	73147,95	0,00	75006,11	0,00	6155,66	5433,97	-
	27.02.17 07:00	228805,99	198399,42	73147,95	0,00	75006,11	0,00	6155,66	5433,97	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = -0,21 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **144,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **749,19** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Филиал эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 25 АПР 2017 г.